

#6753#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Детский Сад № 127, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Чекистов 10, Калининград
Номер абонента 3345
Порядковый номер 8958
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112449
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	0,877	0	82,504	0	0	80,559	0	0	24	0	72,6	70,1	0,48	0,3	-
22.08.2021	0,875	0	81,736	0	0	79,825	0	0	24	0	72,4	69,8	0,48	0,3	-
23.08.2021	1,288	0	83,326	0	0	81,377	0	0	24	0	72,4	68,7	0,48	0,3	-
24.08.2021	1,274	0	83,895	0	0	81,923	0	0	24	0	72,6	68,9	0,48	0,3	-
25.08.2021	1,274	0	83,44	0	0	81,48	0	0	24	0	72,6	68,9	0,48	0,3	-
26.08.2021	1,261	0	81,686	0	0	79,781	0	0	24	0	72,3	68,5	0,48	0,3	-
27.08.2021	1,311	0	81,48	0	0	79,593	0	0	24	0	72	68,1	0,47	0,3	-
28.08.2021	0,896	0	82,449	0	0	80,514	0	0	24	0	72,6	69,9	0,48	0,31	-
29.08.2021	0,889	0	81,685	0	0	79,776	0	0	24	0	72,5	69,8	0,48	0,31	-
30.08.2021	1,272	0	82,971	0	0	81,034	0	0	24	0	72,4	68,7	0,48	0,3	-
31.08.2021	1,281	0	82,209	0	0	80,297	0	0	24	0	72,1	68,3	0,46	0,29	-
01.09.2021	1,315	0	83,304	0	0	81,352	0	0	24	0	72,5	68,7	0,48	0,31	-
02.09.2021	1,29	0	81,302	0	0	79,402	0	0	24	0	72,4	68,6	0,48	0,31	-
03.09.2021	1,34	0	83,144	0	0	81,2	0	0	24	0	72,3	68,4	0,48	0,31	-
04.09.2021	0,915	0	83,723	0	0	81,758	0	0	24	0	72,5	69,9	0,49	0,31	-
05.09.2021	0,921	0	82,615	0	0	80,668	0	0	24	0	72,7	70	0,48	0,31	-
06.09.2021	1,408	0	82,882	0	0	80,935	0	0	24	0	72,6	68,5	0,48	0,31	-
07.09.2021	1,444	0	86,215	0	0	84,196	0	0	24	0	72,5	68,4	0,49	0,31	-
08.09.2021	1,44	0	86,702	0	0	84,68	0	0	24	0	72,3	68,3	0,49	0,31	-
09.09.2021	1,368	0	78,464	0	0	76,685	0	0	24	0	71,2	66,9	0,47	0,31	-
10.09.2021	1,351	0	85,125	0	0	83,133	0	0	24	0	72,5	68,6	0,49	0,31	-
11.09.2021	0,879	0	85,876	0	0	83,865	0	0	24	0	72,4	70	0,49	0,31	-
12.09.2021	0,876	0	86,283	0	0	84,258	0	0	24	0	72,5	70,1	0,49	0,31	-
13.09.2021	1,373	0	86,918	0	0	84,89	0	0	24	0	72,4	68,5	0,49	0,31	-
14.09.2021	1,28	0	87,713	0	0	85,657	0	0	24	0	72,5	68,9	0,5	0,31	-
15.09.2021	1,321	0	65,204	0	0	63,681	0	0	24	0	72,4	67,5	0,47	0,33	-
16.09.2021	1,323	0	79,048	0	0	77,207	0	0	24	0	72,3	68,2	0,49	0,33	-
17.09.2021	1,273	0	79,246	0	0	77,392	0	0	24	0	72,4	68,5	0,49	0,33	-
18.09.2021	0,894	0	76,335	0	0	74,552	0	0	24	0	72,3	69,5	0,49	0,33	-
19.09.2021	0,904	0	73,671	0	0	71,962	0	0	24	0	72,1	69,1	0,48	0,33	-
20.09.2021	1,314	0	76,4	0	0	74,615	0	0	24	0	72,3	68,2	0,48	0,33	-
Итого:	36,727	0	2537,551	0	0	2478,247	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,772														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2021	2485,284	39715,182	0	0	38732,611	0	0	9058	24
20.09.2021	2522,012	42252,732	0	0	41210,858	0	0	9802	24

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 13:06:09