

#95069#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Детский Сад № 127, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Чекистов 10, Калининград  
Номер абонента 3345  
Порядковый номер 8958  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20112449  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	1,065	0	57,314	0	0	56,019	0	0	24	0	71	66,5	0,38	0,27	-
22.08.2024	1,075	0	56,071	0	0	54,808	0	0	24	0	70,9	66,2	0,38	0,28	-
23.08.2024	1,101	0	56,524	0	0	55,243	0	0	24	0	71	66,3	0,38	0,28	-
24.08.2024	0,372	0	24,941	0	0	24,379	0	0	24	0	71	67,4	0,28	0,24	-
25.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	34,2	37,5	0,25	0,25	-
26.08.2024	0,621	0	38,499	0	0	37,624	0	0	24	0	71,1	67,1	0,32	0,3	-
27.08.2024	0,826	0	62,893	0	0	61,463	0	0	24	0	71,1	67,9	0,37	0,34	-
28.08.2024	1,065	0	63,191	0	0	61,759	0	0	24	0	71,1	67	0,36	0,34	-
29.08.2024	1,037	0	64,823	0	0	63,352	0	0	24	0	71	67,1	0,37	0,34	-
30.08.2024	1,002	0	65,353	0	0	63,872	0	0	24	0	71	67,3	0,37	0,34	-
31.08.2024	0,754	0	59,974	0	0	58,613	0	0	24	0	71,1	68	0,36	0,33	-
01.09.2024	0,761	0	61,321	0	0	59,934	0	0	24	0	71	68	0,36	0,33	-
02.09.2024	1,015	0	63,792	0	0	62,34	0	0	24	0	71,2	67,3	0,36	0,33	-
03.09.2024	1,019	0	63,815	0	0	62,37	0	0	24	0	71	67,1	0,36	0,33	-
04.09.2024	1,05	0	64,191	0	0	62,729	0	0	24	0	71,2	67,2	0,36	0,33	-
05.09.2024	1,067	0	64,037	0	0	62,581	0	0	24	0	71,2	67,2	0,36	0,33	-
06.09.2024	1,067	0	63,763	0	0	62,31	0	0	24	0	71,1	67,1	0,36	0,33	-
07.09.2024	0,774	0	64,399	0	0	62,94	0	0	24	0	71	68,1	0,36	0,33	-
08.09.2024	0,769	0	61,792	0	0	60,398	0	0	24	0	70,9	67,9	0,36	0,33	-
09.09.2024	1,04	0	64,335	0	0	62,875	0	0	24	0	71,1	67,2	0,36	0,33	-
10.09.2024	1,043	0	64,658	0	0	63,188	0	0	24	0	71,1	67,2	0,36	0,33	-
11.09.2024	1,102	0	62,116	0	0	60,71	0	0	24	0	70,9	66,6	0,36	0,33	-
12.09.2024	1,121	0	63,419	0	0	61,981	0	0	24	0	71,1	66,8	0,36	0,33	-
13.09.2024	1,134	0	63,624	0	0	62,179	0	0	24	0	71,1	66,7	0,36	0,33	-
14.09.2024	0,797	0	63,62	0	0	62,177	0	0	24	0	71,1	68	0,36	0,33	-
15.09.2024	0,796	0	61,271	0	0	59,882	0	0	24	0	71,1	67,9	0,35	0,32	-
16.09.2024	1,185	0	63,73	0	0	62,28	0	0	24	0	71,2	66,7	0,36	0,33	-
17.09.2024	1,136	0	64,122	0	0	62,664	0	0	24	0	71,2	66,9	0,36	0,33	-
18.09.2024	1,151	0	63,895	0	0	62,441	0	0	24	0	71,2	66,8	0,36	0,33	-
19.09.2024	1,217	0	64,189	0	0	62,731	0	0	24	0	71,1	66,5	0,36	0,33	-
20.09.2024	1,195	0	64,175	0	0	62,713	0	0	24	0	71,2	66,7	0,36	0,33	-
Итого:	29,357	0	1819,847	0	0	1778,555	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,012														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	290,047	11717,999	0	0	11446,943	0	0	3368	97
20.09.2024	319,406	13537,845	0	0	13225,501	0	0	4112	97

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.09.2024 14:44:06