

#148532#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 127, МАДОУ ЦРР

Чекистов 10, Калининград

3345

8958

ТВ7 (АСЦП)

20112449

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	1,069	0	77,88	0	0	76,079	0	0	24	0	71,7	68,4	0,34	0,3	-
22.08.2025	1,101	0	76,985	0	0	75,212	0	0	24	0	71,6	68,1	0,34	0,3	-
23.08.2025	0,756	0	75,357	0	0	73,624	0	0	24	0	71,7	69,2	0,33	0,29	-
24.08.2025	0,761	0	74,105	0	0	72,404	0	0	24	0	71,5	69	0,33	0,29	-
25.08.2025	1,253	0	73,28	0	0	71,62	0	0	24	0	70,9	66,8	0,33	0,3	-
26.08.2025	1,15	0	99,393	0	0	97,142	0	0	24	0	71,1	68,2	0,35	0,28	-
27.08.2025	1,206	0	115,541	0	0	112,895	0	0	24	0	71,4	68,9	0,37	0,28	-
28.08.2025	1,151	0	120,241	0	0	117,502	0	0	24	0	71,3	69	0,38	0,28	-
29.08.2025	1,216	0	118,66	0	0	115,96	0	0	24	0	71,2	68,8	0,38	0,28	-
30.08.2025	0,791	0	115,134	0	0	112,508	0	0	24	0	71,4	69,7	0,37	0,28	-
31.08.2025	0,8	0	113,396	0	0	110,806	0	0	24	0	71,3	69,6	0,37	0,28	-
01.09.2025	1,228	0	116,339	0	0	113,688	0	0	24	0	71,3	68,7	0,37	0,28	-
02.09.2025	1,172	0	121,115	0	0	118,349	0	0	24	0	71,3	69	0,38	0,28	-
03.09.2025	1,141	0	121,355	0	0	118,581	0	0	24	0	71,4	69,1	0,38	0,28	-
04.09.2025	1,147	0	115,491	0	0	112,842	0	0	24	0	71,5	69,1	0,37	0,28	-
05.09.2025	1,156	0	110,819	0	0	108,303	0	0	24	0	71,1	68,6	0,36	0,28	-
06.09.2025	0,805	0	109,882	0	0	107,375	0	0	24	0	71,3	69,6	0,36	0,28	-
07.09.2025	0,814	0	109,696	0	0	107,191	0	0	24	0	71,3	69,5	0,36	0,28	-
08.09.2025	1,149	0	109,838	0	0	107,376	0	0	24	0	70,5	68	0,36	0,28	-
09.09.2025	1,121	0	115,489	0	0	112,862	0	0	24	0	71,2	68,9	0,37	0,28	-
10.09.2025	1,135	0	113,07	0	0	110,494	0	0	24	0	71,2	68,8	0,37	0,28	-
11.09.2025	1,138	0	112,68	0	0	110,1	0	0	24	0	71,4	69	0,37	0,28	-
12.09.2025	1,186	0	113,516	0	0	110,925	0	0	24	0	71,4	68,8	0,37	0,28	-
13.09.2025	0,791	0	110,254	0	0	107,749	0	0	24	0	71,2	69,5	0,36	0,28	-
14.09.2025	0,771	0	109,793	0	0	107,293	0	0	24	0	71,2	69,5	0,36	0,28	-
15.09.2025	1,171	0	106,173	0	0	103,742	0	0	24	0	71,5	68,8	0,37	0,29	-
16.09.2025	1,228	0	100,238	0	0	97,916	0	0	24	0	72	69	0,38	0,31	-
17.09.2025	1,17	0	98,711	0	0	96,452	0	0	24	0	71,5	68,6	0,37	0,3	-
18.09.2025	1,18	0	111,384	0	0	108,847	0	0	24	0	71,3	68,7	0,37	0,28	-
19.09.2025	1,182	0	110,976	0	0	108,444	0	0	24	0	71,3	68,7	0,36	0,28	-
20.09.2025	0,859	0	114,195	0	0	111,581	0	0	24	0	71,4	69,6	0,38	0,28	-
Итого:	32,798	0	3290,986	0	0	3215,862	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,834														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	2515,526	56417,32	0	0	55089,832	0	0	12124	101
20.09.2025	2548,324	59708,305	0	0	58305,693	0	0	12868	101

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 9:26:12