

#114776#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский Сад № 119, МАДОУ  
Репина 54, Калининград  
3342

Заводской номер счётчика 00104472	Показания прибора, Гкал 20.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1627,617	1577,959	49.658

Подпись исполнителя



#114775#

Отчёт за период с 20.01.2025 по 20.02.2025.

Номер абонента 3342  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00104472  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 24.02.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.01.2025	-	1,711	74,88	75,53	72,99	74,56	-1,57	24	0	0	75,7	52,2	23,49	0,7	0,7
22.01.2025	-	1,685	72,31	72,95	70,46	72,03	-1,57	24	0	0	76	52,1	23,94	0,7	0,7
23.01.2025	-	1,771	79,91	80,59	77,88	79,52	-1,64	24	0	0	75,9	53,2	22,76	0,7	0,7
24.01.2025	-	1,536	69,61	70,16	67,97	69,33	-1,36	24	0	0	72,6	50	22,59	0,7	0,7
25.01.2025	-	1,16	55,67	55,9	54,46	55,3	-0,84	24	0	0	70,5	49,2	21,31	0,7	0,7
26.01.2025	-	1,114	52,7	52,91	51,54	52,34	-0,8	24	0	0	69,9	48,2	21,65	0,7	0,7
27.01.2025	-	1,293	56,49	57,01	55,27	56,44	-1,17	24	0	0	69,7	46,3	23,45	0,7	0,7
28.01.2025	-	1,183	48,39	48,91	47,35	48,44	-1,09	24	0	0	69,8	44,8	25,01	0,7	0,7
29.01.2025	-	1,238	52,44	52,94	51,37	52,45	-1,08	24	0	0	69,2	45,1	24,12	0,7	0,7
30.01.2025	-	1,309	72,25	72,7	70,82	72	-1,18	24	0	0	65	46,4	18,53	0,7	0,7
31.01.2025	-	1,408	64,85	65,31	63,43	64,63	-1,2	24	0	0	69,9	47,6	22,25	0,7	0,7
01.02.2025	-	1,307	67,49	67,59	65,96	66,75	-0,79	24	0	0	71,5	51,7	19,82	0,7	0,7
02.02.2025	-	1,365	67,18	67,34	65,56	66,44	-0,88	24	0	0	73,5	52,7	20,85	0,7	0,7
03.02.2025	-	1,629	72,22	72,78	70,44	71,86	-1,42	24	0	0	75	51,8	23,16	0,7	0,7
04.02.2025	-	1,567	69,98	70,5	68,33	69,68	-1,35	24	0	0	72,5	49,6	22,96	0,7	0,7
05.02.2025	-	1,588	72,23	72,73	70,53	71,9	-1,37	24	0	0	73	50,4	22,54	0,7	0,7
06.02.2025	-	1,466	67,37	67,78	65,86	67,04	-1,18	24	0	0	70,6	48,4	22,26	0,7	0,7
07.02.2025	-	1,66	78,22	78,63	76,37	77,65	-1,28	24	0	0	73,7	52	21,76	0,7	0,7
08.02.2025	-	1,622	76,59	76,98	74,52	75,84	-1,32	24	0	0	78,5	56,7	21,78	0,7	0,7
09.02.2025	-	1,66	75,23	75,72	73,13	74,55	-1,42	24	0	0	80,1	57,4	22,71	0,7	0,7
10.02.2025	-	1,952	79,77	80,66	77,48	79,46	-1,98	24	0	0	81,6	56,4	25,21	0,7	0,7
11.02.2025	-	1,985	80,79	81,67	78,45	80,47	-2,02	24	0	0	82	56,7	25,31	0,7	0,7
12.02.2025	-	1,971	80,43	81,31	78,08	80,12	-2,04	24	0	0	81,6	56,4	25,26	0,7	0,7
13.02.2025	-	1,898	78,19	79,01	75,97	77,87	-1,9	24	0	0	80,8	55,8	25	0,7	0,7
14.02.2025	-	1,896	78,29	79,12	76,1	77,98	-1,88	24	0	0	79,9	55	24,89	0,7	0,7
15.02.2025	-	1,633	71,11	71,68	69,11	70,61	-1,5	24	0	0	80,1	56,5	23,65	0,7	0,7
16.02.2025	-	1,664	72,7	73,15	70,65	72,05	-1,4	24	0	0	80,8	57,3	23,56	0,7	0,7
17.02.2025	-	1,854	74,13	74,21	72,03	73,16	-1,13	24	0	0	80,2	54,5	25,75	0,7	0,7
18.02.2025	-	1,822	74,6	74,6	72,58	73,59	-1,01	24	0	0	78,7	53,5	25,12	0,7	0,7
19.02.2025	-	1,782	73,33	73,64	71,37	72,62	-1,25	24	0	0	78,6	53,6	25,01	0,7	0,7
20.02.2025	-	1,929	77,45	78,2	75,23	77,07	-1,84	24	0	0	80,9	55,2	25,66	0,7	0,7
Итого:	-	49,658	2186,8	2202,21	2131,29	2173,75	-42,46	744	0	-	75,41	52,15	23,27	0,7	0,7

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
20.01.2025	1577,959	79210,34	78805,25	77379,31	77841,61
20.02.2025	1627,617	81397,14	81007,46	79510,6	80015,36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения