

#12199#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ
Адрес потребителя Репина 54, Калининград
Номер абонента 3342
Порядковый номер 3967
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104472
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	1,193	48,18	48,54	47	48	-1	24	0	0	74,8	49,4	25,37	0,7	0,7	4,5
22.02.2021	1,168	47,98	48,33	46,81	47,81	-1	24	0	0	74,5	49,6	24,96	0,7	0,7	4,6
23.02.2021	1,117	46,31	46,67	45,19	46,13	-0,94	24	0	0	73,8	49	24,78	0,7	0,7	4,6
24.02.2021	1,342	48,13	48,56	47,02	48,13	-1,11	24	0	0	72,2	43,6	28,59	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	1,217	45,14	45,55	44,15	45,16	-1,01	24	0	0	70,2	42,6	27,63	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	1,393	58,31	58,77	57,02	58,17	-1,15	24	0	0	70,3	45,9	24,43	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	1,172	58,42	58,73	57,07	58,04	-0,97	24	0	0	71	50,4	20,57	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	1,221	58,86	59,22	57,49	58,53	-1,04	24	0	0	72,3	51	21,25	0,7	0,7	3
01.03.2021	1,64	67,68	68,19	66,05	67,46	-1,41	24	0	0	73,6	48,7	24,88	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	1,59	65,79	66,28	64,24	65,55	-1,31	24	0	0	72,8	48,1	24,74	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	1,643	62,12	62,71	60,52	62,03	-1,51	24	0	0	75,5	48,3	27,19	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	1,743	69,88	70,44	68,14	69,64	-1,5	24	0	0	75	49,4	25,58	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	1,79	69,86	70,45	68	69,58	-1,58	24	0	0	77,7	51,4	26,35	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	1,347	58,9	59,27	57,4	58,47	-1,07	24	0	0	77	53,5	23,51	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	1,35	61,59	61,96	60,05	61,16	-1,11	24	0	0	75,1	52,6	22,51	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	1,446	66,69	67,04	64,96	66,12	-1,16	24	0	0	77	54,7	22,28	0,7	0,7	0
09.03.2021	1,803	65,89	66,55	64,06	65,73	-1,67	24	0	0	79,9	51,7	28,17	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	1,732	64,36	64,95	62,62	64,19	-1,57	24	0	0	78,8	51,1	27,68	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	1,881	75,4	76,04	73,38	75,09	-1,71	24	0	0	78,1	52,4	25,69	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	1,503	59,41	59,89	58,01	59,23	-1,22	24	0	0	73,1	47,2	25,95	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	1,119	54,35	54,65	53,13	54,02	-0,89	24	0	0	70,1	49	21,09	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	1,183	61,07	61,34	59,74	60,63	-0,89	24	0	0	69,5	49,7	19,82	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	1,506	68,54	68,85	67,03	68,12	-1,09	24	0	0	69,9	47,4	22,51	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	1,55	69,76	70,13	68,24	69,38	-1,14	24	0	0	70,1	47,4	22,75	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	1,665	79,94	80,36	78,13	79,45	-1,32	24	0	0	71,1	49,7	21,33	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	1,701	78,46	78,96	76,64	78,03	-1,39	24	0	0	71,9	49,7	22,21	0,7	0,7	1
19.03.2021	1,826	88,29	88,84	86,11	87,66	-1,55	24	0	0	74,6	53,4	21,21	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	1,344	61,72	62,12	60,09	61,28	-1,19	24	0	0	76,3	53,9	22,38	0,7	0,7	-
Итого:	41,185	1761,03	1773,39	1718,29	1752,79	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,185														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2021	474,082	28678,58	28700,25	28000,64	28290,51
20.03.2021	515,267	30439,61	30473,64	29718,93	30043,3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2021 7:34:40