

#12200#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ
Адрес потребителя Репина 54, Калининград
Номер абонента 3342
Порядковый номер 3967
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104472
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2023	1,346	50,11	50,34	48,99	49,86	-0,87	24	0	0	70,7	43,1	27,54	0,7	0,7	-
22.02.2023	1,537	59,08	59,33	57,65	58,71	-1,06	24	0	0	73,5	46,8	26,67	0,7	0,7	-
23.02.2023	1,277	52,99	52,95	51,67	52,35	-0,68	24	0	0	74,8	50,1	24,66	0,7	0,7	-
24.02.2023	1,107	43,37	43,39	42,37	42,91	-0,54	24	0	0	72,8	46,7	26,18	0,7	0,7	-
25.02.2023	1,2	49,67	49,63	48,49	49,08	-0,59	24	0	0	73,2	48,4	24,77	0,7	0,7	-
26.02.2023	1,323	53,25	53,26	51,93	52,67	-0,74	24	0	0	75,2	49,7	25,52	0,7	0,7	-
27.02.2023	1,551	57,33	57,61	55,87	56,96	-1,09	24	0	0	76,1	48,3	27,81	0,7	0,7	-
28.02.2023	1,503	54,62	54,89	53,21	54,33	-1,12	24	0	0	76	47,7	28,27	0,7	0,7	-
01.03.2023	1,364	50,36	50,63	49,17	50,19	-1,02	24	0	0	71,8	44	27,8	0,7	0,7	-
02.03.2023	1,402	52,39	52,58	51,15	52,09	-0,94	24	0	0	72,7	45,2	27,45	0,7	0,7	-
03.03.2023	1,315	49,39	49,57	48,26	49,14	-0,88	24	0	0	71,4	44,1	27,25	0,7	0,7	-
04.03.2023	1,206	52,51	52,38	51,26	51,79	-0,53	24	0	0	72,5	48,9	23,56	0,7	0,7	-
05.03.2023	1,254	52,25	52,21	51	51,59	-0,59	24	0	0	74,4	49,8	24,6	0,7	0,7	-
06.03.2023	1,528	55,6	55,94	54,22	55,35	-1,13	24	0	0	75,2	47	28,17	0,7	0,7	-
07.03.2023	1,522	56,12	56,34	54,69	55,74	-1,05	24	0	0	76,1	48,2	27,88	0,7	0,7	-
08.03.2023	1,336	57,32	57,26	55,9	56,57	-0,67	24	0	0	74,7	50,8	23,94	0,7	0,7	-
09.03.2023	1,573	57,68	57,89	56,18	57,24	-1,06	24	0	0	77,3	49,3	28,01	0,7	0,7	-
10.03.2023	1,638	62,29	62,37	60,63	61,65	-1,02	24	0	0	77,5	50,5	26,98	0,7	0,7	-
11.03.2023	1,364	55,82	55,71	54,39	55,05	-0,66	24	0	0	76,3	51,2	25,1	0,7	0,7	-
12.03.2023	1,266	52,68	52,58	51,39	51,98	-0,59	24	0	0	74,6	49,9	24,64	0,7	0,7	-
13.03.2023	1,449	55,5	55,77	54,15	55,19	-1,04	24	0	0	73,5	46,7	26,82	0,7	0,7	-
14.03.2023	1,076	37,63	37,84	36,83	37,59	-0,76	24	0	0	69	39,8	29,23	0,7	0,7	-
15.03.2023	1,315	52,3	52,43	51,15	51,96	-0,81	24	0	0	69,7	43,9	25,78	0,7	0,7	-
16.03.2023	1,294	49,27	49,3	48,16	48,86	-0,7	24	0	0	71,2	44,2	26,95	0,7	0,7	-
17.03.2023	1,305	49,51	49,55	48,37	49,07	-0,7	24	0	0	71,3	44,3	27,03	0,7	0,7	-
18.03.2023	0,865	36,03	35,82	35,26	35,49	-0,23	24	0	0	68,9	44,3	24,58	0,7	0,7	-
19.03.2023	0,611	24,88	24,76	24,36	24,57	-0,21	24	0	0	68	42,8	25,17	0,7	0,7	-
20.03.2023	1,069	36,56	36,78	35,78	36,53	-0,75	24	0	0	68,8	38,8	29,96	0,7	0,7	-
Итого:	36,596	1416,51	1419,11	1382,48	1404,51	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,596														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2023	1031,73	54250,63	54294,32	52988,54	53594,92
20.03.2023	1068,326	55667,14	55713,43	54371,02	54999,43

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2023 7:23:00