

#12197#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ
Адрес потребителя Репина 54, Калининград
Номер абонента 3342
Порядковый номер 3967
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104472
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2021	1,336	62,76	63,15	61,21	62,33	-1,12	24	0	0	74,4	52,6	21,83	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	1,58	57,53	58,1	56,07	57,49	-1,42	24	0	0	76,3	48	28,23	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	1,418	53,11	53,62	51,85	53,1	-1,25	24	0	0	73,2	45,8	27,4	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	1,419	60,66	61,11	59,34	60,51	-1,17	24	0	0	69,6	45,6	23,94	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	1,298	52,64	53,08	51,51	52,59	-1,08	24	0	0	68,5	43,3	25,2	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	1,242	52,54	52,96	51,44	52,46	-1,02	24	0	0	68,5	44,3	24,22	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	0,843	39,08	39,42	38,28	39,04	-0,76	24	0	0	68	46	22,08	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	0,95	54,73	54,97	53,7	54,39	-0,69	24	0	0	65,1	47,3	17,74	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	1,231	50,77	51,19	49,71	50,75	-1,04	24	0	0	68,8	44	24,77	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	1,138	43,99	44,4	43,04	44,02	-0,98	24	0	0	68,9	42,4	26,51	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	1,001	38,67	39,03	37,85	38,71	-0,86	24	0	0	68,4	42	26,46	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	1,188	47,43	47,79	46,44	47,43	-0,99	24	0	0	68,2	42,5	25,66	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	1,172	48,81	49,11	47,77	48,65	-0,88	24	0	0	68,5	43,9	24,57	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	0,902	41,72	41,97	40,85	41,57	-0,72	24	0	0	68,1	46	22,14	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	0,801	37,33	37,55	36,55	37,18	-0,63	24	0	0	67,9	45,9	21,96	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	1,264	59	59,27	57,8	58,69	-0,89	24	0	0	66,8	44,9	21,94	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	1,336	55,32	55,42	54,13	54,87	-0,74	24	0	0	69,4	44,6	24,76	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	1,357	57,2	57,49	55,98	56,91	-0,93	24	0	0	69,3	45,1	24,27	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	1,196	47,54	47,94	46,5	47,52	-1,02	24	0	0	69,3	43,5	25,77	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	1,033	40,18	40,58	39,32	40,26	-0,94	24	0	0	68,5	42,2	26,35	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	0,812	34,57	34,92	33,91	34,63	-0,72	24	0	0	67,6	43,7	23,94	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	0,613	26,3	26,61	25,74	26,31	-0,57	24	0	0	67,6	43,8	23,8	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	0,924	36,48	36,84	35,73	36,53	-0,8	24	0	0	67,3	41,4	25,89	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	1,109	47,53	47,9	46,54	47,45	-0,91	24	0	0	66,6	42,8	23,86	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	1,174	51,79	52,15	50,76	51,69	-0,93	24	0	0	66,4	43,3	23,13	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	1,186	50,39	50,77	49,36	50,35	-0,99	24	0	0	67	43	24,03	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	1,078	46,66	47,03	45,74	46,61	-0,87	24	0	0	66,5	42,9	23,61	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	0,665	29,39	29,71	28,81	29,47	-0,66	24	0	0	65,9	42,9	23,01	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	0,466	21,7	21,94	21,28	21,71	-0,43	24	0	0	65,1	43,2	21,96	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	0,712	29,3	29,55	28,73	29,31	-0,58	24	0	0	66,1	41,3	24,8	0,7	0,7	11
20.04.2021	0,75	31,16	31,41	30,57	31,17	-0,6	24	0	0	65,7	41,1	24,57	0,7	0,7	-
Итого:	33,194	1406,28	1416,98	1376,51	1403,7	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,194														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2021	515,267	30439,61	30473,64	29718,93	30043,3
20.04.2021	548,461	31845,89	31890,62	31095,44	31447

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2021 9:58:20