

#12185#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2022 по 20.04.2022

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ
Адрес потребителя Репина 54, Калининград
Номер абонента 3342
Порядковый номер 3967
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104472
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2022	1,032	36,06	36,33	35,24	36,02	-0,78	24	0	0	70,6	41,3	29,33	0,7	0,7	3,3
22.03.2022	0,963	33,05	33,35	32,31	33,07	-0,76	24	0	0	70,5	40,6	29,84	0,7	0,7	4,9
23.03.2022	1,007	35,04	35,29	34,24	35,03	-0,79	24	0	0	70,6	41	29,57	0,7	0,7	4,2
24.03.2022	1,057	37,17	37,42	36,35	37,12	-0,77	24	0	0	70,7	41,5	29,19	0,7	0,7	3,9
25.03.2022	0,954	32,85	33,12	32,08	32,85	-0,77	24	0	0	70,7	40,8	29,82	0,7	0,7	7
26.03.2022	0,779	30,58	30,91	29,88	30,63	-0,75	24	0	0	70,1	44	26,08	0,7	0,7	6,2
27.03.2022	0,819	32,71	33,01	32	32,69	-0,69	24	0	0	70,5	44,9	25,55	0,7	0,7	5,2
28.03.2022	1,026	34,8	35,02	34,02	34,8	-0,78	24	0	0	70,6	40,4	30,17	0,7	0,7	7
29.03.2022	1,146	39,8	40	38,88	39,67	-0,79	24	0	0	71,1	41,6	29,51	0,7	0,7	4
30.03.2022	1,364	53,15	53,28	51,91	52,77	-0,86	24	0	0	72,9	46,6	26,28	0,7	0,7	0,2
31.03.2022	1,289	45,89	46,05	44,76	45,58	-0,82	24	0	0	74,7	45,9	28,85	0,7	0,7	-
01.04.2022	1,287	46,61	46,73	45,51	46,28	-0,77	24	0	0	73,7	45,4	28,28	0,7	0,7	-
02.04.2022	1,012	40,61	40,86	39,65	40,45	-0,8	24	0	0	72,6	47,1	25,51	0,7	0,7	-
03.04.2022	0,983	39,85	40,08	38,92	39,7	-0,78	24	0	0	72	46,8	25,25	0,7	0,7	-
04.04.2022	1,23	45,32	45,4	44,24	45,01	-0,77	24	0	0	71,8	44	27,82	0,7	0,7	-
05.04.2022	1,238	45,32	45,49	44,3	45,05	-0,75	24	0	0	71,2	43,2	27,97	0,7	0,7	-
06.04.2022	1,133	40,24	40,37	39,32	40,05	-0,73	24	0	0	70,9	42	28,89	0,7	0,7	-
07.04.2022	0,884	28,4	28,62	27,78	28,39	-0,61	24	0	0	70,1	38,2	31,89	0,7	0,7	-
08.04.2022	1,044	36,08	36,24	35,28	36	-0,72	24	0	0	70,6	41	29,61	0,7	0,7	-
09.04.2022	0,795	31,2	31,45	30,52	31,17	-0,65	24	0	0	70,2	44,1	26,06	0,7	0,7	-
10.04.2022	0,858	33,69	33,93	32,95	33,65	-0,7	24	0	0	70,5	44,3	26,19	0,7	0,7	-
11.04.2022	1,108	38,73	38,9	37,86	38,58	-0,72	24	0	0	70,8	41,6	29,28	0,7	0,7	-
12.04.2022	1,039	36,64	36,81	35,83	36,53	-0,7	24	0	0	70,7	41,7	29,04	0,7	0,7	-
13.04.2022	0,938	31,61	31,8	30,93	31,53	-0,6	24	0	0	70,4	40,1	30,38	0,7	0,7	-
14.04.2022	0,817	26,31	26,44	25,73	26,21	-0,48	24	0	0	70,1	38,3	31,76	0,7	0,7	-
15.04.2022	1,09	37,39	37,5	36,57	37,23	-0,66	24	0	0	70,7	40,8	29,81	0,7	0,7	-
16.04.2022	0,825	33,15	33,37	32,39	33,03	-0,64	24	0	0	70,4	44,9	25,52	0,7	0,7	-
17.04.2022	0,757	30,1	30,31	29,45	30,01	-0,56	24	0	0	70,3	44,6	25,71	0,7	0,7	-
18.04.2022	0,989	34,47	34,63	33,71	34,34	-0,63	24	0	0	70,6	41,3	29,38	0,7	0,7	-
19.04.2022	0,987	33,33	33,48	32,63	33,24	-0,61	24	0	0	70,5	40,3	30,2	0,7	0,7	-
20.04.2022	0,774	25,15	25,32	24,62	25,08	-0,46	24	0	0	69,9	38,4	31,48	0,7	0,7	-
Итого:	31,224	1125,3	1131,51	1099,86	1121,76	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,224														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2022	791,766	44182,54	44199,1	43154,17	43605,68
20.04.2022	822,99	45307,84	45330,61	44254,03	44727,44

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2022 7:17:49