

# #12203#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ  
Адрес потребителя Репина 54, Калининград  
Номер абонента 3342  
Порядковый номер 3967  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104472  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2023	1,224	45,25	45,51	44,25	45,12	-0,87	24	0	0	69,4	41,7	27,7	0,7	0,7	5,5
22.03.2023	1,129	40,55	40,81	39,68	40,49	-0,81	24	0	0	69,3	40,8	28,47	0,7	0,7	5,5
23.03.2023	0,978	32,21	32,46	31,5	32,22	-0,72	24	0	0	68,7	37,6	31,11	0,7	0,7	10,6
24.03.2023	0,897	31,08	31,23	30,4	30,99	-0,59	24	0	0	68,8	39,1	29,63	0,7	0,7	9,5
25.03.2023	0,673	26,57	26,54	26,01	26,33	-0,32	24	0	0	68,4	42,5	25,82	0,7	0,7	7,8
26.03.2023	0,862	34,63	34,59	33,88	34,3	-0,42	24	0	0	69,1	43,6	25,41	0,7	0,7	6
27.03.2023	1,321	49,23	49,47	48,09	48,98	-0,89	24	0	0	72,4	44,9	27,53	0,7	0,7	2,1
28.03.2023	1,454	51,46	51,78	50,14	51,21	-1,07	24	0	0	76,4	47,4	29	0,7	0,7	-1,5
29.03.2023	1,218	44,99	45,21	43,92	44,78	-0,86	24	0	0	72,7	44,9	27,78	0,7	0,7	1,7
30.03.2023	0,981	35,18	35,35	34,41	35,03	-0,62	24	0	0	69	40,5	28,51	0,7	0,7	7,1
31.03.2023	0,975	33,98	34,19	33,25	33,95	-0,7	24	0	0	68,8	39,4	29,42	0,7	0,7	8,9
01.04.2023	1,008	43,07	43,02	42,13	42,6	-0,47	24	0	0	69,7	45,8	23,97	0,7	0,7	5,2
02.04.2023	1,098	48,22	48,14	47,13	47,65	-0,52	24	0	0	70,7	47,4	23,3	0,7	0,7	3,9
03.04.2023	1,383	53,18	53,4	51,91	52,82	-0,91	24	0	0	73,2	46,5	26,69	0,7	0,7	1,7
04.04.2023	1,442	54,45	54,7	53,16	54,13	-0,97	24	0	0	73,2	46	27,19	0,7	0,7	-0,1
05.04.2023	1,355	51,12	51,27	49,96	50,79	-0,83	24	0	0	72,1	45	27,14	0,7	0,7	1
06.04.2023	1,362	53,21	53,4	52,02	52,92	-0,9	24	0	0	70,8	44,6	26,22	0,7	0,7	2,3
07.04.2023	0,825	29,91	30,02	29,27	29,77	-0,5	24	0	0	68,8	40,5	28,24	0,7	0,7	9,6
08.04.2023	0,536	21,3	21,25	20,89	21,08	-0,19	24	0	0	67,3	41,5	25,79	0,7	0,7	10,3
09.04.2023	0,592	24,48	24,45	23,97	24,29	-0,32	24	0	0	67,9	43,1	24,8	0,7	0,7	8,2
10.04.2023	0,834	30,46	30,56	29,8	30,31	-0,51	24	0	0	68,4	40,4	28,02	0,7	0,7	7,9
11.04.2023	0,652	23,23	23,3	22,73	23,15	-0,42	24	0	0	68	39,3	28,74	0,7	0,7	10
12.04.2023	0,706	24,01	24,13	23,49	23,94	-0,45	24	0	0	67,9	37,7	30,21	0,7	0,7	11,3
13.04.2023	0,809	27,25	27,4	26,66	27,16	-0,5	24	0	0	68,5	38,2	30,34	0,7	0,7	9,5
14.04.2023	0,744	25,03	25,15	24,52	24,93	-0,41	24	0	0	68,2	37,8	30,44	0,7	0,7	11
15.04.2023	0,627	23,87	23,84	23,36	23,6	-0,24	24	0	0	68,1	41,2	26,9	0,7	0,7	10,4
16.04.2023	0,852	35,02	35,02	34,28	34,74	-0,46	24	0	0	69	44,1	24,88	0,7	0,7	6,1
17.04.2023	1,004	36,14	36,38	35,37	36,14	-0,77	24	0	0	69,3	40,9	28,4	0,7	0,7	7,2
18.04.2023	0,914	32,36	32,53	31,68	32,3	-0,62	24	0	0	68,8	40	28,86	0,7	0,7	9,5
19.04.2023	0,896	32,19	32,36	31,49	32,05	-0,56	24	0	0	69	40,5	28,49	0,7	0,7	-
20.04.2023	0,691	24,89	24,94	24,37	24,72	-0,35	24	0	0	67,6	39,2	28,36	0,7	0,7	-
Итого:	30,042	1118,52	1122,4	1093,72	1112,49	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,042														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2023	1068,326	55667,14	55713,43	54371,02	54999,43
20.04.2023	1098,368	56785,66	56835,83	55464,74	56111,92

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.04.2023 7:11:32