

#124325#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 119, МАДОУ
Репина 54, Калининград
3342

Заводской номер счётчика 00104472	Показания прибора, Гкал 20.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1691,309	1664,737	26.572

Подпись исполнителя



#124324#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 3342
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104472
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	5,6	1,338	58,1	58,73	56,83	58,13	-1,3	24	0	0	70,2	46,6	23,61	0,7	0,7
22.03.2025	5,7	0,981	49,93	50,21	48,84	49,63	-0,79	24	0	0	69,9	49,8	20,11	0,7	0,7
23.03.2025	6,8	0,961	45,91	46,22	44,91	45,72	-0,81	24	0	0	69,6	48,1	21,46	0,7	0,7
24.03.2025	5,5	1,32	60,28	60,87	58,93	60,23	-1,3	24	0	0	70,2	47,9	22,39	0,7	0,7
25.03.2025	4,4	1,082	48,93	49,41	47,83	48,89	-1,06	24	0	0	70	47,3	22,74	0,7	0,7
26.03.2025	6,9	1,206	51,43	52,08	50,32	51,6	-1,28	24	0	0	69,9	45,9	24,01	0,7	0,7
27.03.2025	5,7	1,234	53,5	54,16	52,36	53,64	-1,28	24	0	0	70,1	46,4	23,64	0,7	0,7
28.03.2025	8,9	0,965	39,75	40,27	38,89	39,9	-1,01	24	0	0	69,6	44,7	24,89	0,7	0,7
29.03.2025	9,9	0,573	26,64	26,77	26,05	26,51	-0,46	24	0	0	68,7	46,6	22,04	0,7	0,7
30.03.2025	6,8	0,912	39,93	40,22	39,08	39,81	-0,73	24	0	0	69,4	46	23,36	0,7	0,7
31.03.2025	5,9	1,173	50,99	51,53	49,89	51	-1,11	24	0	0	69,8	46,3	23,53	0,7	0,7
01.04.2025	-	1,306	59,55	60,06	58,27	59,4	-1,13	24	0	0	70,1	47,7	22,43	0,7	0,7
02.04.2025	-	1,018	44,05	44,51	43,1	44,07	-0,97	24	0	0	69,6	45,9	23,62	0,7	0,7
03.04.2025	-	0,79	33,58	33,96	32,86	33,63	-0,77	24	0	0	68,9	44,8	24,09	0,7	0,7
04.04.2025	-	0,978	42,48	42,98	41,56	42,54	-0,98	24	0	0	69,5	46	23,56	0,7	0,7
05.04.2025	-	1,152	60,11	60,44	58,74	59,73	-0,99	24	0	0	71	51,3	19,62	0,7	0,7
06.04.2025	-	1,309	69,36	69,77	67,72	68,84	-1,12	24	0	0	73,1	53,7	19,34	0,7	0,7
07.04.2025	-	1,302	59,6	60,24	58,23	59,54	-1,31	24	0	0	71,9	49,5	22,36	0,7	0,7
08.04.2025	-	1,213	57,46	58,04	56,22	57,4	-1,18	24	0	0	70,3	48,7	21,55	0,7	0,7
09.04.2025	-	1,179	56,36	56,98	55,1	56,34	-1,24	24	0	0	70,1	48,7	21,48	0,7	0,7
10.04.2025	-	1,36	64,97	65,73	63,52	64,98	-1,46	24	0	0	70,8	49,3	21,47	0,7	0,7
11.04.2025	-	1,205	54,46	55,29	53,27	54,72	-1,45	24	0	0	70	47,3	22,69	0,7	0,7
12.04.2025	-	0,69	34,17	34,76	33,4	34,35	-0,95	24	0	0	69,5	48,8	20,78	0,7	0,7
13.04.2025	-	0,3	14,06	18,74	13,81	18,59	-4,78	24	0	0	68,6	47	21,57	0,7	0,7
14.04.2025	-	0,183	8,66	18,97	8,48	18,75	-10,27	24	0	0	67,5	46,5	21	0,7	0,7
15.04.2025	-	0,229	9,99	19,52	9,81	19,36	-9,55	24	0	0	68,1	45	23,15	0,7	0,7
16.04.2025	-	0,22	10,26	18,79	10,08	18,63	-8,55	24	0	0	67,7	46,1	21,56	0,7	0,7
17.04.2025	-	0,151	7,77	16,6	7,63	16,43	-8,8	24	0	0	67,1	47,5	19,62	0,7	0,7
18.04.2025	-	0,117	5,85	13,91	5,77	13,73	-7,96	24	0	0	66,5	47,5	18,96	0,7	0,7
19.04.2025	-	0,024	2,75	8,44	2,75	8,2	-5,45	24	0	0	63,8	57,4	6,44	0,7	0,7
20.04.2025	-	0,101	6,58	13,59	6,48	13,4	-6,92	24	0	0	65,5	50,6	14,89	0,7	0,7
Итого:	6,4	26,572	1227,46	1301,79	1200,73	1287,69	-86,96	744	0	-	69,26	47,9	21,35	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
20.03.2025	1664,737	83138,47	82760,14	81211,73	81747,35
20.04.2025	1691,309	84365,93	84061,93	82412,46	83035,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения