

#12193#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ
Адрес потребителя Репина 54, Калининград
Номер абонента 3342
Порядковый номер 3967
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104472
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	0,778	33,39	33,64	32,76	33,38	-0,62	24	0	0	66	42,2	23,81	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	1,092	48,07	48,41	47,12	47,98	-0,86	24	0	0	66,7	43,5	23,22	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	1,068	47,32	47,63	46,36	47,19	-0,83	24	0	0	67,1	44,1	23,03	0,7	0,7	4,6
24.04.2021	0,818	40,69	40,95	39,87	40,57	-0,7	24	0	0	66,6	46,1	20,5	0,7	0,7	4
25.04.2021	0,84	41,49	41,75	40,66	41,34	-0,68	24	0	0	66,9	46,2	20,72	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	1,225	57,04	57,31	55,85	56,76	-0,91	24	0	0	67	45	21,98	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	1,226	53,1	53,38	51,99	52,9	-0,91	24	0	0	67,5	43,9	23,6	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	0,982	42,81	43,09	41,95	42,74	-0,79	24	0	0	66,7	43,3	23,45	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	0,896	36,08	36,39	35,38	36,1	-0,72	24	0	0	66,7	41,4	25,36	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	0,942	40,53	40,86	39,74	40,54	-0,8	24	0	0	65,9	42,1	23,74	0,7	0,7	7
01.05.2021	0,658	31,47	31,74	30,84	31,44	-0,6	24	0	0	66,2	44,8	21,4	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	0,876	43,65	43,94	42,8	43,52	-0,72	24	0	0	66,1	45,6	20,47	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	0,814	38,88	39,16	38,14	38,8	-0,66	24	0	0	66,5	45,2	21,34	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	0,827	58,18	58,05	57,22	57,46	-0,24	24	0	0	60,7	46,1	14,59	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	0,543	21,5	21,67	21,09	21,51	-0,42	24	0	0	66,3	40,6	25,75	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	0,224	20	19,97	19,84	19,9	-0,06	24	0	0	42,3	31,1	11,25	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	0,795	82,32	81,69	80,82	80,63	0,19	24	0	0	62,5	52,6	9,97	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	0,642	31,04	31,34	30,43	31,02	-0,59	24	0	0	66,2	45,1	21,11	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	0,387	20,63	20,85	20,2	20,57	-0,37	24	0	0	65,7	46,6	19,08	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	0,211	13,57	13,65	13,27	13,42	-0,15	24	0	0	63,7	48	15,76	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	0,383	19,93	19,96	19,55	19,72	-0,17	24	0	0	64,9	45,3	19,58	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	0,311	17,97	17,9	17,61	17,66	-0,05	24	0	0	64,9	47,2	17,71	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	0,33	18,45	18,3	18,08	18,06	0,02	24	0	0	65,1	46,7	18,35	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	0,332	18,97	18,85	18,6	18,61	-0,01	24	0	0	64,7	46,7	17,96	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	0,072	10,24	10,06	10	9,82	0,18	24	0	0	62,7	55,2	7,46	0,7	0,7	10
16.05.2021	0,072	10,39	10,19	10,15	9,95	0,2	24	0	0	62,2	55,4	6,8	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	0,316	18,27	18,1	17,9	17,86	0,04	24	0	0	64,9	47,3	17,61	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,327	18,88	18,7	18,51	18,46	0,05	24	0	0	64,9	47,1	17,79	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	0,33	19,94	19,75	19,56	19,49	0,07	24	0	0	64,3	47,3	17,07	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	0,36	19,34	19,2	18,94	18,96	-0,02	24	0	0	65,4	46,4	19,02	0,7	0,7	-
Итого:	18,677	974,14	976,48	955,23	966,36	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,677														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.04.2021	548,461	31845,89	31890,62	31095,44	31447
20.05.2021	567,138	32820,03	32867,1	32050,67	32413,36

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 7:20:25