

#12179#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ
Адрес потребителя Репина 54, Калининград
Номер абонента 3342
Порядковый номер 3967
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104472
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	0,724	23,19	23,37	22,69	23,16	-0,47	24	0	0	69,7	37,8	31,98	0,7	0,7	-
22.04.2022	0,776	25,03	25,2	24,49	24,99	-0,5	24	0	0	69,9	38,3	31,6	0,7	0,7	-
23.04.2022	0,54	20,09	20,27	19,69	20,09	-0,4	24	0	0	69,2	41,9	27,35	0,7	0,7	-
24.04.2022	0,554	20,93	21,11	20,52	20,9	-0,38	24	0	0	69,4	42,3	27,09	0,7	0,7	-
25.04.2022	0,952	32,5	32,61	31,79	32,37	-0,58	24	0	0	70,3	40,4	29,96	0,7	0,7	-
26.04.2022	0,847	29,57	29,79	28,92	29,56	-0,64	24	0	0	70,3	41	29,29	0,7	0,7	-
27.04.2022	0,94	33,48	33,38	32,71	33,12	-0,41	24	0	0	71	42,2	28,75	0,7	0,7	-
28.04.2022	0,622	22,77	22,73	22,28	22,56	-0,28	24	0	0	70,1	42,1	28,07	0,7	0,7	-
29.04.2022	0,323	13,28	13,07	13,01	13	0,01	24	0	0	68	43	24,93	0,7	0,7	-
30.04.2022	0,093	7,17	7,03	7,09	7,03	0,06	24	0	0	65,2	52	13,19	0,7	0,7	-
01.05.2022	0,066	6,18	6,01	6,18	6,01	0,17	24	0	0	64,1	54,3	9,79	0,7	0,7	-
02.05.2022	0,066	6,2	6,03	6,19	6,03	0,16	24	0	0	64	54,3	9,72	0,7	0,7	-
03.05.2022	0,066	6,19	6,02	6,19	6,02	0,17	24	0	0	64,1	54,3	9,77	0,7	0,7	-
04.05.2022	0,328	13,42	13,24	13,18	13,16	0,02	24	0	0	67,9	43,1	24,79	0,7	0,7	-
05.05.2022	0,331	13,37	13,2	13,1	13,12	-0,02	24	0	0	68	42,8	25,29	0,7	0,7	-
06.05.2022	0,318	13,11	12,93	12,88	12,83	0,05	24	0	0	67,9	43,3	24,56	0,7	0,7	-
07.05.2022	0,068	6,07	5,95	6,07	5,95	0,12	24	0	0	64,3	54,2	10,1	0,7	0,7	-
08.05.2022	0,068	6,24	6,11	6,21	6,11	0,1	24	0	0	64,1	54,3	9,81	0,7	0,7	-
09.05.2022	0,066	6,14	6,01	6,14	6,01	0,13	24	0	0	64,2	54,2	9,98	0,7	0,7	-
10.05.2022	0,073	6,48	6,37	6,45	6,37	0,08	24	0	0	64,4	53,3	11,08	0,7	0,7	-
11.05.2022	0,316	13,18	13,04	12,93	12,95	-0,02	24	0	0	68,1	43,5	24,63	0,7	0,7	-
12.05.2022	0,315	12,91	12,79	12,67	12,71	-0,04	24	0	0	67,9	42,9	24,99	0,7	0,7	-
13.05.2022	0,312	12,81	12,68	12,56	12,59	-0,03	24	0	0	68,2	43,6	24,64	0,7	0,7	-
14.05.2022	0,073	6,2	6,1	6,18	6,1	0,08	24	0	0	64,5	54	10,46	0,7	0,7	-
15.05.2022	0,072	6,12	6,04	6,11	6,04	0,07	24	0	0	64,4	54,2	10,22	0,7	0,7	-
16.05.2022	0,314	13,25	13,12	12,98	13,03	-0,05	24	0	0	68,1	44	24,11	0,7	0,7	-
17.05.2022	0,32	13,27	12,98	13,01	12,89	0,12	24	0	0	68,3	43,7	24,6	0,7	0,7	-
18.05.2022	0,294	12,29	12	12,08	11,92	0,16	24	0	0	67,9	43,6	24,22	0,7	0,7	-
19.05.2022	0,32	13,02	12,81	12,76	12,71	0,05	24	0	0	69,1	43,9	25,23	0,7	0,7	-
20.05.2022	0,282	11,98	11,75	11,76	11,68	0,08	24	0	0	67,9	43,7	24,23	0,7	0,7	-
Итого:	10,439	426,44	423,74	418,82	421,01	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,439														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.04.2022	822,99	45307,84	45330,61	44254,03	44727,44
20.05.2022	833,429	45734,28	45754,35	44672,85	45148,45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.05.2022 7:23:08