

#12192#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ
Адрес потребителя Репина 54, Калининград
Номер абонента 3342
Порядковый номер 3967
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104472
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,369	19,12	19,01	18,72	18,77	-0,05	24	0	0	65,4	45,7	19,72	0,7	0,7	14
22.05.2021	0,073	10,22	10,02	9,98	9,78	0,2	24	0	0	62,8	55,1	7,69	0,7	0,7	-
23.05.2021	0,072	9,62	9,42	9,38	9,18	0,2	24	0	0	62,9	55,4	7,5	0,7	0,7	-
24.05.2021	0,317	18,09	17,94	17,73	17,7	0,03	24	0	0	64,9	46,9	18,02	0,7	0,7	16
25.05.2021	0,313	18,18	18,03	17,8	17,79	0,01	24	0	0	65	47,2	17,75	0,7	0,7	-
26.05.2021	0,335	18,86	18,71	18,48	18,47	0,01	24	0	0	65	46,7	18,23	0,7	0,7	-
27.05.2021	0,338	18,79	18,63	18,43	18,39	0,04	24	0	0	65	46,6	18,31	0,7	0,7	-
28.05.2021	0,295	18	17,83	17,64	17,59	0,05	24	0	0	64,8	48	16,71	0,7	0,7	11
29.05.2021	0,075	9,98	9,79	9,74	9,56	0,18	24	0	0	63,2	55,1	8,11	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	0,072	8,37	8,2	8,13	8,19	-0,06	24	0	0	64,1	55,2	8,92	0,7	0,7	-
31.05.2021	0,298	15,25	15,12	14,91	14,96	-0,05	24	0	0	66,9	47	19,88	0,7	0,7	16
01.06.2021	0,298	15,58	15,45	15,24	15,25	-0,01	24	0	0	66,9	47,3	19,64	0,7	0,7	-
02.06.2021	0,273	14,44	14,3	14,11	14,15	-0,04	24	0	0	67	47,5	19,47	0,7	0,7	-
03.06.2021	0,296	14,94	14,74	14,62	14,59	0,03	24	0	0	67,2	46,8	20,41	0,7	0,7	15
04.06.2021	0,258	14,2	14,03	13,87	13,89	-0,02	24	0	0	66,9	48,1	18,78	0,7	0,7	-
05.06.2021	0,072	8,19	8	7,95	8	-0,05	24	0	0	64,3	55,2	9,17	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	0,072	7,79	7,62	7,55	7,62	-0,07	24	0	0	64,2	55,4	8,77	0,7	0,7	22
07.06.2021	0,28	14,45	14,34	14,12	14,2	-0,08	24	0	0	66,8	47	19,82	0,7	0,7	-
08.06.2021	0,271	14,05	13,75	13,72	13,61	0,11	24	0	0	67,1	47,3	19,75	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	0,247	15,9	15,84	15,57	15,6	-0,03	24	0	0	65	49,1	15,89	0,7	0,7	21
10.06.2021	0,256	16,79	16,69	16,44	16,45	-0,01	24	0	0	64,8	49,3	15,44	0,7	0,7	-
11.06.2021	0,234	16,02	15,88	15,68	15,64	0,04	24	0	0	64,5	49,6	14,88	0,7	0,7	-
12.06.2021	0,061	9,65	9,47	9,41	9,23	0,18	24	0	0	62,2	55,8	6,49	0,7	0,7	-
13.06.2021	0,049	9,08	8,92	8,84	8,7	0,14	24	0	0	62,3	55,8	6,47	0,7	0,7	-
14.06.2021	0,048	8,87	8,69	8,63	8,48	0,15	24	0	0	62,4	55,9	6,56	0,7	0,7	-
15.06.2021	0,239	21,2	20,95	20,81	20,63	0,18	24	0	0	62,7	51,2	11,54	0,7	0,7	-
16.06.2021	0,261	16,56	16,33	16,21	16,09	0,12	24	0	0	65	48,8	16,17	0,7	0,7	-
17.06.2021	0,261	16,56	16,42	16,22	16,18	0,04	24	0	0	65	48,9	16,16	0,7	0,7	-
18.06.2021	0,243	15,74	15,62	15,4	15,38	0,02	24	0	0	65	49,2	15,78	0,7	0,7	-
19.06.2021	0,057	8,61	8,46	8,37	8,31	0,06	24	0	0	62,8	55,8	7,03	0,7	0,7	-
20.06.2021	0,048	8,05	7,91	7,81	7,85	-0,04	24	0	0	62,8	55,9	6,89	0,7	0,7	-
Итого:	6,381	431,15	426,11	421,51	420,23	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,381														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.05.2021	567,138	32820,03	32867,1	32050,67	32413,36
20.06.2021	573,519	33251,18	33293,21	32472,18	32833,59

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2021 19:52:48