

#12190#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ
Адрес потребителя Репина 54, Калининград
Номер абонента 3342
Порядковый номер 3967
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104472
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,056	7,22	7,1	6,98	7,1	-0,12	24	0	0	63,1	54,4	8,63	0,7	0,7	-
22.05.2023	0,265	12,33	12,27	12,05	12,18	-0,13	24	0	0	65,9	43,8	22,13	0,7	0,7	-
23.05.2023	0,24	11,87	11,82	11,58	11,72	-0,14	24	0	0	65,7	44,8	20,89	0,7	0,7	-
24.05.2023	0,237	11,64	11,59	11,37	11,5	-0,13	24	0	0	65,9	45	20,89	0,7	0,7	-
25.05.2023	0,253	12,04	11,96	11,76	11,84	-0,08	24	0	0	65,9	44,5	21,43	0,7	0,7	-
26.05.2023	0,278	12,51	12,44	12,27	12,33	-0,06	24	0	0	66,2	43,4	22,83	0,7	0,7	-
27.05.2023	0,056	6,87	6,76	6,63	6,76	-0,13	24	0	0	63,4	54,4	8,97	0,7	0,7	-
28.05.2023	0,052	6,81	6,69	6,57	6,69	-0,12	24	0	0	63,4	54,5	8,89	0,7	0,7	-
29.05.2023	0,27	12,51	12,47	12,21	12,36	-0,15	24	0	0	66	43,9	22,15	0,7	0,7	-
30.05.2023	0,249	11,76	11,71	11,53	11,63	-0,1	24	0	0	66,1	44,6	21,49	0,7	0,7	-
31.05.2023	0,24	11,74	11,65	11,46	11,56	-0,1	24	0	0	66	45,1	20,88	0,7	0,7	-
01.06.2023	0,23	11,68	11,62	11,41	11,52	-0,11	24	0	0	65,9	45,5	20,48	0,7	0,7	-
02.06.2023	0,219	11,42	11,35	11,15	11,23	-0,08	24	0	0	65,7	46	19,69	0,7	0,7	-
03.06.2023	0,06	6,89	6,79	6,65	6,79	-0,14	24	0	0	63,5	54,4	9,09	0,7	0,7	-
04.06.2023	0,058	6,95	6,85	6,71	6,85	-0,14	24	0	0	63,4	54,4	8,92	0,7	0,7	-
05.06.2023	0,211	11,33	11,25	11,07	11,15	-0,08	24	0	0	65,7	46,4	19,32	0,7	0,7	-
06.06.2023	0,227	11,56	11,46	11,32	11,36	-0,04	24	0	0	65,8	45,7	20,12	0,7	0,7	-
07.06.2023	0,238	11,53	11,44	11,28	11,34	-0,06	24	0	0	66	44,8	21,22	0,7	0,7	-
08.06.2023	0,237	11,63	11,48	11,39	11,37	0,02	24	0	0	66	45,4	20,57	0,7	0,7	-
09.06.2023	0,2	10,9	10,8	10,69	10,7	-0,01	24	0	0	65,6	46,5	19,16	0,7	0,7	-
10.06.2023	0,05	6,67	6,56	6,5	6,56	-0,06	24	0	0	63,3	54,6	8,64	0,7	0,7	-
11.06.2023	0,049	6,7	6,62	6,54	6,62	-0,08	24	0	0	63,2	54,7	8,48	0,7	0,7	-
12.06.2023	0,048	6,6	6,51	6,49	6,51	-0,02	24	0	0	63,2	54,7	8,47	0,7	0,7	-
13.06.2023	0,226	11,7	11,66	11,46	11,52	-0,06	24	0	0	65,8	46	19,77	0,7	0,7	-
14.06.2023	0,213	11,24	11,2	11,04	11,1	-0,06	24	0	0	65,8	46,2	19,58	0,7	0,7	-
15.06.2023	0,204	11,04	10,99	10,83	10,89	-0,06	24	0	0	65,6	46,6	18,98	0,7	0,7	-
16.06.2023	0,2	10,85	10,76	10,65	10,66	-0,01	24	0	0	65,6	46,8	18,85	0,7	0,7	-
17.06.2023	0,048	6,5	6,38	6,44	6,38	0,06	24	0	0	63,3	54,6	8,76	0,7	0,7	-
18.06.2023	0,048	6,57	6,47	6,46	6,47	-0,01	24	0	0	63,2	54,6	8,55	0,7	0,7	-
19.06.2023	0,2	10,9	10,85	10,65	10,75	-0,1	24	0	0	65,6	47	18,6	0,7	0,7	-
20.06.2023	0,204	10,8	10,76	10,6	10,67	-0,07	24	0	0	65,7	46,6	19,18	0,7	0,7	-
Итого:	5,366	310,76	308,26	303,74	306,11	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,366														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.05.2023	1111,784	57336,86	57385,73	56003,32	56657,83
20.06.2023	1117,15	57647,62	57693,99	56307,06	56963,94

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2023 7:24:36