

# #12194#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 20.07.2021

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ  
Адрес потребителя Репина 54, Калининград  
Номер абонента 3342  
Порядковый номер 3967  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104472  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,216	14,75	14,63	14,42	14,41	0,01	24	0	0	65	49,9	15,03	0,7	0,7	-
22.06.2021	0,24	15,45	15,33	15,11	15,13	-0,02	24	0	0	65,1	49,3	15,86	0,7	0,7	-
23.06.2021	0,235	15,92	15,79	15,58	15,58	0	24	0	0	64,6	49,5	15,1	0,7	0,7	-
24.06.2021	0,269	15,84	15,74	15,5	15,54	-0,04	24	0	0	65,5	48,2	17,3	0,7	0,7	-
25.06.2021	0,242	15,11	14,98	14,78	14,77	0,01	24	0	0	65,2	49,1	16,13	0,7	0,7	-
26.06.2021	0,053	8,35	8,21	8,11	8,12	-0,01	24	0	0	62,9	55,8	7,07	0,7	0,7	-
27.06.2021	0,048	7,9	7,76	7,66	7,72	-0,06	24	0	0	62,8	55,9	6,96	0,7	0,7	-
28.06.2021	0,227	14,9	14,79	14,57	14,58	-0,01	24	0	0	65	49,4	15,61	0,7	0,7	-
29.06.2021	0,264	16,14	16,02	15,79	15,81	-0,02	24	0	0	65,2	48,8	16,47	0,7	0,7	-
30.06.2021	0,226	54,99	54,2	54,14	53,46	0,68	24	0	0	57	52,9	4,15	0,7	0,7	-
01.07.2021	0,226	16,79	16,65	16,44	16,41	0,03	24	0	0	63,8	50,2	13,66	0,7	0,7	-
02.07.2021	0,213	15,86	15,76	15,54	15,52	0,02	24	0	0	63,8	50,3	13,56	0,7	0,7	-
03.07.2021	0,052	9,61	9,46	9,37	9,22	0,15	24	0	0	61,9	55,9	6,05	0,7	0,7	-
04.07.2021	0,048	9,07	8,92	8,83	8,68	0,15	24	0	0	62	56,1	5,9	0,7	0,7	-
05.07.2021	0,203	15,21	15,09	14,89	14,87	0,02	24	0	0	64	50,3	13,73	0,7	0,7	-
06.07.2021	0,206	15,1	14,95	14,78	14,72	0,06	24	0	0	64,3	50,4	13,87	0,7	0,7	-
07.07.2021	0,2	14,22	14,08	13,91	13,85	0,06	24	0	0	64,8	50,5	14,27	0,7	0,7	-
08.07.2021	0,21	14,46	14,32	14,15	14,13	0,02	24	0	0	64,7	50,1	14,63	0,7	0,7	-
09.07.2021	0,183	14,12	13,98	13,82	13,76	0,06	24	0	0	64,4	51,2	13,12	0,7	0,7	-
10.07.2021	0,056	8,69	8,54	8,45	8,41	0,04	24	0	0	62,7	55,6	7,08	0,7	0,7	-
11.07.2021	0,048	8,63	8,49	8,39	8,31	0,08	24	0	0	62,1	56	6,09	0,7	0,7	-
12.07.2021	0,157	12,77	12,63	12,48	12,47	0,01	24	0	0	64,3	51,6	12,71	0,7	0,7	-
13.07.2021	0,156	13,02	12,88	12,74	12,65	0,09	24	0	0	64,2	51,9	12,35	0,7	0,7	-
14.07.2021	0,153	12,77	12,64	12,49	12,45	0,04	24	0	0	64,2	51,7	12,58	0,7	0,7	-
15.07.2021	0,168	13,27	13,12	12,98	12,91	0,07	24	0	0	64,3	51,2	13,14	0,7	0,7	-
16.07.2021	0,153	12,68	12,54	12,4	12,35	0,05	24	0	0	64	51,6	12,44	0,7	0,7	-
17.07.2021	0,048	15,76	15,54	15,43	15,29	0,14	24	0	0	59,8	56,5	3,3	0,7	0,7	-
18.07.2021	0,048	8,17	8,07	7,93	8,02	-0,09	24	0	0	62,1	56,2	5,9	0,7	0,7	-
19.07.2021	0,155	12,98	12,87	12,7	12,69	0,01	24	0	0	64	51,6	12,37	0,7	0,7	-
20.07.2021	0,174	13,6	13,49	13,3	13,27	0,03	24	0	0	64,4	51,4	12,98	0,7	0,7	-
Итого:	4,877	436,13	431,47	426,68	425,1	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,877														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.06.2021	573,519	33251,18	33293,21	32472,18	32833,59
20.07.2021	578,396	33687,31	33724,68	32898,86	33258,69

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.07.2021 7:23:23