

#12181#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 19.07.2022

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ
Адрес потребителя Репина 54, Калининград
Номер абонента 3342
Порядковый номер 3967
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104472
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	0,231	11,03	11,1	10,81	11,03	-0,22	24	0	0	66,6	45,2	21,43	0,7	0,7	-
22.06.2022	0,226	10,82	10,85	10,6	10,8	-0,2	24	0	0	66,5	45,4	21,19	0,7	0,7	-
23.06.2022	0,242	11,17	11,18	10,96	11,09	-0,13	24	0	0	66,7	44,8	21,88	0,7	0,7	-
24.06.2022	0,207	10,52	10,51	10,33	10,46	-0,13	24	0	0	66,5	46,1	20,34	0,7	0,7	-
25.06.2022	0,048	6,17	6,1	6,16	6,1	0,06	24	0	0	64	54,6	9,4	0,7	0,7	-
26.06.2022	0,051	6,43	6,36	6,4	6,36	0,04	24	0	0	63,8	54,6	9,19	0,7	0,7	-
27.06.2022	0,202	10,71	10,7	10,54	10,65	-0,11	24	0	0	65,5	45,9	19,55	0,7	0,7	-
28.06.2022	0,187	10,26	10,25	10,09	10,17	-0,08	24	0	0	65,6	46,8	18,77	0,7	0,7	-
29.06.2022	0,192	10,24	10,23	10,07	10,16	-0,09	24	0	0	65,7	46,4	19,31	0,7	0,7	-
30.06.2022	0,188	10,52	10,49	10,35	10,42	-0,07	24	0	0	65,6	47,1	18,44	0,7	0,7	-
01.07.2022	0,178	9,95	9,92	9,8	9,86	-0,06	24	0	0	65,4	46,8	18,56	0,7	0,7	-
02.07.2022	0,048	6,43	6,35	6,38	6,35	0,03	24	0	0	63,3	54,9	8,42	0,7	0,7	-
03.07.2022	0,048	6,41	6,33	6,39	6,33	0,06	24	0	0	63,3	54,9	8,43	0,7	0,7	-
04.07.2022	0,181	10,16	10,14	10	10,08	-0,08	24	0	0	65,5	47	18,5	0,7	0,7	-
05.07.2022	0,2	10,43	10,42	10,26	10,34	-0,08	24	0	0	65,7	45,8	19,88	0,7	0,7	-
06.07.2022	0,192	10,39	10,38	10,21	10,33	-0,12	24	0	0	65,5	46,3	19,19	0,7	0,7	-
07.07.2022	0,193	10,62	10,61	10,38	10,54	-0,16	24	0	0	65,1	46,2	18,9	0,7	0,7	-
08.07.2022	0,18	10,77	10,76	10,52	10,66	-0,14	24	0	0	64,4	47	17,33	0,7	0,7	-
09.07.2022	0,048	7,45	7,37	7,21	7,37	-0,16	24	0	0	62,4	54,7	7,71	0,7	0,7	-
10.07.2022	0,048	7,59	7,52	7,35	7,52	-0,17	24	0	0	62,3	54,7	7,57	0,7	0,7	-
11.07.2022	0,206	11,6	11,59	11,36	11,46	-0,1	24	0	0	64,5	46,1	18,35	0,7	0,7	-
12.07.2022	0,215	11,67	11,68	11,41	11,58	-0,17	24	0	0	64,3	45,2	19,02	0,7	0,7	-
13.07.2022	0,204	11,35	11,35	11,09	11,27	-0,18	24	0	0	64,3	45,8	18,58	0,7	0,7	-
14.07.2022	0,21	11,48	11,48	11,22	11,38	-0,16	24	0	0	64,3	45,4	18,84	0,7	0,7	-
15.07.2022	0,206	11,7	11,69	11,44	11,58	-0,14	24	0	0	64,2	45,9	18,22	0,7	0,7	-
16.07.2022	0,061	7,78	7,72	7,54	7,72	-0,18	24	0	0	62,5	54,3	8,16	0,7	0,7	-
17.07.2022	0,052	7,69	7,62	7,45	7,62	-0,17	24	0	0	62,4	54,5	7,96	0,7	0,7	-
18.07.2022	0,185	11,48	11,48	11,23	11,35	-0,12	24	0	0	63,8	47,1	16,78	0,7	0,7	-
19.07.2022	0,22	12,37	12,37	12,12	12,21	-0,09	24	0	0	64,3	46	18,35	0,7	0,7	-
Итого:	4,649	285,19	284,55	279,67	282,79	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,649														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.06.2022	835,874	45862,59	45882,31	44798,83	45276,04
19.07.2022	840,732	46160,01	46179,06	45090,48	45570,85

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2022 10:04:19