

# #12189#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ  
Адрес потребителя Репина 54, Калининград  
Номер абонента 3342  
Порядковый номер 3967  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104472  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	0,183	10,45	10,38	10,28	10,28	0	24	0	0	65,4	47,4	17,99	0,7	0,7	-
22.06.2023	0,178	10,34	10,28	10,15	10,17	-0,02	24	0	0	65,4	47,7	17,66	0,7	0,7	-
23.06.2023	0,176	10,32	10,26	10,13	10,17	-0,04	24	0	0	65,5	47,7	17,75	0,7	0,7	-
24.06.2023	0,048	6,3	6,19	6,29	6,19	0,1	24	0	0	63,3	54,7	8,64	0,7	0,7	-
25.06.2023	0,048	6,41	6,3	6,39	6,3	0,09	24	0	0	63,1	54,8	8,29	0,7	0,7	-
26.06.2023	0,177	10,4	10,32	10,23	10,21	0,02	24	0	0	65,4	47,8	17,59	0,7	0,7	-
27.06.2023	0,172	10,04	9,97	9,87	9,9	-0,03	24	0	0	65,4	48	17,42	0,7	0,7	-
28.06.2023	0,19	12,44	12,32	12,23	12,21	0,02	24	0	0	64,2	48,4	15,79	0,7	0,7	-
29.06.2023	0,191	23,16	22,88	22,78	22,61	0,17	24	0	0	60,2	51,6	8,58	0,7	0,7	-
30.06.2023	0,172	10,07	9,98	9,9	9,89	0,01	24	0	0	65,4	47,6	17,82	0,7	0,7	-
01.07.2023	0,048	6,22	6,09	6,22	6,09	0,13	24	0	0	63,4	54,6	8,77	0,7	0,7	-
02.07.2023	0,048	6,34	6,24	6,33	6,24	0,09	24	0	0	63,2	54,7	8,57	0,7	0,7	-
03.07.2023	0,179	10,31	10,23	10,13	10,14	-0,01	24	0	0	65,3	47,6	17,66	0,7	0,7	-
04.07.2023	0,19	10,45	10,37	10,29	10,28	0,01	24	0	0	65,7	47	18,66	0,7	0,7	-
05.07.2023	0,191	10,83	10,75	10,61	10,66	-0,05	24	0	0	65,2	47,1	18,08	0,7	0,7	-
06.07.2023	0,183	10,53	10,47	10,33	10,38	-0,05	24	0	0	65,4	47,4	18,06	0,7	0,7	-
07.07.2023	0,193	11,01	10,95	10,79	10,85	-0,06	24	0	0	65,2	47	18,17	0,7	0,7	-
08.07.2023	0,048	6,63	6,53	6,48	6,53	-0,05	24	0	0	63	54,6	8,43	0,7	0,7	-
09.07.2023	0,048	6,48	6,37	6,41	6,37	0,04	24	0	0	63,1	54,6	8,51	0,7	0,7	-
10.07.2023	0,201	10,8	10,71	10,63	10,61	0,02	24	0	0	65,9	46,7	19,17	0,7	0,7	-
11.07.2023	0,18	10,61	10,51	10,42	10,41	0,01	24	0	0	65,2	47,6	17,57	0,7	0,7	-
12.07.2023	0,182	10,28	10,18	10,12	10,11	0,01	24	0	0	65,6	47,2	18,38	0,7	0,7	-
13.07.2023	0,168	18,48	18,29	18,19	18,09	0,1	24	0	0	61,1	51,8	9,37	0,7	0,7	-
14.07.2023	0,171	10,12	10,04	9,96	9,94	0,02	24	0	0	65,3	47,9	17,47	0,7	0,7	-
15.07.2023	0,048	6,32	6,22	6,31	6,22	0,09	24	0	0	63,3	54,6	8,72	0,7	0,7	-
16.07.2023	0,048	6,34	6,24	6,34	6,24	0,1	24	0	0	63,2	54,7	8,51	0,7	0,7	-
17.07.2023	0,173	10,21	10,15	10,06	10,04	0,02	24	0	0	65,4	48	17,37	0,7	0,7	-
18.07.2023	0,175	10,07	10	9,91	9,93	-0,02	24	0	0	65,5	47,6	17,84	0,7	0,7	-
19.07.2023	0,169	10	9,93	9,84	9,84	0	24	0	0	65,3	47,9	17,4	0,7	0,7	-
20.07.2023	0,176	10,27	10,18	10,1	10,09	0,01	24	0	0	65,4	47,6	17,75	0,7	0,7	-
Итого:	4,354	302,23	299,33	297,72	296,99	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,354														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.06.2023	1117,15	57647,62	57693,99	56307,06	56963,94
20.07.2023	1121,504	57949,85	57993,32	56604,78	57260,93

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.07.2023 7:17:08