

# #12195#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ  
Адрес потребителя Репина 54, Калининград  
Номер абонента 3342  
Порядковый номер 3967  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104472  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,175	13,59	13,5	13,3	13,29	0,01	24	0	0	64,2	51,1	13,08	0,7	0,7	-
22.07.2021	0,196	14,26	14,16	13,96	13,94	0,02	24	0	0	64,4	50,6	13,83	0,7	0,7	-
23.07.2021	0,202	14,75	14,65	14,45	14,42	0,03	24	0	0	64,3	50,5	13,77	0,7	0,7	-
24.07.2021	0,05	8,43	8,37	8,19	8,25	-0,06	24	0	0	62,6	55,8	6,73	0,7	0,7	-
25.07.2021	0,048	8,41	8,32	8,17	8,17	0	24	0	0	62,2	56	6,24	0,7	0,7	-
26.07.2021	0,185	14,05	13,96	13,74	13,78	-0,04	24	0	0	64,4	50,9	13,54	0,7	0,7	-
27.07.2021	0,189	14,1	14	13,79	13,8	-0,01	24	0	0	64,4	50,6	13,75	0,7	0,7	-
28.07.2021	0,177	13,22	13,12	12,92	12,94	-0,02	24	0	0	64,9	51,1	13,79	0,7	0,7	-
29.07.2021	0,175	13,19	13,09	12,9	12,91	-0,01	24	0	0	64,6	51	13,66	0,7	0,7	-
30.07.2021	0,168	14,31	14,17	14	13,93	0,07	24	0	0	63,8	51,7	12,1	0,7	0,7	-
31.07.2021	0,049	8,44	8,34	8,2	8,25	-0,05	24	0	0	62,4	55,8	6,57	0,7	0,7	-
01.08.2021	0,048	8,3	8,22	8,06	8,09	-0,03	24	0	0	62,2	56	6,27	0,7	0,7	-
02.08.2021	0,151	12,85	12,73	12,57	12,51	0,06	24	0	0	64,1	52	12,09	0,7	0,7	-
03.08.2021	0,174	14,53	14,4	14,22	14,17	0,05	24	0	0	63,7	51,4	12,37	0,7	0,7	-
04.08.2021	0,012	46,47	45,65	45,91	45,12	0,79	24	0	0	51	50,9	0,07	0,7	0,7	-
05.08.2021	0	0,49	0,52	0,49	0,52	-0,03	24	0	0	37	36,3	0,7	0,7	0,7	-
06.08.2021	0	0	0,3	0	0,3	-0,3	24	0	0	26,5	26,6	-0,16	0,7	0,7	-
07.08.2021	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,6	25,6	-0,03	0,7	0,7	-
08.08.2021	0	0	0,97	0	0,97	-0,97	24	0	0	25,3	25,3	-0,06	0,7	0,7	-
09.08.2021	0	0	0,96	0	0,96	-0,96	24	0	0	24,8	24,9	-0,11	0,7	0,7	-
10.08.2021	0	0,01	0	0,01	0	0,01	24	0	0	25	24,9	0,07	0,7	0,7	-
11.08.2021	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,8	24,8	0,01	0,7	0,7	-
12.08.2021	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,7	24,7	0,01	0,7	0,7	-
13.08.2021	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	0	24,5	24,5	0,03	0,7	0,7	-
14.08.2021	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,6	24,6	0	0,7	0,7	-
15.08.2021	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,7	24,5	0,14	0,7	0,7	-
16.08.2021	0	0,87	0,92	0,87	0,92	-0,05	24	0	0	23	22,3	0,68	0,7	0,7	-
17.08.2021	0,013	63,85	62,58	63,12	61,86	1,26	24	0	0	47,2	47,1	0,13	0,7	0,7	-
18.08.2021	0,147	52,67	51,73	51,6	50,78	0,82	24	0	0	67,2	64,4	2,82	0,7	0,7	-
19.08.2021	0,156	75,05	73,68	73,57	72,31	1,26	24	0	0	66,5	64,4	2,1	0,7	0,7	-
20.08.2021	0,119	71,61	70,31	70,12	68,91	1,21	24	0	0	68,4	66,7	1,7	0,7	0,7	-
Итого:	2,434	483,45	478,66	474,16	471,11	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,434														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.07.2021	578,396	33687,31	33724,68	32898,86	33258,69
20.08.2021	580,83	34170,76	34203,34	33373,02	33729,8

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.08.2021 12:22:14