

#12182#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ
Адрес потребителя Репина 54, Калининград
Номер абонента 3342
Порядковый номер 3967
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104472
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,169	10,8	10,76	10,56	10,65	-0,09	24	0	0	63,9	47,7	16,2	0,7	0,7	-
22.07.2022	0,163	10,65	10,61	10,41	10,48	-0,07	24	0	0	64,1	48,1	15,98	0,7	0,7	-
23.07.2022	0,048	7,48	7,41	7,24	7,41	-0,17	24	0	0	62,1	54,8	7,35	0,7	0,7	-
24.07.2022	0,048	7,3	7,23	7,06	7,23	-0,17	24	0	0	62,3	54,8	7,48	0,7	0,7	-
25.07.2022	0,196	11,41	11,38	11,16	11,26	-0,1	24	0	0	64,2	46,4	17,87	0,7	0,7	-
26.07.2022	0,17	11,17	11,14	10,92	11,01	-0,09	24	0	0	63,7	47,9	15,75	0,7	0,7	-
27.07.2022	0,166	10,71	10,67	10,47	10,58	-0,11	24	0	0	64,1	48	16,11	0,7	0,7	-
28.07.2022	0,217	12,37	12,34	12,11	12,16	-0,05	24	0	0	64,4	46,3	18,09	0,7	0,7	-
29.07.2022	0,219	12,39	12,37	12,14	12,19	-0,05	24	0	0	64,4	46,5	17,89	0,7	0,7	-
30.07.2022	0,053	7,58	7,5	7,34	7,5	-0,16	24	0	0	62,5	54,5	8,03	0,7	0,7	-
31.07.2022	0,048	7,56	7,46	7,32	7,46	-0,14	24	0	0	62,4	54,5	7,91	0,7	0,7	-
01.08.2022	0,189	11,47	11,44	11,21	11,32	-0,11	24	0	0	64,2	47,2	17,04	0,7	0,7	-
02.08.2022	0,26	13,4	13,39	13,13	13,2	-0,07	24	0	0	64,8	44,7	20,06	0,7	0,7	-
03.08.2022	0,236	12,57	12,54	12,31	12,36	-0,05	24	0	0	64,8	45,6	19,14	0,7	0,7	-
04.08.2022	0,192	11,2	11,18	10,97	11,06	-0,09	24	0	0	64,5	46,8	17,77	0,7	0,7	-
05.08.2022	0,185	10,83	10,78	10,62	10,66	-0,04	24	0	0	64,7	47,3	17,43	0,7	0,7	-
06.08.2022	0,188	11,2	11,17	10,92	11,07	-0,15	24	0	0	64,3	46,9	17,42	0,7	0,7	-
07.08.2022	0,055	7,46	7,37	7,22	7,37	-0,15	24	0	0	62,6	54,4	8,12	0,7	0,7	-
08.08.2022	0,213	12,09	12,07	11,81	11,94	-0,13	24	0	0	64,6	46,4	18,2	0,7	0,7	-
09.08.2022	0,209	11,75	11,72	11,48	11,61	-0,13	24	0	0	64,6	46,2	18,43	0,7	0,7	-
10.08.2022	0,169	11,25	11,19	11,01	11,04	-0,03	24	0	0	64,1	48,7	15,41	0,7	0,7	-
11.08.2022	0,187	11,61	11,54	11,37	11,41	-0,04	24	0	0	64,4	48,3	16,1	0,7	0,7	-
12.08.2022	0,234	13,34	13,31	13,08	13,11	-0,03	24	0	0	64,4	46,7	17,78	0,7	0,7	-
13.08.2022	0,183	12,27	12,2	12,03	11,96	0,07	24	0	0	63,9	48,9	15,04	0,7	0,7	-
14.08.2022	0,183	12,07	12	11,83	11,76	0,07	24	0	0	64,2	48,9	15,37	0,7	0,7	-
15.08.2022	0,279	14,3	14,27	14,04	14,03	0,01	24	0	0	65,2	45,4	19,79	0,7	0,7	-
16.08.2022	0,235	12,89	12,85	12,63	12,67	-0,04	24	0	0	64,9	46,2	18,71	0,7	0,7	-
17.08.2022	0,015	14,22	14,12	14,02	13,95	0,07	24	0	0	53,2	52,7	0,45	0,7	0,7	-
18.08.2022	0	0,11	0,12	0,11	0,12	-0,01	24	0	0	44	37	7,01	0,7	0,7	-
19.08.2022	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0	24	0	0	40	42,6	-2,58	0,7	0,7	-
20.08.2022	0	0,15	0,13	0,15	0,13	0,02	24	0	0	28,1	29,4	-1,26	0,7	0,7	-
Итого:	4,709	313,62	312,28	306,69	308,72	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,709														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.07.2022	840,732	46160,01	46179,06	45090,48	45570,85
20.08.2022	845,441	46473,63	46491,34	45397,17	45879,57

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2022 14:43:09