

#28723#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ
Адрес потребителя Репина 54, Калининград
Номер абонента 3342
Порядковый номер 3967
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104472
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,165	9,88	9,76	9,72	9,69	0,03	24	0	0	65,3	47,9	17,4	0,7	0,7	-
22.07.2023	0,048	6,39	6,28	6,37	6,28	0,09	24	0	0	63,2	54,5	8,73	0,7	0,7	-
23.07.2023	0,048	6,48	6,37	6,45	6,37	0,08	24	0	0	63,1	54,5	8,54	0,7	0,7	-
24.07.2023	0,177	10,24	10,19	10,08	10,1	-0,02	24	0	0	65,3	47,8	17,5	0,7	0,7	-
25.07.2023	0,171	10,16	10,1	10	10	0	24	0	0	65,3	47,9	17,33	0,7	0,7	-
26.07.2023	0,189	10,51	10,42	10,35	10,34	0,01	24	0	0	65,5	46,9	18,56	0,7	0,7	-
27.07.2023	0,182	10,34	10,27	10,17	10,21	-0,04	24	0	0	65,3	47,2	18,08	0,7	0,7	-
28.07.2023	0,183	10,34	10,26	10,18	10,18	0	24	0	0	65,3	47,2	18,13	0,7	0,7	-
29.07.2023	0,048	6,4	6,3	6,39	6,3	0,09	24	0	0	63,2	54,4	8,81	0,7	0,7	-
30.07.2023	0,048	6,39	6,3	6,38	6,3	0,08	24	0	0	63,1	54,5	8,6	0,7	0,7	-
31.07.2023	0,178	10,25	10,19	10,08	10,11	-0,03	24	0	0	65,2	47,5	17,72	0,7	0,7	-
01.08.2023	0,161	9,48	9,41	9,32	9,35	-0,03	24	0	0	65,3	47,9	17,43	0,7	0,7	-
02.08.2023	0,165	8,79	8,71	8,65	8,69	-0,04	24	0	0	66,7	47,4	19,26	0,7	0,7	-
03.08.2023	0,129	7,61	7,4	7,49	7,38	0,11	24	0	0	66,1	48,9	17,2	0,7	0,7	-
04.08.2023	0,175	8,77	8,75	8,61	8,75	-0,14	24	0	0	66,7	46,2	20,52	0,7	0,7	-
05.08.2023	0,049	5,53	5,41	5,53	5,41	0,12	24	0	0	64,7	54,6	10,13	0,7	0,7	-
06.08.2023	0,049	5,69	5,54	5,68	5,54	0,14	24	0	0	64,5	54,6	9,87	0,7	0,7	-
07.08.2023	0,161	8,57	8,44	8,42	8,44	-0,02	24	0	0	66,5	47,2	19,33	0,7	0,7	-
08.08.2023	0,164	8,56	8,44	8,42	8,44	-0,02	24	0	0	66,7	46,6	20,06	0,7	0,7	-
09.08.2023	0,173	8,77	8,64	8,61	8,64	-0,03	24	0	0	66,7	46,3	20,43	0,7	0,7	-
10.08.2023	0,181	9,05	8,9	8,89	8,9	-0,01	24	0	0	66,7	46,3	20,46	0,7	0,7	-
11.08.2023	0,181	8,99	8,86	8,83	8,86	-0,03	24	0	0	66,8	46,3	20,52	0,7	0,7	-
12.08.2023	0,052	5,76	5,68	5,76	5,68	0,08	24	0	0	64,6	54,4	10,21	0,7	0,7	-
13.08.2023	0,048	5,75	5,7	5,75	5,7	0,05	24	0	0	64,4	54,6	9,85	0,7	0,7	-
14.08.2023	0,164	8,71	8,66	8,57	8,66	-0,09	24	0	0	66,5	47,1	19,39	0,7	0,7	-
15.08.2023	0,155	25,34	25,18	25	24,96	0,04	24	0	0	52,8	46,5	6,3	0,7	0,7	-
16.08.2023	0,151	10,17	10,16	9,98	10,07	-0,09	24	0	0	63,9	48,8	15,16	0,7	0,7	-
17.08.2023	0,169	9,15	9,15	9,01	9,14	-0,13	24	0	0	65,6	46,6	18,98	0,7	0,7	-
18.08.2023	0,162	9,37	9,31	9,2	9,3	-0,1	24	0	0	65,2	47,2	17,96	0,7	0,7	-
19.08.2023	0,048	5,66	5,53	5,66	5,53	0,13	24	0	0	64	54,7	9,34	0,7	0,7	-
20.08.2023	0,048	5,38	5,28	5,38	5,28	0,1	24	0	0	64,5	54,7	9,84	0,7	0,7	-
Итого:	4,022	272,48	269,59	268,93	268,6	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,022														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.07.2023	1121,504	57949,85	57993,32	56604,78	57260,93
20.08.2023	1125,526	58222,33	58262,91	56873,71	57529,53

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2023 7:34:54