

# #12196#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 19.09.2021

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ  
Адрес потребителя Репина 54, Калининград  
Номер абонента 3342  
Порядковый номер 3967  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104472  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	0	155,72	153,3	152,41	150,05	2,36	24	0	0	68,8	68,9	-0,05	0,7	0,7	-
22.08.2021	0	154,32	151,59	151,03	148,35	2,68	24	0	0	68,9	68,9	-0,05	0,7	0,7	-
23.08.2021	0,139	75,44	74,07	73,87	72,6	1,27	24	0	0	68,3	66,5	1,85	0,7	0,7	-
24.08.2021	0,183	76,25	74,82	74,66	73,35	1,31	24	0	0	68,4	65,9	2,42	0,7	0,7	-
25.08.2021	0,145	73,64	72,24	72,12	70,8	1,32	24	0	0	68,3	66,3	1,96	0,7	0,7	-
26.08.2021	0,151	71,74	70,39	70,26	69,01	1,25	24	0	0	68,2	66,1	2,13	0,7	0,7	-
27.08.2021	0,14	69,64	68,3	68,26	67,01	1,25	24	0	0	66,5	64,4	2,04	0,7	0,7	-
28.08.2021	0	186,24	182,92	182,26	179,05	3,21	24	0	0	68,8	68,9	-0,07	0,7	0,7	-
29.08.2021	0	193,97	190,3	189,85	186,25	3,6	24	0	0	68,7	68,8	-0,07	0,7	0,7	-
30.08.2021	0,174	75,91	74,48	74,3	73	1,3	24	0	0	68,5	66,2	2,32	0,7	0,7	-
31.08.2021	0,186	82,11	80,6	80,41	79,01	1,4	24	0	0	67,8	65,5	2,28	0,7	0,7	-
01.09.2021	0,181	74,24	72,97	72,67	71,54	1,13	24	0	0	68,2	65,8	2,46	0,7	0,7	-
02.09.2021	0,153	71,94	70,89	70,43	69,48	0,95	24	0	0	68,3	66,1	2,17	0,7	0,7	-
03.09.2021	0,18	74,16	73,24	72,61	71,79	0,82	24	0	0	68,6	66,2	2,43	0,7	0,7	-
04.09.2021	0	196,16	193,05	191,96	188,94	3,02	24	0	0	68,9	68,9	-0,07	0,7	0,7	-
05.09.2021	0	194,41	190,75	190,26	186,66	3,6	24	0	0	69	69,1	-0,07	0,7	0,7	-
06.09.2021	0,197	74,81	73,42	73,26	71,96	1,3	24	0	0	68,3	65,6	2,68	0,7	0,7	-
07.09.2021	0,206	72,26	70,94	70,74	69,55	1,19	24	0	0	68,7	65,8	2,88	0,7	0,7	-
08.09.2021	0,214	50,77	49,87	49,69	48,97	0,72	24	0	0	67,5	63,2	4,27	0,7	0,7	-
09.09.2021	0,25	13,09	12,98	12,79	12,83	-0,04	24	0	0	64,7	45,4	19,26	0,7	0,7	-
10.09.2021	0,222	12,58	12,48	12,31	12,33	-0,02	24	0	0	64,4	46,5	17,88	0,7	0,7	-
11.09.2021	0,051	8,09	8	7,85	8	-0,15	24	0	0	62,4	54,9	7,49	0,7	0,7	-
12.09.2021	0,049	8,48	8,38	8,24	8,35	-0,11	24	0	0	62	55	7,01	0,7	0,7	-
13.09.2021	0,22	12,67	12,59	12,39	12,45	-0,06	24	0	0	64,3	46,1	18,2	0,7	0,7	-
14.09.2021	0,244	13,04	12,96	12,76	12,82	-0,06	24	0	0	64,4	45,2	19,21	0,7	0,7	-
15.09.2021	0,214	12,46	12,38	12,17	12,24	-0,07	24	0	0	64,3	46,4	17,91	0,7	0,7	-
16.09.2021	0,223	13,82	13,69	13,54	13,52	0,02	24	0	0	63,6	47,3	16,34	0,7	0,7	-
17.09.2021	0,214	12,36	12,27	12,1	12,12	-0,02	24	0	0	64,3	46,8	17,5	0,7	0,7	-
18.09.2021	0,066	8,26	8,16	8,02	8,16	-0,14	24	0	0	62,4	54,8	7,62	0,7	0,7	-
19.09.2021	0,071	8,35	8,25	8,11	8,25	-0,14	24	0	0	62,4	54,8	7,61	0,7	0,7	-
Итого:	4,073	2146,93	2110,28	2101,33	2068,44	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,073														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.08.2021	580,83	34170,76	34203,34	33373,02	33729,8
19.09.2021	585,398	36338,73	36334,67	35494,98	35819,09

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 8:44:41