

# #35011#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ  
Адрес потребителя Репина 54, Калининград  
Номер абонента 3342  
Порядковый номер 3967  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104472  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,173	9,08	9,04	8,92	9,03	-0,11	24	0	0	66,3	46,8	19,53	0,7	0,7	-
22.08.2023	0,17	8,93	8,92	8,77	8,92	-0,15	24	0	0	66,5	46,8	19,61	0,7	0,7	-
23.08.2023	0,121	10	9,94	9,83	9,87	-0,04	24	0	0	61,3	49,1	12,23	0,7	0,7	-
24.08.2023	0,197	10,64	10,65	10,4	10,64	-0,24	24	0	0	65,5	46,5	18,96	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,217	10,77	10,77	10,56	10,75	-0,19	24	0	0	65,7	45,1	20,59	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,05	5,93	5,86	5,93	5,86	0,07	24	0	0	63,6	54,4	9,12	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,048	6,07	5,99	6,07	5,99	0,08	24	0	0	63,6	54,6	9,05	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,164	9,54	9,52	9,34	9,52	-0,18	24	0	0	65,5	47,7	17,8	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,199	10,46	10,45	10,22	10,43	-0,21	24	0	0	65,6	46,3	19,33	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,163	10,17	10,13	9,93	10,07	-0,14	24	0	0	64,4	48	16,4	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,158	9,56	9,52	9,36	9,51	-0,15	24	0	0	64,8	47,9	16,92	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,146	9,05	9,03	8,85	9,03	-0,18	24	0	0	65	48,5	16,52	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,09	7,69	7,62	7,45	7,62	-0,17	24	0	0	64	52,4	11,6	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,091	7,86	7,73	7,62	7,73	-0,11	24	0	0	64	52,3	11,71	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,171	9,8	9,66	9,6	9,66	-0,06	24	0	0	65,1	47,7	17,42	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,17	9,84	9,75	9,65	9,71	-0,06	24	0	0	65,1	47,1	18,05	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,169	9,72	9,65	9,57	9,63	-0,06	24	0	0	65,1	47,3	17,79	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,189	10,14	10,01	9,97	9,99	-0,02	24	0	0	65,4	46	19,37	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,171	9,6	9,49	9,44	9,47	-0,03	24	0	0	65,1	46,8	18,31	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,051	6,32	6,22	6,32	6,22	0,1	24	0	0	63,2	54,3	8,98	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,048	6,36	6,29	6,36	6,29	0,07	24	0	0	63	54,4	8,57	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,169	9,52	9,5	9,38	9,48	-0,1	24	0	0	65	46,9	18,17	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,17	10,58	10,54	10,4	10,49	-0,09	24	0	0	63,9	47,4	16,49	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,159	9,23	9,21	9,07	9,19	-0,12	24	0	0	65,1	47,1	17,98	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,167	9,53	9,47	9,34	9,44	-0,1	24	0	0	65	47	17,98	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,175	9,68	9,57	9,52	9,55	-0,03	24	0	0	65,1	46,4	18,68	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,049	6,28	6,15	6,28	6,15	0,13	24	0	0	63,1	54,2	8,93	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,048	6,25	6,15	6,25	6,15	0,1	24	0	0	63,1	54,3	8,77	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,164	9,44	9,4	9,29	9,38	-0,09	24	0	0	64,9	47,1	17,79	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,175	9,7	9,68	9,52	9,66	-0,14	24	0	0	65,1	46,4	18,68	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,162	9,42	9,39	9,27	9,38	-0,11	24	0	0	64,9	47	17,87	0,7	0,7	-
Итого:	4,394	277,16	275,3	272,48	274,81	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,394														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.08.2023	1125,526	58222,33	58262,91	56873,71	57529,53
20.09.2023	1129,92	58499,49	58538,21	57146,19	57804,34

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.09.2023 7:26:43