

#12187#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2021 по 19.11.2021

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ
Адрес потребителя Репина 54, Калининград
Номер абонента 3342
Порядковый номер 3967
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104472
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2021	0,771	27,99	28,04	27,43	27,8	-0,37	24	0	0	66,8	38,7	28,11	0,7	0,7	-
22.10.2021	0,923	35,9	35,9	35,16	35,66	-0,5	24	0	0	67,3	40,9	26,36	0,7	0,7	-
23.10.2021	0,782	33,82	33,87	33,16	33,62	-0,46	24	0	0	67	43,3	23,66	0,7	0,7	-
24.10.2021	0,772	38,09	38,02	37,41	37,67	-0,26	24	0	0	63,6	42,8	20,74	0,7	0,7	-
25.10.2021	0,267	25,55	25,23	25,28	25,09	0,19	24	0	0	47,3	36,8	10,58	0,7	0,7	-
26.10.2021	0	0	0	0	0	0	24	0	0	68,9	53,8	15,12	0,7	0,7	-
27.10.2021	0	0	0	0	0	0	24	0	0	68,7	54,2	14,49	0,7	0,7	-
28.10.2021	0	0	0	0	0	0	24	0	0	68,6	55,7	12,9	0,7	0,7	-
29.10.2021	0,31	12,51	12,49	12,28	12,38	-0,1	24	0	0	66,9	41,6	25,29	0,7	0,7	-
30.10.2021	0,643	27,43	27,45	26,87	27,21	-0,34	24	0	0	66,8	42,8	23,98	0,7	0,7	-
31.10.2021	0,623	26,11	26,17	25,59	25,93	-0,34	24	0	0	66,5	42,2	24,26	0,7	0,7	-
01.11.2021	0,828	33,97	33,96	33,26	33,69	-0,43	24	0	0	67,2	42,3	24,91	0,7	0,7	-
02.11.2021	0,947	41,31	41,29	40,48	40,94	-0,46	24	0	0	67,4	44	23,43	0,7	0,7	-
03.11.2021	0,837	35,22	35,26	34,5	35,02	-0,52	24	0	0	66,9	42,6	24,25	0,7	0,7	-
04.11.2021	0,836	36,85	36,88	36,06	36,56	-0,5	24	0	0	67,2	44	23,23	0,7	0,7	-
05.11.2021	0,786	33,22	33,27	32,5	33,03	-0,53	24	0	0	67,1	42,9	24,21	0,7	0,7	-
06.11.2021	0,76	31,92	31,98	31,23	31,74	-0,51	24	0	0	66,9	42,5	24,4	0,7	0,7	-
07.11.2021	0,814	34,17	34,23	33,45	33,99	-0,54	24	0	0	67,2	42,9	24,32	0,7	0,7	-
08.11.2021	1,098	43,1	43,11	42,22	42,8	-0,58	24	0	0	67,4	41,4	26,05	0,7	0,7	-
09.11.2021	1,323	52,27	52,2	51,08	51,71	-0,63	24	0	0	71,5	45,6	25,93	0,7	0,7	-
10.11.2021	1,161	45,5	45,5	44,52	45,08	-0,56	24	0	0	68,4	42,3	26,13	0,7	0,7	6
11.11.2021	1,13	42,95	42,94	42,08	42,62	-0,54	24	0	0	67,6	40,7	26,88	0,7	0,7	-
12.11.2021	1,077	40,68	40,64	39,85	40,36	-0,51	24	0	0	67,6	40,5	27,07	0,7	0,7	-
13.11.2021	0,978	41,61	41,58	40,71	41,14	-0,43	24	0	0	69,7	45,6	24,05	0,7	0,7	-
14.11.2021	0,95	43,67	43,64	42,72	43,16	-0,44	24	0	0	67,3	45	22,29	0,7	0,7	-
15.11.2021	1,28	54,75	54,71	53,61	54,21	-0,6	24	0	0	67,9	43,9	23,94	0,7	0,7	-
16.11.2021	1,24	51,08	51,09	50,02	50,61	-0,59	24	0	0	67,5	42,7	24,81	0,7	0,7	-
17.11.2021	1,2	47,78	47,82	46,77	47,37	-0,6	24	0	0	67,8	42,1	25,68	0,7	0,7	-
18.11.2021	1,148	45,05	45,08	44,11	44,73	-0,62	24	0	0	67,4	41,3	26,09	0,7	0,7	5
19.11.2021	0,958	34,88	34,94	34,18	34,7	-0,52	24	0	0	67,2	39,1	28,05	0,7	0,7	-
Итого:	24,442	1017,38	1017,29	996,53	1008,82	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,442														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.10.2021	607,788	37213,31	37212,2	36351,82	36689,18
19.11.2021	632,976	38261,67	38260,53	37378,73	37728,8

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2021 8:07:44