

#49578#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ
Адрес потребителя Репина 54, Калининград
Номер абонента 3342
Порядковый номер 3967
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104472
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2023	0,994	43,17	42,81	42,24	42,43	-0,19	24	0	0	69,6	46	23,6	0,7	0,7	-
22.10.2023	0,739	28,77	28,66	28,17	28,42	-0,25	24	0	0	68,1	41,8	26,28	0,7	0,7	-
23.10.2023	0,767	26,91	27	26,37	26,76	-0,39	24	0	0	68,1	38,9	29,17	0,7	0,7	-
24.10.2023	0,911	34,21	34,29	33,51	34,03	-0,52	24	0	0	68,5	41,3	27,15	0,7	0,7	-
25.10.2023	1,031	41,42	41,5	40,52	41,15	-0,63	24	0	0	68,4	43	25,47	0,7	0,7	-
26.10.2023	1,151	47,4	47,58	46,37	47,1	-0,73	24	0	0	69,5	44,7	24,81	0,7	0,7	-
27.10.2023	1,172	49,13	49,27	48,09	48,79	-0,7	24	0	0	69,4	45,1	24,39	0,7	0,7	-
28.10.2023	0,969	42,17	41,89	41,27	41,46	-0,19	24	0	0	69,5	46	23,54	0,7	0,7	-
29.10.2023	1,053	51,96	51,62	50,88	51,1	-0,22	24	0	0	67,8	47,1	20,73	0,7	0,7	-
30.10.2023	0,822	29,57	29,62	28,93	29,38	-0,45	24	0	0	68,2	39,8	28,47	0,7	0,7	-
31.10.2023	0,757	26,9	26,95	26,31	26,71	-0,4	24	0	0	68,3	39,5	28,85	0,7	0,7	-
01.11.2023	0,995	37,11	37,2	36,32	36,92	-0,6	24	0	0	68,8	41,4	27,41	0,7	0,7	-
02.11.2023	0,946	35,85	35,61	35,06	35,3	-0,24	24	0	0	69,1	42,1	26,99	0,7	0,7	-
03.11.2023	0,822	29,12	28,93	28,5	28,69	-0,19	24	0	0	68,4	39,6	28,77	0,7	0,7	-
04.11.2023	0,762	29,77	29,54	29,16	29,28	-0,12	24	0	0	68,2	42,1	26,17	0,7	0,7	-
05.11.2023	0,876	36,2	36,11	35,4	35,77	-0,37	24	0	0	69	44,2	24,79	0,7	0,7	-
06.11.2023	0,739	28,12	28,1	27,51	27,86	-0,35	24	0	0	68,4	41,6	26,84	0,7	0,7	-
07.11.2023	0,942	34,13	34,34	33,4	34,1	-0,7	24	0	0	69	40,7	28,25	0,7	0,7	-
08.11.2023	1,002	36,35	36,62	35,59	36,38	-0,79	24	0	0	68,9	40,6	28,23	0,7	0,7	-
09.11.2023	1,016	36,85	37,11	36,08	36,84	-0,76	24	0	0	69,1	40,8	28,22	0,7	0,7	-
10.11.2023	0,937	34,66	34,81	33,91	34,57	-0,66	24	0	0	68,9	41,3	27,6	0,7	0,7	-
11.11.2023	0,802	31,25	31,21	30,56	30,97	-0,41	24	0	0	68,7	42,4	26,28	0,7	0,7	-
12.11.2023	0,815	32,18	32,2	31,49	31,95	-0,46	24	0	0	68,5	42,5	25,97	0,7	0,7	-
13.11.2023	1,08	41,65	41,88	40,77	41,54	-0,77	24	0	0	69,4	42,8	26,52	0,7	0,7	-
14.11.2023	1,238	52,18	52,39	51,06	51,91	-0,85	24	0	0	69,6	45,3	24,3	0,7	0,7	-
15.11.2023	1,238	51,67	51,88	50,53	51,4	-0,87	24	0	0	69,8	45,2	24,54	0,7	0,7	-
16.11.2023	1,301	53,27	53,5	52,06	52,97	-0,91	24	0	0	71,5	46,5	25,01	0,7	0,7	-
17.11.2023	1,407	55,64	55,96	54,25	55,31	-1,06	24	0	0	74,4	48,4	25,98	0,7	0,7	-
18.11.2023	1,213	47,38	47,56	46,21	47,08	-0,87	24	0	0	74,8	48,5	26,29	0,7	0,7	-
19.11.2023	1,248	49,19	49,37	47,99	48,89	-0,9	24	0	0	75	48,9	26,04	0,7	0,7	-
20.11.2023	1,422	54,3	54,68	52,94	54,09	-1,15	24	0	0	75,1	48,2	26,93	0,7	0,7	-
Итого:	31,167	1228,48	1230,19	1201,45	1219,15	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,167														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.10.2023	1141,134	59016,4	59053,83	57652,37	58316,63
20.11.2023	1172,301	60244,88	60284,02	58853,82	59535,78

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2023 11:59:42