

#63999#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ
Адрес потребителя Репина 54, Калининград
Номер абонента 3342
Порядковый номер 3967
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104472
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2023	1,594	59,63	60,1	58,05	59,38	-1,33	24	0	0	77,6	50,1	27,46	0,7	0,7	-1,1
22.11.2023	1,532	55,17	55,64	53,73	55,03	-1,3	24	0	0	77,3	48,8	28,54	0,7	0,7	-2,3
23.11.2023	1,323	49,54	49,92	48,37	49,44	-1,07	24	0	0	73,4	46	27,39	0,7	0,7	3,3
24.11.2023	1,339	51,22	51,57	50,06	51,09	-1,03	24	0	0	71,8	45	26,77	0,7	0,7	3,5
25.11.2023	1,277	49,56	49,76	48,31	49,21	-0,9	24	0	0	75,8	49,3	26,45	0,7	0,7	-0,2
26.11.2023	1,361	51,58	51,84	50,22	51,2	-0,98	24	0	0	77,8	50,7	27,1	0,7	0,7	-2,4
27.11.2023	1,631	57,22	57,75	55,67	57,04	-1,37	24	0	0	79,9	50,7	29,27	0,7	0,7	-7,5
28.11.2023	1,705	60,83	61,37	59,15	60,63	-1,48	24	0	0	80,2	51,4	28,83	0,7	0,7	-7,3
29.11.2023	1,817	68,86	69,45	66,86	68,53	-1,67	24	0	0	81,4	54,2	27,18	0,7	0,7	-6,5
30.11.2023	1,992	84,01	84,65	81,64	83,43	-1,79	24	0	0	80,7	56,3	24,4	0,7	0,7	-5,4
01.12.2023	1,885	83,57	84,1	81,31	82,9	-1,59	24	0	0	78,9	55,7	23,17	0,7	0,7	-
02.12.2023	1,647	79,69	79,93	77,53	78,73	-1,2	24	0	0	77,5	56,3	21,24	0,7	0,7	-
03.12.2023	1,628	79,4	79,63	77,36	78,45	-1,09	24	0	0	77,1	56,1	21,06	0,7	0,7	-
04.12.2023	1,848	84,1	84,6	81,9	83,41	-1,51	24	0	0	76,8	54,3	22,55	0,7	0,7	-
05.12.2023	1,917	84,76	85,28	82,45	84,05	-1,6	24	0	0	79,4	56,2	23,23	0,7	0,7	-
06.12.2023	1,908	78,99	79,56	76,69	78,37	-1,68	24	0	0	81,3	56,4	24,91	0,7	0,7	-
07.12.2023	1,85	77,5	78,03	75,33	76,92	-1,59	24	0	0	79,7	55,1	24,57	0,7	0,7	-
08.12.2023	1,891	79,28	79,89	77,01	78,69	-1,68	24	0	0	80,6	56	24,57	0,7	0,7	-
09.12.2023	1,697	72,95	73,33	70,82	72,17	-1,35	24	0	0	81	57,1	23,93	0,7	0,7	-
10.12.2023	1,629	75,96	76,25	73,91	75,12	-1,21	24	0	0	78,1	56,1	22,03	0,7	0,7	-
11.12.2023	1,704	76,4	76,82	74,46	75,81	-1,35	24	0	0	75,5	52,6	22,89	0,7	0,7	-
12.12.2023	1,561	80,21	80,21	78,45	79,3	-0,85	24	0	0	69,9	49,9	19,95	0,7	0,7	-
13.12.2023	1,636	72,44	72,27	70,67	71,37	-0,7	24	0	0	74,8	51,6	23,16	0,7	0,7	-
14.12.2023	1,751	77,08	76,95	75,06	75,88	-0,82	24	0	0	77,2	53,8	23,37	0,7	0,7	-
15.12.2023	1,606	68,76	68,81	67,07	67,99	-0,92	24	0	0	74,8	50,8	24	0,7	0,7	-
16.12.2023	1,274	64,34	63,99	62,91	63,27	-0,36	24	0	0	69,7	49,5	20,26	0,7	0,7	-
17.12.2023	1,098	50,06	49,79	48,97	49,29	-0,32	24	0	0	69,5	47,1	22,42	0,7	0,7	-
18.12.2023	1,285	53,93	54	52,75	53,53	-0,78	24	0	0	69,8	45,4	24,39	0,7	0,7	-
19.12.2023	1,313	56,55	56,65	55,29	56,13	-0,84	24	0	0	69,8	46	23,8	0,7	0,7	-
20.12.2023	1,377	64,95	65,04	63,53	64,33	-0,8	24	0	0	69,9	48,2	21,71	0,7	0,7	-
Итого:	48,076	2048,54	2057,18	1995,53	2030,69	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,076														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.11.2023	1172,301	60244,88	60284,02	58853,82	59535,78
20.12.2023	1220,377	62293,42	62341,2	60849,35	61566,47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2023 7:21:41