

#110247#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 119, МАДОУ
Репина 54, Калининград
3342

Заводской номер счётчика 00104472	Показания прибора, Гкал 20.01.2025	Предыдущие показания, Гкал 19.12.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1577,959	1531,646	46.313

Подпись исполнителя _____



#110246#

Отчёт за период с 19.12.2024 по 20.01.2025.

Номер абонента 3342
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104472
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
20.12.2024	6	1,36	63,26	63,64	61,88	62,97	-1,09	24	0	0	69,5	47,5	22,03	0,7	0,7
21.12.2024	2,8	1,28	69,02	69,13	67,49	68,31	-0,82	24	0	0	70,1	51,2	18,95	0,7	0,7
22.12.2024	4,4	1,192	61,42	61,54	60,07	60,82	-0,75	24	0	0	69,6	49,7	19,85	0,7	0,7
23.12.2024	4,2	1,37	63,76	64,18	62,37	63,46	-1,09	24	0	0	70,2	48,2	22,01	0,7	0,7
24.12.2024	1,8	1,506	66,05	66,58	64,48	65,78	-1,3	24	0	0	73,3	49,9	23,39	0,7	0,7
25.12.2024	2,1	1,492	67,43	67,97	65,86	67,2	-1,34	24	0	0	72,7	50	22,71	0,7	0,7
26.12.2024	3,8	1,468	70,11	70,61	68,57	69,86	-1,29	24	0	0	70,2	48,8	21,44	0,7	0,7
27.12.2024	5,3	1,347	60,43	60,91	59,11	60,25	-1,14	24	0	0	70	47,2	22,81	0,7	0,7
28.12.2024	4,3	1,381	63,78	64,19	62,4	63,47	-1,07	24	0	0	70	47,9	22,12	0,7	0,7
29.12.2024	3,9	1,229	62,78	62,91	61,41	62,17	-0,76	24	0	0	70	50	20	0,7	0,7
30.12.2024	4,8	1,227	62,99	63,1	61,6	62,38	-0,78	24	0	0	70	50,1	19,96	0,7	0,7
31.12.2024	5,5	1,2	59,64	59,74	58,32	59,08	-0,76	24	0	0	70,1	49,5	20,57	0,7	0,7
01.01.2025	4,2	1,213	62,26	62,39	60,88	61,67	-0,79	24	0	0	70	50,1	19,99	0,7	0,7
02.01.2025	4	1,321	66,9	67,08	65,35	66,24	-0,89	24	0	0	72	51,8	20,21	0,7	0,7
03.01.2025	-0,5	1,499	71,75	72,09	69,9	71,08	-1,18	24	0	0	76,4	54,9	21,47	0,7	0,7
04.01.2025	-0,9	1,564	74,33	74,74	72,32	73,63	-1,31	24	0	0	77,8	56,2	21,62	0,7	0,7
05.01.2025	-1,8	1,561	70,85	71,32	68,95	70,27	-1,32	24	0	0	78,4	55,8	22,63	0,7	0,7
06.01.2025	-1,4	1,535	72,61	73,05	70,69	72,01	-1,32	24	0	0	77,3	55,6	21,7	0,7	0,7
07.01.2025	4,9	1,225	62,58	62,8	61,2	62,08	-0,88	24	0	0	70,1	50	20,08	0,7	0,7
08.01.2025	2,3	1,347	68,73	68,96	67,16	68,1	-0,94	24	0	0	71,8	51,8	20,06	0,7	0,7
09.01.2025	0,7	1,699	79,72	80,31	77,79	79,3	-1,51	24	0	0	74,2	52,3	21,86	0,7	0,7
10.01.2025	-	1,624	73,77	74,08	71,97	73,2	-1,23	24	0	0	73,5	50,9	22,59	0,7	0,7
11.01.2025	-	1,512	74,81	74,95	72,9	73,94	-1,04	24	0	0	75,5	54,8	20,74	0,7	0,7
12.01.2025	-	1,518	72,27	72,52	70,44	71,54	-1,1	24	0	0	76	54,4	21,57	0,7	0,7
13.01.2025	-	1,767	78,87	79,48	76,82	78,43	-1,61	24	0	0	76,8	53,8	23,03	0,7	0,7
14.01.2025	-	1,764	81,18	81,77	79,13	80,69	-1,56	24	0	0	75,6	53,2	22,33	0,7	0,7
15.01.2025	-	1,582	73,62	74,18	72	73,34	-1,34	24	0	0	70,8	48,8	22	0,7	0,7
16.01.2025	-	1,624	76,85	77,36	75,15	76,49	-1,34	24	0	0	70,9	49,3	21,62	0,7	0,7
17.01.2025	-	1,523	74,42	74,53	72,78	73,72	-0,94	24	0	0	70,1	49,2	20,94	0,7	0,7
18.01.2025	-	1,255	63,5	63,54	62,11	62,77	-0,66	24	0	0	70,5	50,3	20,23	0,7	0,7
19.01.2025	-	1,361	74,54	74,63	72,91	73,73	-0,82	24	0	0	70,6	51,9	18,69	0,7	0,7
20.01.2025	-	1,767	84,37	84,95	82,29	83,84	-1,55	24	0	0	74,3	52,8	21,49	0,7	0,7
Итого:	3,3	46,313	2228,6	2239,23	2176,3	2211,82	-35,52	768	0	-	72,45	51,18	21,27	0,7	0,7

Общее время работы системы 768 час.

Период нормальной работы системы 768 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
19.12.2024	1531,646	76981,74	76566,02	75203,01	75629,79
20.01.2025	1577,959	79210,34	78805,25	77379,31	77841,61

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения