

#12167#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ
Адрес потребителя Войнич 2, Калининград
Номер абонента 3342
Порядковый номер 869
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30313
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2022	0,774	37,05	24	0	70,5	52,9	-
22.04.2022	0,794	38,26	24	0	70,6	53	-
23.04.2022	0,689	35,88	24	0	70,4	54	-
24.04.2022	0,73	37,17	24	0	70,6	53,8	-
25.04.2022	0,883	40,87	24	0	70,5	52,1	-
26.04.2022	0,853	43,76	24	0	70	52,8	-
27.04.2022	0,927	46,24	24	0	71,7	54,7	-
28.04.2022	0,713	42,12	24	0	70,6	57,2	-
29.04.2022	0,257	28,62	24	0	69,8	62,8	-
30.04.2022	0,129	23,59	24	0	69	64,4	-
01.05.2022	0,133	24,13	24	0	69,2	64,5	-
02.05.2022	0,137	24,3	24	0	69	64,2	-
03.05.2022	0,145	24,54	24	0	69	64	-
04.05.2022	0,235	27,97	24	0	69,6	63,1	-
05.05.2022	0,235	26,11	24	0	69,3	62,2	-
06.05.2022	0,245	26,89	24	0	69,2	62,1	-
07.05.2022	0,137	24,35	24	0	69	64,2	-
08.05.2022	0,127	24,55	24	0	69,2	64,7	-
09.05.2022	0,136	25,12	24	0	69,2	64,7	-
10.05.2022	0,138	24,98	24	0	69,2	64,5	-
11.05.2022	0,23	27,43	24	0	69,4	62,8	-
12.05.2022	0,217	27,04	24	0	69,5	63,3	-
13.05.2022	0,236	27,65	24	0	69,5	62,8	-
14.05.2022	0,13	24,15	24	0	69,2	64,6	-
15.05.2022	0,137	23,92	24	0	69	64,2	-
16.05.2022	0,256	27,85	24	0	69,5	62,6	-
17.05.2022	0,271	28,95	24	0	69,7	62,6	-
18.05.2022	0,26	28,28	24	0	69,4	62,3	-
19.05.2022	0,261	28,35	24	0	69,5	62,4	-
20.05.2022	0,217	27,68	24	0	69,6	63,4	-
Итого:	10,632	897,8	720	0	0	0	0
Гкал	9,143						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2022	4875,639	252430,56	132089,9
20.05.2022	4886,271	253328,36	132809,9

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.05.2022 7:21:05