

# #12178#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ  
Адрес потребителя Войнич 2, Калининград  
Номер абонента 3342  
Порядковый номер 869  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 30313  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2021	0,236	21,1	24	0	69	60,6	14
22.05.2021	0,115	17,63	24	0	68,5	62,9	-
23.05.2021	0,115	17,5	24	0	68,5	62,9	-
24.05.2021	0,238	21,61	24	0	68,8	60,4	16
25.05.2021	0,24	21,43	24	0	68,7	60,3	-
26.05.2021	0,255	21,32	24	0	66,5	57,6	-
27.05.2021	0,237	20,61	24	0	65,3	56,9	-
28.05.2021	0,249	21,71	24	0	65,3	56,8	11
29.05.2021	0,11	16,26	24	0	65,9	60,1	12,3
30.05.2021	0,111	15,37	24	0	67,6	61,4	-
31.05.2021	0,217	18,79	24	0	67,9	59,2	16
01.06.2021	0,232	19,15	24	0	67,7	58,7	-
02.06.2021	0,221	18,65	24	0	68,2	59,3	-
03.06.2021	0,223	18,89	24	0	68,1	59,3	15
04.06.2021	0,202	18,38	24	0	68	59,7	-
05.06.2021	0,107	15,15	24	0	67,6	61,6	13,4
06.06.2021	0,106	15,07	24	0	67,8	61,8	22
07.06.2021	0,207	18,93	24	0	68	59,7	-
08.06.2021	0,207	17,99	24	0	66,3	57,2	18,8
09.06.2021	0,195	12,68	24	0	67,4	56,8	21
10.06.2021	0,18	12,59	24	0	66,7	56,3	-
11.06.2021	0,183	12,28	24	128	67,3	56,4	-
12.06.2021	0,099	9,52	24	0	66,5	57,7	-
13.06.2021	0,097	9,36	24	0	66,5	57,5	-
14.06.2021	0,097	9,21	24	0	66,5	57,5	-
15.06.2021	0,183	12,04	24	0	67	56,2	-
16.06.2021	0,19	12,11	24	0	67,2	56,2	-
17.06.2021	0,186	12	24	0	67,2	56,4	-
18.06.2021	0,176	11,63	23,33	128	67,2	56,5	-
19.06.2021	0,092	8,99	24	0	66,5	57,8	-
20.06.2021	0,09	9,14	24	0	66,6	58	-
Итого:	5,396	487,09	743,33	0	0	0	0
Гкал	4,641						

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,33

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.05.2021	4626,915	241655,22	124053,77
20.06.2021	4632,311	242142,31	124797,09

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2021 7:38:32