

# #3009#

## Отчёт по теплотреблению за период с 18.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ  
Адрес потребителя Войнич 2, Калининград  
Номер абонента 3342  
Порядковый номер 9563  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20117848  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.07.2022	0,749	0	20,972	0	0	20,533	0	0	24	0	68,1	59,4	0,44	0,27	-
20.07.2022	0,747	0	21,171	0	0	20,726	0	0	24	0	68,2	59,6	0,44	0,27	-
21.07.2022	0,733	0	20,545	0	0	20,114	0	0	24	0	68,1	59,4	0,43	0,27	-
22.07.2022	0,688	0	20,34	0	0	19,915	0	0	24	0	68	59,8	0,43	0,27	-
23.07.2022	0,461	0	18,139	0	0	17,763	0	0	24	0	67,7	61,6	0,43	0,27	-
24.07.2022	0,463	0	17,963	0	0	17,59	0	0	24	0	67,8	61,5	0,43	0,27	-
25.07.2022	0,69	0	20,381	0	0	19,953	0	0	24	0	68,2	60	0,43	0,27	-
26.07.2022	0,726	0	20,732	0	0	20,296	0	0	24	0	68,2	59,7	0,44	0,27	-
27.07.2022	0,701	0	20,044	0	0	19,624	0	0	24	0	68,2	59,7	0,43	0,27	-
28.07.2022	0,719	0	20,191	0	0	19,767	0	0	24	0	68,2	59,6	0,43	0,27	-
29.07.2022	0,73	0	20,381	0	0	19,955	0	0	24	0	68	59,3	0,43	0,28	-
30.07.2022	0,448	0	17,734	0	0	17,366	0	0	24	0	67,7	61,6	0,43	0,28	-
31.07.2022	0,449	0	17,701	0	0	17,334	0	0	24	0	67,7	61,5	0,43	0,28	-
01.08.2022	0,759	0	20,766	0	0	20,329	0	0	24	0	68,3	59,4	0,44	0,28	-
02.08.2022	0,717	0	20,551	0	0	20,118	0	0	24	0	68,3	59,9	0,44	0,28	-
03.08.2022	0,721	0	20,652	0	0	20,217	0	0	24	0	68,3	59,8	0,44	0,27	-
04.08.2022	0,746	0	20,562	0	0	20,144	0	0	24	0	67	58,1	0,42	0,29	-
05.08.2022	0,725	0	21,684	0	0	21,246	0	0	24	0	66,7	58,6	0,43	0,28	-
06.08.2022	0,699	0	21,03	0	0	20,587	0	0	24	0	68,3	60,3	0,44	0,28	-
07.08.2022	0,431	0	18,123	0	0	17,746	0	0	24	0	67,9	62,1	0,44	0,28	-
08.08.2022	0,787	0	21,445	0	0	20,992	0	0	24	0	68,5	59,5	0,44	0,28	-
09.08.2022	0,806	0	21,835	0	0	21,373	0	0	24	0	68,4	59,5	0,44	0,28	-
10.08.2022	0,746	0	20,833	0	0	20,393	0	0	24	0	68,4	59,7	0,44	0,28	-
11.08.2022	0,686	0	20,217	0	0	19,792	0	0	24	0	68,1	59,9	0,43	0,28	-
12.08.2022	0,647	0	20,104	0	0	19,685	0	0	24	0	67,9	60,1	0,43	0,28	-
13.08.2022	0,438	0	17,681	0	0	17,314	0	0	24	0	67,7	61,7	0,43	0,28	-
14.08.2022	0,407	0	17,228	0	0	16,871	0	0	24	0	67,7	62	0,43	0,28	-
15.08.2022	0,641	0	19,505	0	0	19,095	0	0	24	0	68,2	60,2	0,43	0,28	-
16.08.2022	0,596	0	19,717	0	0	19,303	0	0	24	0	68,2	60,9	0,44	0,28	-
17.08.2022	0,663	0	20,199	0	0	19,773	0	0	24	0	68,3	60,3	0,44	0,28	-
18.08.2022	0,575	0	20,711	0	0	20,29	0	0	24	0	66,9	60,2	0,43	0,28	-
19.08.2022	0,578	0	19,162	0	0	18,762	0	0	24	0	68	60,7	0,42	0,26	-
20.08.2022	0,399	0	22,734	0	0	22,25	0	0	24	0	68,7	64,4	0,42	0,27	-
Итого:	21,071	0	661,033	0	0	647,216	0	0	792	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,033														

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.07.2022	18,165	549,361	0	0	537,833	0	0	632	2
20.08.2022	39,236	1210,394	0	0	1185,049	0	0	1424	2

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.08.2022 13:29:03