

#26976#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/07/23г.-20/08/23г.

Абонент: Войнич 2  
Адрес: ДС № 119  
Договор N: 000000000  
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001  
Договорные раскоды:  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
тхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G1 max = 22.00 м3/ч G1 min = 0.59 м3/ч

Серийный номер 20117848, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0х3А7В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qгвс Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.23 23	65,46	55,5	9,96	3,76	2,74	14,654 <	14,368 <	0,143	24	0	*
21.07.23 23	65,45	55,5	9,95	3,77	2,76	14,513 <	14,23 <	0,142	24	0	*
22.07.23 23	64,94	56,67	8,27	3,76	2,74	13,201 <	12,947 <	0,107	24	0	*
23.07.23 23	64,84	56,82	8,02	3,79	2,75	13,177 <	12,924 <	0,104	24	0	*
24.07.23 23	65,41	55,68	9,73	3,82	2,75	14,739 <	14,452 <	0,141	24	0	*
25.07.23 23	65,32	55,31	10,01	3,78	2,74	15,258 <	14,961 <	0,15	24	0	*
26.07.23 23	65,35	55,49	9,86	3,78	2,74	14,731 <	14,445 <	0,143	24	0	*
27.07.23 23	64,99	55,36	9,62	< 3,74	2,74	14,287 <	14,012 <	0,136 <	24	0	*
28.07.23 23	65,26	56,57	8,7	4,14	2,7	16,811 <	16,484 <	0,144	24	0	*
29.07.23 23	66,94	59,36	7,58	4,39	2,69	14,37 <	14,078 <	0,107	24	0	*
30.07.23 23	66,67	58,91	7,76	4,41	2,69	13,846 <	13,567 <	0,106	24	0	*
31.07.23 23	67,13	57,24	9,89	4,45	2,69	15,651 <	15,332 <	0,152	24	0	*
01.08.23 23	64,86	55,63	9,23	< 3,83	2,76	14,671 <	14,389 <	0,134 <	24	0	*
02.08.23 23	66,47	55,49	10,98	3,75	2,75	13,687 <	13,413 <	0,148	24	0	*
03.08.23 23	66,63	55,66	10,97	3,63	2,63	13,278 <	13,01 <	0,143	24	0	*
04.08.23 23	66,97	56,19	10,78	3,97	2,82	13,786 <	13,506 <	0,146	24	0	*
05.08.23 23	66,75	57,9	8,85	4,04	2,82	12,241 <	11,993 <	0,106	24	0	*
06.08.23 23	65,55	57,4	8,14	4,01	2,85	13,112 <	12,856 <	0,105	24	0	*
07.08.23 23	66,73	56,2	10,54	4	2,81	14,18 <	13,893 <	0,147	24	0	*
08.08.23 23	67,01	55,78	11,23	4,02	2,85	14,37 <	14,077 <	0,158	24	0	*
09.08.23 23	66,99	56,09	10,9	4,01	2,86	13,767 <	13,486 <	0,147	24	0	*
10.08.23 23	67,03	55,97	11,06	3,98	2,82	13,882 <	13,599 <	0,151	24	0	*
11.08.23 23	67,06	56,05	11,02	4,1	2,97	13,603 <	13,326 <	0,147	24	0	*
12.08.23 23	66,54	57,32	9,22	4,21	3,13	11,986 <	11,746 <	0,109	24	0	*
13.08.23 23	66,57	57,25	9,32	4,18	3,14	11,761 <	11,524 <	0,108	24	0	*
14.08.23 23	67,06	55,62	11,44	3,94	2,9	13,363 <	13,09 <	0,15	24	0	*
15.08.23 23	67,18	56,95	10,23	4,2	2,74	14,475 <	14,18 <	0,146	24	0	*
16.08.23 23	66,84	57,29	9,54	4,27	2,71	14,75 <	14,451 <	0,138	24	0	*
17.08.23 23	67,19	57,41	9,78	4,26	2,71	14,915 <	14,61 <	0,143	24	0	*
18.08.23 23	66,37	57,2	9,17	4,27	2,7	15,251 <	14,946 <	0,138	24	0	*
19.08.23 23	66,3	58,58	7,72	4,22	2,69	13,738 <	13,463 <	0,104	24	0	*
20.08.23 23	66,56	58,81	7,75	4,25	2,68	13,605 <	13,331 <	0,104	24	0	*
Итого/Средн	66,25	56,65	9,61	4,02	2,78	449,659	440,688	4,248	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qгвс Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.23 23	12176,677	11903,318	231,475	9398	20
20.08.23 23	12626,336	12344,007	235,723	10166	20
Итого	449,659	440,688	4,248	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

