

#12175#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ
Адрес потребителя Войнич 2, Калининград
Номер абонента 3342
Порядковый номер 869
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30313
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.07.2021 | 0,154 | 10,81 | 24 | 0 | 67,3 | 57 | - |
| 22.07.2021 | 0,152 | 11,72 | 24 | 0 | 66,7 | 56,9 | - |
| 23.07.2021 | 0,147 | 12,1 | 23,99 | 128 | 65,9 | 56,5 | - |
| 24.07.2021 | 0,091 | 10,05 | 24 | 0 | 65,3 | 57,6 | - |
| 25.07.2021 | 0,09 | 9,99 | 24 | 0 | 65,4 | 57,7 | - |
| 26.07.2021 | 0,144 | 11,99 | 24 | 0 | 65,9 | 56,7 | - |
| 27.07.2021 | 0,148 | 12,28 | 24 | 0 | 65,8 | 56,6 | - |
| 28.07.2021 | 0,147 | 12,08 | 24 | 0 | 65,8 | 56,6 | - |
| 29.07.2021 | 0,16 | 12,18 | 24 | 0 | 65,8 | 56,2 | - |
| 30.07.2021 | 0,148 | 11,95 | 24 | 0 | 65,8 | 56,4 | - |
| 31.07.2021 | 0,09 | 9,69 | 24 | 0 | 65,2 | 57,2 | - |
| 01.08.2021 | 0,09 | 9,77 | 24 | 0 | 65,1 | 57,1 | - |
| 02.08.2021 | 0,151 | 12,01 | 24 | 0 | 65,9 | 56,2 | - |
| 03.08.2021 | 0,151 | 12,02 | 24 | 0 | 65,5 | 56,1 | - |
| 04.08.2021 | 0,15 | 11,81 | 24 | 0 | 65,5 | 56,1 | - |
| 05.08.2021 | 0,155 | 12,05 | 24 | 0 | 65,3 | 55,8 | - |
| 06.08.2021 | 0,156 | 11,94 | 24 | 128 | 65,3 | 55,6 | - |
| 07.08.2021 | 0,091 | 9,79 | 24 | 0 | 64,6 | 56,6 | - |
| 08.08.2021 | 0,091 | 9,74 | 24 | 0 | 64,7 | 56,6 | - |
| 09.08.2021 | 0,154 | 11,88 | 24 | 0 | 65,4 | 55,7 | - |
| 10.08.2021 | 0,171 | 12,23 | 24 | 0 | 65,4 | 55,4 | - |
| 11.08.2021 | 0,153 | 11,54 | 24 | 0 | 65,3 | 55,6 | - |
| 12.08.2021 | 0,171 | 12,29 | 24 | 0 | 65,2 | 55,2 | - |
| 13.08.2021 | 0,172 | 13,16 | 23,99 | 128 | 65,1 | 55,2 | - |
| 14.08.2021 | 0,091 | 9,53 | 24 | 0 | 64,8 | 56,5 | - |
| 15.08.2021 | 0,091 | 9,52 | 24 | 0 | 64,8 | 56,5 | - |
| 16.08.2021 | 0,161 | 11,69 | 24 | 0 | 65,5 | 55,5 | - |
| 17.08.2021 | 0,175 | 12,31 | 24 | 0 | 65,6 | 55,3 | - |
| 18.08.2021 | 0,162 | 12,8 | 24 | 0 | 64,4 | 55,4 | - |
| 19.08.2021 | 0,184 | 14,12 | 24 | 0 | 65,2 | 55,2 | - |
| 20.08.2021 | 0,179 | 12,66 | 24 | 0 | 65,6 | 55,7 | - |
| Итого: | 4,37 | 357,7 | 743,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 3,758 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,98

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 20.07.2021 | 4636,377 | 242477,54 | 125513,94 |
| 20.08.2021 | 4640,747 | 242835,24 | 126257,92 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 21.08.2021 9:48:18 |