

# #12176#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ  
Адрес потребителя Войнич 2, Калининград  
Номер абонента 3342  
Порядковый номер 869  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 30313  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2021	0,097	10,04	24	0	65,1	56,7	-
22.08.2021	0,097	10,11	24	0	65	56,7	-
23.08.2021	0,178	13	24	0	65,7	55,5	-
24.08.2021	0,185	12,96	24	0	65,7	55,4	-
25.08.2021	0,175	12,65	24	0	65,7	55,6	-
26.08.2021	0,178	12,82	24	0	65,4	55,5	-
27.08.2021	0,171	12,88	24	0	65,2	55,5	-
28.08.2021	0,097	10,16	24	0	65	56,8	-
29.08.2021	0,096	10,16	24	0	64,9	56,7	-
30.08.2021	0,169	12,45	24	0	65,4	55,6	-
31.08.2021	0,18	12,99	24	0	65,3	55,3	-
01.09.2021	0,174	12,63	24	0	65,4	55,6	-
02.09.2021	0,18	12,92	24	128	65,6	55,5	-
03.09.2021	0,187	12,97	24	0	65,6	55,2	-
04.09.2021	0,097	10,27	24	0	64,9	56,7	-
05.09.2021	0,097	10,05	24	0	65,1	56,7	-
06.09.2021	0,18	13,17	24	0	65,7	55,3	-
07.09.2021	0,2	13,38	24	0	65,8	54,8	-
08.09.2021	0,178	12,85	24	128	65,5	55,2	-
09.09.2021	0,19	13,98	23,99	128	64,2	54,3	-
10.09.2021	0,174	12,58	24	128	65,5	55,2	-
11.09.2021	0,099	10,3	24	0	64,8	56,5	-
12.09.2021	0,097	10,19	24	0	64,9	56,6	-
13.09.2021	0,179	12,8	24	0	65,5	55,4	-
14.09.2021	0,177	12,77	24	0	65,6	55,5	-
15.09.2021	0,184	12,88	24	0	65,5	55,4	-
16.09.2021	0,183	12,93	24	0	65,5	55,4	-
17.09.2021	0,179	12,87	24	0	65,5	55,3	-
18.09.2021	0,099	10,21	23,99	128	64,8	56,5	-
19.09.2021	0,098	10,14	24	0	64,7	56,3	-
20.09.2021	0,459	19,69	24	0	66,5	51,3	-
Итого:	5,034	379,8	743,98	0	0	0	0
Гкал	4,329						

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,98

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2021	4640,747	242835,24	126257,92
20.09.2021	4645,781	243215,04	127001,9

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 7:18:57