

#110312#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 119, МАДОУ
Войнич 2, Калининград
3342

| Заводской номер счётчика 20117848 | Показания прибора, ГДж 20.01.2025 | Предыдущие показания, ГДж 19.12.2024 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 2314,684 | 2184,664 | 130.02 | 31.055 |

Подпись исполнителя _____



#110311#

Отчёт за период с 19.12.2024 по 20.01.2025.

Номер абонента 3342
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20117848
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | t _{нар} , °C | dQ, ГДж | dQ _г , Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-----------------------|---------|------------------------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 20.12.2024 | 9,1 | 3,786 | 0 | 39,891 | 0 | 0 | 39,045 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 45,4 | 0,46 | 0,37 |
| 21.12.2024 | 6 | 3,83 | 0 | 42,759 | 0 | 0 | 41,834 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 47,5 | 0,46 | 0,37 |
| 22.12.2024 | 2,8 | 3,541 | 0 | 38,997 | 0 | 0 | 38,168 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 46,6 | 0,46 | 0,37 |
| 23.12.2024 | 4,4 | 3,906 | 0 | 40,755 | 0 | 0 | 39,874 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 45,9 | 0,46 | 0,37 |
| 24.12.2024 | 4,2 | 4,304 | 0 | 41,382 | 0 | 0 | 40,417 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 46,8 | 0,47 | 0,37 |
| 25.12.2024 | 1,8 | 4,208 | 0 | 41,508 | 0 | 0 | 40,549 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 47,1 | 0,47 | 0,37 |
| 26.12.2024 | 2,1 | 3,989 | 0 | 42,437 | 0 | 0 | 41,519 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 46,4 | 0,46 | 0,37 |
| 27.12.2024 | 3,8 | 3,629 | 0 | 37,482 | 0 | 0 | 36,677 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 45,5 | 0,46 | 0,37 |
| 28.12.2024 | 5,3 | 3,838 | 0 | 40,585 | 0 | 0 | 39,71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 46,1 | 0,46 | 0,37 |
| 29.12.2024 | 4,3 | 3,706 | 0 | 40,085 | 0 | 0 | 39,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 46,7 | 0,46 | 0,37 |
| 30.12.2024 | 3,9 | 3,646 | 0 | 39,482 | 0 | 0 | 38,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 46,7 | 0,46 | 0,37 |
| 31.12.2024 | 4,8 | 3,59 | 0 | 38,574 | 0 | 0 | 37,743 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 46,5 | 0,46 | 0,37 |
| 01.01.2025 | 5,5 | 3,643 | 0 | 39,691 | 0 | 0 | 38,838 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 46,8 | 0,46 | 0,37 |
| 02.01.2025 | 4,2 | 3,914 | 0 | 40,917 | 0 | 0 | 39,997 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 47,4 | 0,47 | 0,37 |
| 03.01.2025 | 4 | 4,499 | 0 | 42,899 | 0 | 0 | 41,823 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 49,7 | 0,47 | 0,37 |
| 04.01.2025 | -0,5 | 4,694 | 0 | 43,837 | 0 | 0 | 42,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,7 | 50,5 | 0,47 | 0,37 |
| 05.01.2025 | -0,9 | 4,649 | 0 | 42,309 | 0 | 0 | 41,198 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,3 | 50,4 | 0,47 | 0,37 |
| 06.01.2025 | -1,8 | 4,568 | 0 | 42,902 | 0 | 0 | 41,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,6 | 50,5 | 0,47 | 0,37 |
| 07.01.2025 | -1,4 | 3,663 | 0 | 39,816 | 0 | 0 | 38,957 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 46,8 | 0,46 | 0,37 |
| 08.01.2025 | 4,9 | 3,992 | 0 | 42,129 | 0 | 0 | 41,182 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 47,7 | 0,46 | 0,37 |
| 09.01.2025 | 2,3 | 4,648 | 0 | 45,369 | 0 | 0 | 44,289 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 48,1 | 0,47 | 0,37 |
| 10.01.2025 | 0,7 | 4,393 | 0 | 42,891 | 0 | 0 | 41,888 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 47,4 | 0,46 | 0,37 |
| 11.01.2025 | - | 4,48 | 0 | 43,846 | 0 | 0 | 42,769 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,5 | 49,5 | 0,47 | 0,37 |
| 12.01.2025 | - | 4,4 | 0 | 41,921 | 0 | 0 | 40,882 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,8 | 49,1 | 0,47 | 0,37 |
| 13.01.2025 | - | 5,043 | 0 | 46,281 | 0 | 0 | 45,107 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,7 | 49 | 0,47 | 0,37 |
| 14.01.2025 | - | 4,943 | 0 | 46,955 | 0 | 0 | 45,799 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,5 | 48,8 | 0,46 | 0,37 |
| 15.01.2025 | - | 4,151 | 0 | 43,086 | 0 | 0 | 42,141 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 46,3 | 0,45 | 0,37 |
| 16.01.2025 | - | 4,283 | 0 | 44,917 | 0 | 0 | 43,933 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 46,6 | 0,45 | 0,37 |
| 17.01.2025 | - | 4,342 | 0 | 51,46 | 0 | 0 | 50,378 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 47,7 | 0,44 | 0,21 |
| 18.01.2025 | - | 2,615 | 0 | 30,593 | 0 | 0 | 29,932 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 48,4 | 0,33 | 0,12 |
| 19.01.2025 | - | 2,958 | 0 | 28,562 | 0 | 0 | 27,966 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 42,7 | 0,46 | 0,37 |
| 20.01.2025 | - | 4,171 | 0 | 37,419 | 0 | 0 | 36,542 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 45,2 | 0,46 | 0,37 |
| Итого: | 3,3 | 130,022 | 0 | 1321,737 | 0 | 0 | 1291,497 | 0 | 0 | 768 | 0 | 71,37 | 47,37 | 0,46 | 0,36 |

Общее время работы системы 768 час.

Период нормальной работы системы 768 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 19.12.2024 | 2184,664 | 27189,259 | 0 | 0 | 26580,699 | 0 | 0 | 21851 | 23 |
| 20.01.2025 | 2314,684 | 28510,996 | 0 | 0 | 27872,198 | 0 | 0 | 22619 | 23 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения