

#12249#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2023 по 20.02.2023

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Куприна 17, Калининград
Номер абонента 3341
Порядковый номер 8178
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8564
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 21.01.2023 | 2,556 | 0 | 105,215 | 0 | 0 | 102,712 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 48,2 | 0 | 0,48 | 0,36 | 0 | -0,5 |
| 22.01.2023 | 2,607 | 0 | 105,988 | 0 | 0 | 103,448 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 48,2 | 0 | 0,48 | 0,36 | 0 | -0,7 |
| 23.01.2023 | 2,798 | 0 | 113,318 | 0 | 0 | 110,625 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 47,9 | 0 | 0,48 | 0,36 | 0 | -1 |
| 24.01.2023 | 2,773 | 0 | 109,045 | 0 | 0 | 106,423 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 47,5 | 0 | 0,48 | 0,36 | 0 | -1,5 |
| 25.01.2023 | 2,84 | 0 | 110,958 | 0 | 0 | 108,238 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,3 | 48,2 | 0 | 0,48 | 0,36 | 0 | -1,9 |
| 26.01.2023 | 2,756 | 0 | 106,92 | 0 | 0 | 104,309 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,2 | 47,8 | 0 | 0,48 | 0,35 | 0 | -1,7 |
| 27.01.2023 | 2,674 | 0 | 105,663 | 0 | 0 | 103,132 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 47,5 | 0 | 0,48 | 0,36 | 0 | -0,5 |
| 28.01.2023 | 2,518 | 0 | 102,075 | 0 | 0 | 99,647 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 47,9 | 0 | 0,48 | 0,36 | 0 | -0,9 |
| 29.01.2023 | 2,422 | 0 | 95,675 | 0 | 0 | 93,402 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 47,2 | 0 | 0,49 | 0,36 | 0 | 0,4 |
| 30.01.2023 | 2,476 | 0 | 97,375 | 0 | 0 | 95,136 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 45,8 | 0 | 0,49 | 0,36 | 0 | 2 |
| 31.01.2023 | 2,411 | 0 | 106,835 | 0 | 0 | 104,575 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 45,5 | 0 | 0,48 | 0,36 | 0 | 3,1 |
| 01.02.2023 | 2,381 | 0 | 110,063 | 0 | 0 | 107,773 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 45,9 | 0 | 0,48 | 0,36 | 0 | 3 |
| 02.02.2023 | 2,517 | 0 | 113,62 | 0 | 0 | 111,181 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | 46,5 | 0 | 0,48 | 0,36 | 0 | 1,6 |
| 03.02.2023 | 2,685 | 0 | 116,605 | 0 | 0 | 113,955 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 47,8 | 0 | 0,48 | 0,36 | 0 | -0,5 |
| 04.02.2023 | 2,677 | 0 | 112,253 | 0 | 0 | 109,564 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 49 | 0 | 0,48 | 0,36 | 0 | -1,1 |
| 05.02.2023 | 2,691 | 0 | 112,5 | 0 | 0 | 109,761 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,1 | 49,4 | 0 | 0,49 | 0,36 | 0 | -2,2 |
| 06.02.2023 | 2,58 | 0 | 100,685 | 0 | 0 | 98,271 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 47,2 | 0 | 0,49 | 0,36 | 0 | -0,5 |
| 07.02.2023 | 2,509 | 0 | 100,613 | 0 | 0 | 98,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,6 | 46,1 | 0 | 0,49 | 0,35 | 0 | 1,4 |
| 08.02.2023 | 2,609 | 0 | 104,508 | 0 | 0 | 102,068 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,4 | 46,9 | 0 | 0,48 | 0,35 | 0 | 0,3 |
| 09.02.2023 | 2,757 | 0 | 99,743 | 0 | 0 | 97,2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 47,6 | 0 | 0,47 | 0,35 | 0 | -0,8 |
| 10.02.2023 | 2,451 | 0 | 90,118 | 0 | 0 | 87,938 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 45,9 | 0 | 0,47 | 0,35 | 0 | 1,9 |
| 11.02.2023 | 2,248 | 0 | 86,29 | 0 | 0 | 84,281 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,3 | 45,5 | 0 | 0,47 | 0,35 | 0 | 3,4 |
| 12.02.2023 | 2,403 | 0 | 97,82 | 0 | 0 | 95,535 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,4 | 47 | 0 | 0,46 | 0,35 | 0 | 0,4 |
| 13.02.2023 | 2,28 | 0 | 89,403 | 0 | 0 | 87,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 44,2 | 0 | 0,46 | 0,35 | 0 | 4,9 |
| 14.02.2023 | 2,328 | 0 | 95,6 | 0 | 0 | 93,484 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 45,3 | 0 | 0,47 | 0,35 | 0 | 3,3 |
| 15.02.2023 | 2,291 | 0 | 86,535 | 0 | 0 | 84,539 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,9 | 44,8 | 0 | 0,47 | 0,35 | 0 | 2,9 |
| 16.02.2023 | 2,359 | 0 | 90,145 | 0 | 0 | 88,054 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,1 | 45,4 | 0 | 0,47 | 0,35 | 0 | 2,2 |
| 17.02.2023 | 2,151 | 0 | 82,453 | 0 | 0 | 80,616 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,6 | 44 | 0 | 0,48 | 0,35 | 0 | 4,5 |
| 18.02.2023 | 2,026 | 0 | 84,658 | 0 | 0 | 82,854 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,8 | 44,3 | 0 | 0,49 | 0,36 | 0 | 5,6 |
| 19.02.2023 | 2,227 | 0 | 92,788 | 0 | 0 | 90,726 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,5 | 45,9 | 0 | 0,48 | 0,35 | 0 | 3,1 |
| 20.02.2023 | 2,311 | 0 | 95,1 | 0 | 0 | 92,992 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,4 | 45,4 | 0 | 0,48 | 0,35 | 0 | 2,8 |
| Итого: | 77,312 | 0 | 3120,567 | 0 | 0 | 3048,169 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 77,312 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 20.01.2023 | 2674,898 | 163248,328 | 0 | 0 | 159383,219 | 0 | 0 | 36916,08 | 562,88 | 2002,05 | 205,12 |
| 20.02.2023 | 2752,21 | 166368,891 | 0 | 0 | 162431,391 | 0 | 0 | 37660,08 | 1306,88 | 2002,05 | 205,12 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.02.2023 7:23:58