

#116647#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Куприна 17, Калининград
Номер абонента 3341
Порядковый номер 8178
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8564
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	2,767	0	130,273	0	0	127,367	0	0	24	0	0	0	70,6	48,7	0	0,48	0,38	0	-
22.01.2025	2,713	0	100,3	0	0	97,76	0	0	24	0	0	0	75,7	48	0	0,49	0,38	0	-
23.01.2025	2,71	0	102,183	0	0	99,616	0	0	24	0	0	0	75,4	48,2	0	0,49	0,38	0	-
24.01.2025	2,418	0	96,693	0	0	94,438	0	0	24	0	0	0	72,3	46,7	0	0,49	0,38	0	-
25.01.2025	2,075	0	81,238	0	0	79,378	0	0	24	0	0	0	71,6	45,4	0	0,49	0,38	0	-
26.01.2025	2,057	0	79,348	0	0	77,531	0	0	24	0	0	0	71,6	45,1	0	0,49	0,38	0	-
27.01.2025	2,05	0	79,468	0	0	77,651	0	0	24	0	0	0	71,6	45,1	0	0,5	0,38	0	-
28.01.2025	1,926	0	73,173	0	0	71,496	0	0	24	0	0	0	71,7	44,6	0	0,5	0,39	0	-
29.01.2025	1,935	0	74,545	0	0	72,845	0	0	24	0	0	0	71,5	44,8	0	0,5	0,39	0	-
30.01.2025	2,004	0	76,51	0	0	74,751	0	0	24	0	0	0	71,8	44,9	0	0,5	0,39	0	-
31.01.2025	2,309	0	93,995	0	0	91,85	0	0	24	0	0	0	71,5	46,3	0	0,49	0,39	0	-
01.02.2025	2,372	0	96,82	0	0	94,586	0	0	24	0	0	0	71,9	46,9	0	0,49	0,39	0	-
02.02.2025	2,466	0	97,143	0	0	94,817	0	0	24	0	0	0	73,4	47,4	0	0,49	0,39	0	-
03.02.2025	2,654	0	101,983	0	0	99,478	0	0	24	0	0	0	74,4	47,8	0	0,49	0,39	0	-
04.02.2025	2,494	0	101,393	0	0	99,025	0	0	24	0	0	0	72,4	47,2	0	0,49	0,39	0	-
05.02.2025	2,55	0	103,925	0	0	101,48	0	0	24	0	0	0	72,7	47,5	0	0,49	0,39	0	-
06.02.2025	2,328	0	94,218	0	0	92,061	0	0	24	0	0	0	71,6	46,3	0	0,49	0,39	0	-
07.02.2025	2,599	0	102,178	0	0	99,726	0	0	24	0	0	0	73,5	47,4	0	0,49	0,39	0	-
08.02.2025	2,881	0	107,913	0	0	105,055	0	0	24	0	0	0	77,6	50,1	0	0,48	0,38	0	-
09.02.2025	3,009	0	110,3	0	0	107,231	0	0	24	0	0	0	79,9	51,8	0	0,48	0,38	0	-
10.02.2025	3,381	0	123,853	0	0	120,284	0	0	24	0	0	0	81,5	53,4	0	0,48	0,38	0	-
11.02.2025	3,382	0	134,711	0	0	131,02	0	0	24	0	0	0	79	53,3	0	0,47	0,38	0	-
12.02.2025	3,36	0	132,558	0	0	128,902	0	0	24	0	0	0	79,4	53,2	0	0,47	0,38	0	-
13.02.2025	3,164	0	119,915	0	0	116,6	0	0	24	0	0	0	79,6	52,1	0	0,48	0,38	0	-
14.02.2025	2,988	0	111,583	0	0	108,591	0	0	24	0	0	0	78,2	50,6	0	0,48	0,39	0	-
15.02.2025	2,83	0	103,913	0	0	101,095	0	0	24	0	0	0	78,7	50,7	0	0,49	0,39	0	-
16.02.2025	3,073	0	119,368	0	0	116,098	0	0	24	0	0	0	79,2	52,4	0	0,48	0,39	0	-
17.02.2025	2,919	0	109,415	0	0	106,455	0	0	24	0	0	0	78,6	50,8	0	0,49	0,39	0	-
18.02.2025	2,827	0	106,093	0	0	103,321	0	0	24	0	0	0	77,1	49,6	0	0,49	0,39	0	-
19.02.2025	2,903	0	111,96	0	0	109,043	0	0	24	0	0	0	76,9	50	0	0,48	0,39	0	-
20.02.2025	3,317	0	131,248	0	0	127,597	0	0	24	0	0	0	79,9	53,3	0	0,48	0,39	0	-
Итого:	82,461	0	3208,216	0	0	3127,148	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	82,461																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.01.2025	3682,444	205282,625	0	0	200453,703	0	0	53749,63	768	2712,62	0
20.02.2025	3764,906	208490,844	0	0	203580,844	0	0	54493,63	1512	2712,62	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 11:57:41