

# #75731#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Куприна 17, Калининград  
Номер абонента 3341  
Порядковый номер 8178  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 8564  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.02.2024	2,233	0	93,248	0	0	91,226	0	0	24	0	0	0	69,4	45	0	0,47	0,37	0	-
22.02.2024	2,088	0	85,668	0	0	83,79	0	0	24	0	0	0	69,9	45	0	0,47	0,37	0	-
23.02.2024	1,796	0	69,94	0	0	68,413	0	0	24	0	0	0	69,8	43,5	0	0,48	0,37	0	-
24.02.2024	2,003	0	82,315	0	0	80,529	0	0	24	0	0	0	69,6	44,6	0	0,47	0,37	0	-
25.02.2024	1,991	0	82,305	0	0	80,504	0	0	24	0	0	0	69,9	44,9	0	0,47	0,37	0	-
26.02.2024	2,112	0	86,87	0	0	84,972	0	0	24	0	0	0	69,8	44,8	0	0,48	0,37	0	-
27.02.2024	2,088	0	84,123	0	0	82,286	0	0	24	0	0	0	69,8	44,4	0	0,48	0,37	0	-
28.02.2024	2,167	0	88,793	0	0	86,866	0	0	24	0	0	0	69,6	44,6	0	0,47	0,37	0	-
29.02.2024	2,27	0	97,133	0	0	95,045	0	0	24	0	0	0	69,1	45,2	0	0,47	0,37	0	-
01.03.2024	1,927	0	75,423	0	0	73,776	0	0	24	0	0	0	69,8	43,6	0	0,48	0,37	0	-
02.03.2024	1,882	0	73,373	0	0	71,768	0	0	24	0	0	0	69,9	43,6	0	0,48	0,37	0	-
03.03.2024	1,932	0	86,075	0	0	84,295	0	0	24	0	0	0	67,6	44,6	0	0,47	0,37	0	-
04.03.2024	2,297	0	101,58	0	0	99,402	0	0	24	0	0	0	69,1	45,9	0	0,47	0,37	0	-
05.03.2024	2,349	0	107,165	0	0	104,903	0	0	24	0	0	0	68,4	46	0	0,47	0,38	0	-
06.03.2024	2,465	0	103,843	0	0	101,522	0	0	24	0	0	0	70,7	46,3	0	0,48	0,38	0	-
07.03.2024	2,598	0	104,2	0	0	101,718	0	0	24	0	0	0	73,2	47,5	0	0,48	0,38	0	-
08.03.2024	2,416	0	96,788	0	0	94,476	0	0	24	0	0	0	73,3	47,6	0	0,48	0,38	0	-
09.03.2024	2,509	0	97,16	0	0	94,749	0	0	24	0	0	0	74,8	48,3	0	0,48	0,38	0	-
10.03.2024	2,405	0	96,64	0	0	94,302	0	0	24	0	0	0	73,8	48	0	0,48	0,38	0	-
11.03.2024	2,437	0	101,67	0	0	99,356	0	0	24	0	0	0	71,4	46,7	0	0,48	0,38	0	-
12.03.2024	2,459	0	104,81	0	0	102,485	0	0	24	0	0	0	70,4	46,4	0	0,48	0,38	0	-
13.03.2024	2,252	0	91,84	0	0	89,813	0	0	24	0	0	0	70,2	45,1	0	0,48	0,38	0	-
14.03.2024	1,889	0	74,688	0	0	73,06	0	0	24	0	0	0	69,8	43,8	0	0,49	0,38	0	-
15.03.2024	1,794	0	71,453	0	0	69,919	0	0	24	0	0	0	69,1	43,4	0	0,49	0,38	0	-
16.03.2024	1,717	0	67,125	0	0	65,665	0	0	24	0	0	0	69,7	43,4	0	0,49	0,38	0	-
17.03.2024	2,329	0	97,918	0	0	95,716	0	0	24	0	0	0	70,9	46,5	0	0,48	0,38	0	-
18.03.2024	2,509	0	96,983	0	0	94,692	0	0	24	0	0	0	72,8	46,4	0	0,48	0,38	0	-
19.03.2024	2,552	0	100,243	0	0	97,905	0	0	24	0	0	0	72,3	46,3	0	0,48	0,38	0	-
20.03.2024	2,283	0	90,148	0	0	88,096	0	0	24	0	0	0	71,4	45,4	0	0,48	0,38	0	-
Итого:	63,749	0	2609,52	0	0	2551,249	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,749																		

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.02.2024	3267,987	187230,547	0	0	182804,188	0	0	46215,65	768	2206,52	0
20.03.2024	3331,734	189840,078	0	0	185355,438	0	0	46911,65	1464	2206,52	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.03.2024 7:20:57