

#12250#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Куприна 17, Калининград
Номер абонента 3341
Порядковый номер 8178
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8564
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2023	2,12	0	83,245	0	0	81,433	0	0	24	0	0	0	69,7	43,7	0	0,47	0,34	0	5,5
22.03.2023	1,879	0	74,005	0	0	72,397	0	0	24	0	0	0	69,6	43,4	0	0,47	0,34	0	5,5
23.03.2023	1,621	0	59,523	0	0	58,239	0	0	24	0	0	0	69,3	41,6	0	0,48	0,34	0	10,6
24.03.2023	1,67	0	62,838	0	0	61,481	0	0	24	0	0	0	69,4	42,2	0	0,48	0,34	0	9,5
25.03.2023	1,655	0	64,788	0	0	63,394	0	0	24	0	0	0	69,2	43	0	0,48	0,34	0	7,8
26.03.2023	1,797	0	71,348	0	0	69,805	0	0	24	0	0	0	69,4	43,6	0	0,48	0,34	0	6
27.03.2023	2,473	0	94,023	0	0	91,815	0	0	24	0	0	0	72,6	45,7	0	0,47	0,34	0	2,1
28.03.2023	2,692	0	93,895	0	0	91,454	0	0	24	0	0	0	76,8	47,4	0	0,46	0,34	0	-1,5
29.03.2023	2,388	0	91,403	0	0	89,236	0	0	24	0	0	0	72,9	46	0	0,46	0,34	0	1,7
30.03.2023	1,855	0	70,635	0	0	69,091	0	0	24	0	0	0	69,8	42,8	0	0,47	0,34	0	7,1
31.03.2023	1,773	0	66,103	0	0	64,673	0	0	24	0	0	0	69,4	42,1	0	0,48	0,34	0	8,9
01.04.2023	2,031	0	82,515	0	0	80,71	0	0	24	0	0	0	69,9	44,6	0	0,47	0,34	0	5,2
02.04.2023	2,113	0	85,55	0	0	83,632	0	0	24	0	0	0	70,8	45,4	0	0,47	0,34	0	3,9
03.04.2023	2,525	0	96,418	0	0	94,111	0	0	24	0	0	0	73,3	46,4	0	0,46	0,34	0	1,7
04.04.2023	2,531	0	95,988	0	0	93,677	0	0	24	0	0	0	73,6	46,6	0	0,46	0,34	0	-0,1
05.04.2023	2,441	0	93,898	0	0	91,698	0	0	24	0	0	0	72,5	46	0	0,46	0,34	0	1
06.04.2023	2,371	0	94,283	0	0	92,15	0	0	24	0	0	0	71,1	45,5	0	0,46	0,34	0	2,3
07.04.2023	1,621	0	62,128	0	0	60,773	0	0	24	0	0	0	69,8	42,7	0	0,48	0,34	0	9,6
08.04.2023	1,419	0	52,738	0	0	51,596	0	0	24	0	0	0	69,5	41,9	0	0,48	0,34	0	10,3
09.04.2023	1,49	0	57,553	0	0	56,309	0	0	24	0	0	0	69,4	42,9	0	0,48	0,34	0	8,2
10.04.2023	1,749	0	68,468	0	0	66,997	0	0	24	0	0	0	69,2	42,9	0	0,48	0,34	0	7,9
11.04.2023	1,474	0	56,258	0	0	55,042	0	0	24	0	0	0	69,4	42,5	0	0,49	0,34	0	10
12.04.2023	1,454	0	54,108	0	0	52,942	0	0	24	0	0	0	69,3	41,9	0	0,49	0,34	0	11,3
13.04.2023	1,58	0	58,845	0	0	57,578	0	0	24	0	0	0	69,3	41,9	0	0,49	0,34	0	9,5
14.04.2023	1,515	0	56,523	0	0	55,315	0	0	24	0	0	0	69	41,6	0	0,49	0,34	0	11
15.04.2023	1,419	0	52,718	0	0	51,579	0	0	24	0	0	0	69,4	41,9	0	0,48	0,34	0	10,4
16.04.2023	1,804	0	71,28	0	0	69,731	0	0	24	0	0	0	69,6	43,8	0	0,47	0,34	0	6,1
17.04.2023	1,833	0	70,095	0	0	68,577	0	0	24	0	0	0	69,5	42,8	0	0,48	0,34	0	7,2
18.04.2023	1,724	0	64,91	0	0	63,508	0	0	24	0	0	0	69,4	42,3	0	0,48	0,34	0	9,5
19.04.2023	1,653	0	64,498	0	0	63,109	0	0	24	0	0	0	69,2	42,8	0	0,46	0,33	0	-
20.04.2023	1,446	0	55,525	0	0	54,343	0	0	24	0	0	0	68,8	42,2	0	0,44	0,31	0	-
Итого:	58,116	0	2226,105	0	0	2176,395	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,116																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.03.2023	2819,234	168913,609	0	0	164915,016	0	0	38331,7	695,62	2002,43	0,38
20.04.2023	2877,35	171139,719	0	0	167091,406	0	0	39075,7	1439,62	2002,43	0,38

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2023 7:17:35