

#296905#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Куприна 17, Калининград
Номер абонента 3341
Порядковый номер 8178
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8564
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	2,11	0	89,718	0	0	87,677	0	0	24	0	0	0	71,3	46,9	0	0,47	0,4	0	-
22.03.2026	2,01	0	85,32	0	0	83,375	0	0	24	0	0	0	71,4	46,8	0	0,47	0,4	0	-
23.03.2026	1,818	0	74,775	0	0	73,081	0	0	24	0	0	0	71,2	46,1	0	0,48	0,4	0	-
24.03.2026	1,689	0	69,288	0	0	67,727	0	0	24	0	0	0	71	45,6	0	0,48	0,4	0	-
25.03.2026	1,564	0	60,603	0	0	59,224	0	0	24	0	0	0	71,4	45	0	0,49	0,4	0	-
26.03.2026	2,024	0	81,695	0	0	79,834	0	0	24	0	0	0	71,4	46	0	0,48	0,4	0	-
27.03.2026	2,211	0	93,493	0	0	91,368	0	0	24	0	0	0	71,3	47	0	0,48	0,41	0	-
28.03.2026	2,004	0	83,173	0	0	81,275	0	0	24	0	0	0	71,5	46,6	0	0,48	0,41	0	-
29.03.2026	1,84	0	74,305	0	0	72,624	0	0	24	0	0	0	71,2	45,8	0	0,49	0,41	0	-
30.03.2026	1,903	0	76,14	0	0	74,394	0	0	24	0	0	0	71,7	46	0	0,49	0,41	0	-
31.03.2026	2,054	0	84,25	0	0	82,337	0	0	24	0	0	0	71,3	46,3	0	0,48	0,4	0	-
01.04.2026	2,186	0	91,59	0	0	89,495	0	0	24	0	0	0	71,6	47	0	0,47	0,41	0	-
02.04.2026	2,157	0	91,308	0	0	89,213	0	0	24	0	0	0	71,7	47,2	0	0,47	0,4	0	-
03.04.2026	2,119	0	89,818	0	0	87,782	0	0	24	0	0	0	71,2	46,9	0	0,47	0,4	0	-
04.04.2026	1,914	0	76,868	0	0	75,116	0	0	24	0	0	0	71,4	45,8	0	0,48	0,4	0	-
05.04.2026	1,691	0	67,168	0	0	65,643	0	0	24	0	0	0	71,3	45,5	0	0,48	0,4	0	-
06.04.2026	1,112	0	47,18	0	0	46,119	0	0	13,67	10,33	1	32774	70,9	43,7	0	0,48	0,4	0	-
07.04.2026	1,294	0	47,785	0	0	46,704	0	0	11,83	12,17	1	32774	71,1	32,9	0	0,48	0,4	0	-
08.04.2026	2,499	0	99,295	0	0	97,045	0	0	24	0	0	0	71,2	45,4	0	0,47	0,4	0	-
09.04.2026	2,354	0	101,59	0	0	99,362	0	0	24	0	0	0	69,9	46,1	0	0,45	0,39	0	-
10.04.2026	2,237	0	91,625	0	0	89,552	0	0	24	0	0	0	71,1	45,9	0	0,46	0,39	0	-
11.04.2026	1,845	0	72,2	0	0	70,562	0	0	24	0	0	0	71,3	44,8	0	0,47	0,39	0	-
12.04.2026	1,662	0	64,008	0	0	62,542	0	0	24	0	0	0	71,6	44,6	0	0,47	0,39	0	-
13.04.2026	1,749	0	66,705	0	0	65,19	0	0	24	0	0	0	71,3	44,2	0	0,47	0,39	0	-
14.04.2026	1,553	0	57,76	0	0	56,447	0	0	24	0	0	0	71,3	43,6	0	0,47	0,39	0	-
15.04.2026	1,663	0	60,045	0	0	58,665	0	0	24	0	0	0	71,8	43,3	0	0,47	0,39	0	-
16.04.2026	1,844	0	71,05	0	0	69,439	0	0	24	0	0	0	71,2	44,5	0	0,47	0,39	0	-
17.04.2026	1,872	0	72,463	0	0	70,819	0	0	24	0	0	0	71,2	44,6	0	0,47	0,39	0	-
18.04.2026	1,53	0	58,375	0	0	57,054	0	0	24	0	0	0	71,2	44,1	0	0,47	0,39	0	-
19.04.2026	1,34	0	50,2	0	0	49,068	0	0	24	0	0	0	71	43,6	0	0,48	0,39	0	-
20.04.2026	1,818	0	69,89	0	0	68,308	0	0	24	0	0	0	71,2	44,4	0	0,47	0,4	0	-
Итого:	57,666	0	2319,683	0	0	2267,041	0	0	721,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,666																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 721,5

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.03.2026	4340,416	232884,547	0	0	227392,969	0	0	63315,68	694,95	3319,6	1,05
20.04.2026	4398,079	235204,234	0	0	229660	0	0	64037,18	1416,45	3342,1	23,55

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.04.2026 15:51:38