

#12242#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР  
 Адрес потребителя Куприна 17, Калининград  
 Номер абонента 3341  
 Порядковый номер 8178  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 8564  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	1,729	0	135,353	0	0	132,38	0	0	24	0	0	0	70,1	57,7	0	0,54	0,4	0	8,6
22.04.2021	0,875	0	66,95	0	0	65,505	0	0	24	0	0	0	69,4	56,7	0	0,53	0,39	0	4,6
23.04.2021	1,689	0	85,803	0	0	83,944	0	0	24	0	0	0	69,5	49,5	0	0,53	0,39	0	4,6
24.04.2021	1,305	0	85,925	0	0	84,081	0	0	24	0	0	0	69,2	53,7	0	0,54	0,4	0	4
25.04.2021	1,298	0	85,488	0	0	83,647	0	0	24	0	0	0	69,3	53,8	0	0,54	0,4	0	3,7
26.04.2021	2,147	0	116,763	0	0	114,25	0	0	24	0	0	0	69,3	49,8	0	0,54	0,4	0	2,9
27.04.2021	3,504	0	235,01	0	0	229,921	0	0	24	0	0	0	69,5	54,3	0	0,53	0,41	0	4,1
28.04.2021	3,244	0	235,205	0	0	230,101	0	0	24	0	0	0	69,6	55,5	0	0,53	0,41	0	6,7
29.04.2021	3,092	0	216,582	0	0	211,87	0	0	24	0	0	0	69,7	55	0	0,52	0,4	0	9,3
30.04.2021	1,884	0	112,615	0	0	110,249	0	0	24	0	0	0	68,2	52,7	0	0,44	0,34	0	7
01.05.2021	0,316	0	56,298	0	0	55,095	0	0	24	0	0	0	68,9	63,2	0	0,46	0,32	0	7,3
02.05.2021	0,807	0	77,843	0	0	76,193	0	0	24	0	0	0	68,6	61,4	0	0,46	0,32	0	6,2
03.05.2021	2,059	0	159,435	0	0	155,982	0	0	24	0	0	0	69,5	58,1	0	0,45	0,32	0	5,8
04.05.2021	0,837	0	66,643	0	0	65,228	0	0	24	0	0	0	68,7	56,3	0	0,46	0,31	0	9,6
05.05.2021	1,275	0	71,935	0	0	70,413	0	0	19,55	4,45	1	32768	68,6	47,6	0	0,37	0,25	0	10,4
06.05.2021	1,915	0	102,56	0	0	100,369	0	0	24	0	0	0	68,9	50,1	0	0,46	0,31	0	6,9
07.05.2021	2,196	0	112,815	0	0	110,384	0	0	24	0	0	0	69,3	49,4	0	0,46	0,31	0	6,9
08.05.2021	1,941	0	113,22	0	0	110,782	0	0	24	0	0	0	69,2	51,8	0	0,46	0,3	0	6,3
09.05.2021	1,453	0	101,788	0	0	99,605	0	0	24	0	0	0	69,1	55,6	0	0,46	0,3	0	11,1
10.05.2021	0,336	0	62,01	0	0	60,687	0	0	24	0	0	0	68,9	63,4	0	0,47	0,3	0	17,8
11.05.2021	0,595	0	62,173	0	0	60,846	0	0	24	0	0	2	68,9	59,1	0	0,47	0,3	0	19,7
12.05.2021	0,383	0	62,228	0	0	60,902	0	0	24	0	0	2	68,8	62,6	0	0,47	0,3	0	19,2
13.05.2021	0,502	0	62,58	0	0	61,252	0	0	24	0	0	2	68,7	60,5	0	0,47	0,3	0	9,9
14.05.2021	0,437	0	62,083	0	0	60,766	0	0	24	0	0	2	68,6	61,5	0	0,47	0,3	0	10,6
15.05.2021	0,193	0	62,093	0	0	60,766	0	0	24	0	0	2	68,9	65,8	0	0,46	0,3	0	10
16.05.2021	0,189	0	60,363	0	0	59,08	0	0	24	0	0	2	68,7	65,6	0	0,46	0,3	0	12,5
17.05.2021	0,492	0	49,14	0	0	48,138	0	0	24	0	0	2	67,1	56	0	0,45	0,35	0	14,5
18.05.2021	0,422	0	53,223	0	0	52,13	0	0	23,72	0,28	0	32774	67,3	59	0	0,47	0,34	0	11,4
19.05.2021	0,462	0	48,978	0	0	48,02	0	0	23,62	0,38	0	32774	65,5	54,6	0	0,45	0,34	0	10,4
20.05.2021	0,396	0	47,405	0	0	46,503	0	0	23,13	0,87	0	32774	64,5	55,6	0	0,42	0,32	0	-
Итого:	37,973	0	2870,507	0	0	2809,089	0	0	714,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,973																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 714,02

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.04.2021	1826,324	120249,844	0	0	117383,906	0	0	22742,28	768	816,98	0
20.05.2021	1864,295	123120,352	0	0	120193	0	0	23456,3	1482,02	822,97	5,98

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 24.05.2021 7:26:53