

#12228#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Куприна 17, Калининград
Номер абонента 3341
Порядковый номер 8178
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8564
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	1,48	0	56,89	0	0	55,669	0	0	24	0	0	0	69,2	42,6	0	0,49	0,35	0	-
22.04.2022	1,587	0	61,185	0	0	59,873	0	0	24	0	0	0	69,1	42,6	0	0,49	0,35	0	-
23.04.2022	1,484	0	60,658	0	0	59,361	0	0	24	0	0	0	69	44	0	0,49	0,35	0	-
24.04.2022	1,332	0	73,945	0	0	72,34	0	0	22,55	1,45	786433	32768	69,6	47,3	0	0,49	0,36	0	-
25.04.2022	1,124	0	58,463	0	0	57,221	0	0	23,5	0,5	786433	32770	68,7	52,1	0	0,46	0,33	0	-
26.04.2022	1,859	0	70,665	0	0	69,121	0	0	24	0	0	0	69,8	42,8	0	0,44	0,32	0	-
27.04.2022	2,019	0	72,015	0	0	70,363	0	0	24	0	0	0	71,6	43	0	0,43	0,29	0	-
28.04.2022	2,097	0	74,085	0	0	72,405	0	0	24	0	0	0	71,2	42,1	0	0,43	0,3	0	-
29.04.2022	1,89	0	71,5	0	0	69,906	0	0	24	0	0	0	70,6	43,2	0	0,43	0,3	0	-
30.04.2022	1,491	0	59,48	0	0	58,169	0	0	24	0	0	0	70,1	44,1	0	0,43	0,3	0	-
01.05.2022	1,445	0	54,578	0	0	53,367	0	0	24	0	0	0	70,4	43,2	0	0,43	0,3	0	-
02.05.2022	1,508	0	58,883	0	0	57,571	0	0	24	0	0	0	70,5	44,1	0	0,43	0,3	0	-
03.05.2022	1,651	0	64,248	0	0	62,828	0	0	24	0	0	0	70,2	43,8	0	0,43	0,3	0	-
04.05.2022	1,632	0	63,77	0	0	62,359	0	0	23,98	0,02	1	32768	70,3	43,4	0	0,43	0,31	0	-
05.05.2022	1,284	0	46,235	0	0	45,212	0	0	24	0	0	0	70,3	42,1	0	0,44	0,31	0	-
06.05.2022	0,953	0	35,633	0	0	34,85	0	0	23,68	0,32	786433	32768	70	44	0	0,44	0,3	0	-
07.05.2022	0,32	0	18,852	0	0	18,453	0	0	24	0	0	0	68,6	51,3	0	0,44	0,3	0	-
08.05.2022	0,322	0	19,252	0	0	18,846	0	0	24	0	0	0	68,4	51,4	0	0,44	0,3	0	-
09.05.2022	0,328	0	19,297	0	0	18,89	0	0	24	0	0	0	68,5	51,2	0	0,44	0,3	0	-
10.05.2022	0,326	0	18,855	0	0	18,451	0	0	24	0	0	0	69	51,2	0	0,44	0,3	0	-
11.05.2022	0,535	0	23,765	0	0	23,252	0	0	24	0	0	0	69,3	47,6	0	0,44	0,3	0	-
12.05.2022	0,521	0	24,383	0	0	23,861	0	0	24	0	0	0	68,9	48,1	0	0,44	0,3	0	-
13.05.2022	0,555	0	24,943	0	0	24,406	0	0	24	0	0	0	69,2	47,6	0	0,44	0,3	0	-
14.05.2022	0,338	0	19,015	0	0	18,607	0	0	24	0	0	0	69,1	51	0	0,45	0,3	0	-
15.05.2022	0,363	0	20,082	0	0	19,653	0	0	24	0	0	0	68,9	50,7	0	0,44	0,3	0	-
16.05.2022	0,523	0	23,965	0	0	23,45	0	0	24	0	0	0	69,1	47,8	0	0,45	0,3	0	-
17.05.2022	0,547	0	25,03	0	0	24,492	0	0	24	0	0	0	69,2	47,8	0	0,45	0,3	0	-
18.05.2022	0,524	0	23,25	0	0	22,744	0	0	24	0	0	0	69,6	47,7	0	0,45	0,3	0	-
19.05.2022	0,541	0	24,23	0	0	23,709	0	0	24	0	0	0	69,2	47,8	0	0,45	0,3	0	-
20.05.2022	0,548	0	24,405	0	0	23,881	0	0	24	0	0	0	69,1	47,4	0	0,45	0,3	0	-
Итого:	31,127	0	1291,557	0	0	1263,31	0	0	717,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,127																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 717,71

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.04.2022	2370,32	150529,703	0	0	146956,828	0	0	30902,57	768	1415,53	0
20.05.2022	2401,447	151821,266	0	0	148220,141	0	0	31620,28	1485,72	1417,82	2,28

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.05.2022 7:32:14