

#12240#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Куприна 17, Калининград
3341
8178
ВКТ-9
8564
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	1,571	0	62,008	0	0	60,689	0	0	24	0	0	0	68,7	42,5	0	0,44	0,3	0	-
22.04.2023	1,315	0	52,415	0	0	51,3	0	0	24	0	0	0	68,8	43	0	0,45	0,3	0	-
23.04.2023	0,969	0	38,678	0	0	37,854	0	0	24	0	0	0	68,8	43,7	0	0,45	0,3	0	-
24.04.2023	1,229	0	49	0	0	47,982	0	0	24	0	0	0	67,9	42,4	0	0,45	0,3	0	-
25.04.2023	1,681	0	65,083	0	0	63,702	0	0	24	0	0	0	68,6	42,3	0	0,45	0,3	0	-
26.04.2023	1,844	0	72,94	0	0	71,385	0	0	24	0	0	0	68,8	43,1	0	0,44	0,3	0	-
27.04.2023	1,937	0	76,028	0	0	74,381	0	0	24	0	0	0	69,4	43,4	0	0,43	0,29	0	-
28.04.2023	1,189	0	52,195	0	0	51,079	0	0	24	0	0	0	68,9	46,9	0	0,43	0,29	0	-
29.04.2023	0,277	0	17,872	0	0	17,511	0	0	24	0	0	0	66,8	51	0	0,44	0,29	0	-
30.04.2023	0,282	0	18,507	0	0	18,137	0	0	24	0	0	0	66,4	50,9	0	0,44	0,29	0	-
01.05.2023	0,283	0	18,19	0	0	17,823	0	0	24	0	0	0	66,8	50,9	0	0,45	0,29	0	-
02.05.2023	0,465	0	25,265	0	0	24,752	0	0	24	0	0	0	67	49	0	0,45	0,29	0	-
03.05.2023	0,465	0	24,363	0	0	23,862	0	0	24	0	0	0	67,4	49	0	0,44	0,29	0	-
04.05.2023	0,475	0	28,425	0	0	27,867	0	0	24	0	0	2	65,7	49,1	0	0,43	0,28	0	-
05.05.2023	0,449	0	23,938	0	0	23,441	0	0	24	0	0	0	67,8	49,2	0	0,44	0,28	0	-
06.05.2023	0,283	0	18,322	0	0	17,954	0	0	24	0	0	0	66,7	50,9	0	0,44	0,28	0	-
07.05.2023	0,283	0	18,242	0	0	17,875	0	0	24	0	0	0	66,7	50,9	0	0,44	0,29	0	-
08.05.2023	0,278	0	17,98	0	0	17,618	0	0	24	0	0	0	66,7	51	0	0,44	0,29	0	-
09.05.2023	0,275	0	17,68	0	0	17,322	0	0	24	0	0	0	66,9	51	0	0,44	0,29	0	-
10.05.2023	0,459	0	23,713	0	0	23,222	0	0	24	0	0	0	67,7	49	0	0,44	0,29	0	-
11.05.2023	0,453	0	23,278	0	0	22,794	0	0	24	0	0	0	67,8	49	0	0,45	0,29	0	-
12.05.2023	0,461	0	24,125	0	0	23,625	0	0	24	0	0	0	67,8	49,1	0	0,45	0,29	0	-
13.05.2023	0,297	0	18,237	0	0	17,865	0	0	24	0	0	0	67,3	50,7	0	0,45	0,29	0	-
14.05.2023	0,293	0	17,985	0	0	17,617	0	0	24	0	0	0	67,3	50,8	0	0,45	0,29	0	-
15.05.2023	0,457	0	23,43	0	0	22,944	0	0	23,97	0,03	1	32768	67,8	48,9	0	0,45	0,29	0	-
16.05.2023	0,452	0	23,853	0	0	23,361	0	0	24	0	0	0	67,5	49,2	0	0,45	0,28	0	-
17.05.2023	0,442	0	30,263	0	0	29,682	0	0	24	0	0	2	64,8	49,4	0	0,44	0,29	0	-
18.05.2023	0,465	0	27,903	0	0	27,353	0	0	24	0	0	2	65,8	49,2	0	0,46	0,3	0	-
19.05.2023	0,464	0	24,243	0	0	23,742	0	0	24	0	0	0	67,6	48,9	0	0,45	0,29	0	-
20.05.2023	0,301	0	18,515	0	0	18,137	0	0	24	0	0	0	67,2	50,7	0	0,46	0,29	0	-
Итого:	20,094	0	952,676	0	0	932,876	0	0	719,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,094																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,97

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.04.2023	2877,35	171139,719	0	0	167091,406	0	0	39075,7	768	2002,43	0
20.05.2023	2897,444	172092,391	0	0	168024,281	0	0	39795,67	1487,97	2002,47	0,03

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 12:16:59