

#84103#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Куприна 17, Калининград  
Номер абонента 3341  
Порядковый номер 8178  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 8564  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	2,041	0	86,413	0	0	84,532	0	0	24	0	0	0	69,6	45,5	0	0,44	0,36	0	3,7
22.04.2024	2,315	0	98,445	0	0	96,289	0	0	24	0	0	0	69,9	45,9	0	0,45	0,37	0	3,1
23.04.2024	2,22	0	89,378	0	0	87,375	0	0	24	0	0	0	70,8	45,3	0	0,47	0,37	0	2,9
24.04.2024	2,086	0	88,538	0	0	86,644	0	0	24	0	0	0	69	44,9	0	0,47	0,37	0	4,9
25.04.2024	1,918	0	76,668	0	0	75,003	0	0	24	0	0	0	69,6	43,9	0	0,48	0,37	0	6,4
26.04.2024	1,694	0	69,363	0	0	67,88	0	0	24	0	0	0	68,9	43,7	0	0,48	0,37	0	7,8
27.04.2024	0,884	0	37,763	0	0	36,949	0	0	24	0	0	0	69,3	47,4	0	0,5	0,37	0	12,1
28.04.2024	0,281	0	17,655	0	0	17,289	0	0	24	0	0	0	67,8	51,6	0	0,5	0,36	0	14,6
29.04.2024	0,278	0	17,645	0	0	17,28	0	0	24	0	0	0	67,7	51,7	0	0,51	0,35	0	16,9
30.04.2024	0,276	0	17,5	0	0	17,138	0	0	24	0	0	0	67,7	51,7	0	0,51	0,36	0	16,1
01.05.2024	0,274	0	21,57	0	0	21,15	0	0	24	0	0	2	65,5	52,3	0	0,48	0,34	0	-
02.05.2024	0,437	0	23,823	0	0	23,324	0	0	24	0	0	0	68,1	50,3	0	0,45	0,31	0	-
03.05.2024	0,456	0	23,77	0	0	23,263	0	0	24	0	0	0	68,9	49,9	0	0,47	0,33	0	-
04.05.2024	0,297	0	20,125	0	0	19,719	0	0	24	0	0	0	66,8	51,8	0	0,46	0,35	0	-
05.05.2024	0,296	0	20,467	0	0	20,057	0	0	24	0	0	0	66,6	51,8	0	0,47	0,36	0	-
06.05.2024	0,442	0	26,908	0	0	26,36	0	0	24	0	0	0	67,1	50,8	0	0,47	0,36	0	-
07.05.2024	0,436	0	24,653	0	0	24,138	0	0	24	0	0	0	68	50,5	0	0,46	0,32	0	-
08.05.2024	0,405	0	24,543	0	0	24,041	0	0	24	0	0	0	67,2	50,9	0	0,45	0,3	0	-
09.05.2024	0,287	0	18,882	0	0	18,497	0	0	24	0	0	0	67,2	51,7	0	0,46	0,3	0	-
10.05.2024	0,289	0	19,63	0	0	19,233	0	0	24	0	0	0	66,8	51,8	0	0,45	0,3	0	-
11.05.2024	0,293	0	19,705	0	0	19,306	0	0	24	0	0	0	66,9	51,8	0	0,45	0,3	0	-
12.05.2024	0,292	0	19,59	0	0	19,193	0	0	24	0	0	0	67	51,8	0	0,45	0,3	0	-
13.05.2024	0,458	0	26,19	0	0	25,648	0	0	24	0	0	0	67,7	50,5	0	0,45	0,3	0	-
14.05.2024	0,458	0	27,748	0	0	27,183	0	0	24	0	0	0	67,1	50,7	0	0,45	0,3	0	-
15.05.2024	0,448	0	25,583	0	0	25,052	0	0	24	0	0	0	67,8	50,5	0	0,45	0,3	0	-
16.05.2024	0,459	0	26,268	0	0	25,724	0	0	24	0	0	0	67,7	50,5	0	0,46	0,3	0	-
17.05.2024	0,428	0	24,588	0	0	24,078	0	0	24	0	0	0	67,8	50,6	0	0,46	0,3	0	-
18.05.2024	0,287	0	19,535	0	0	19,14	0	0	24	0	0	0	66,8	51,9	0	0,46	0,3	0	-
19.05.2024	0,282	0	19,232	0	0	18,844	0	0	24	0	0	0	66,8	51,9	0	0,46	0,3	0	-
20.05.2024	0,452	0	26,19	0	0	25,65	0	0	24	0	0	0	67,6	50,7	0	0,46	0,3	0	-
Итого:	21,469	0	1058,368	0	0	1035,979	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,469																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.04.2024	3384,05	191963,281	0	0	187432,812	0	0	47655,65	768	2206,52	0
20.05.2024	3405,518	193021,641	0	0	188468,797	0	0	48375,65	1488	2206,52	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.05.2024 12:07:26