

#12229#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Куприна 17, Калининград
Номер абонента 3341
Порядковый номер 8178
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8564
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	0,33	0	19,517	0	0	19,107	0	0	24	0	0	0	68,4	51,1	0	0,44	0,3	0	-
22.05.2022	0,333	0	20,072	0	0	19,652	0	0	24	0	0	0	68,1	51,1	0	0,44	0,3	0	-
23.05.2022	0,578	0	29,353	0	0	28,754	0	0	24	0	0	0	67,1	47,6	0	0,44	0,31	0	-
24.05.2022	0,518	0	25,04	0	0	24,51	0	0	24	0	0	0	68,6	48,5	0	0,44	0,29	0	-
25.05.2022	0,505	0	25,75	0	0	25,214	0	0	23,92	0,08	786433	32768	67,9	48,6	0	0,43	0,3	0	-
26.05.2022	0,505	0	25,31	0	0	24,777	0	0	24	0	0	0	68,4	48,7	0	0,43	0,3	0	-
27.05.2022	0,519	0	25,68	0	0	25,141	0	0	23,98	0,02	1	32768	68,2	48,6	0	0,45	0,3	0	-
28.05.2022	0,332	0	20,322	0	0	19,9	0	0	24	0	0	0	67,9	51,3	0	0,45	0,3	0	-
29.05.2022	0,336	0	20,465	0	0	20,039	0	0	24	0	0	0	67,9	51,2	0	0,45	0,3	0	-
30.05.2022	0,505	0	29,298	0	0	28,711	0	0	24	0	0	0	66,4	49	0	0,44	0,3	0	-
31.05.2022	0,507	0	25,105	0	0	24,577	0	0	24	0	0	0	68,4	48,7	0	0,45	0,3	0	-
01.06.2022	0,476	0	26,173	0	0	25,636	0	0	24	0	0	0	67,3	49,3	0	0,44	0,3	0	-
02.06.2022	0,485	0	24,855	0	0	24,334	0	0	24	0	0	0	68,2	49,1	0	0,44	0,3	0	-
03.06.2022	0,503	0	24,99	0	0	24,463	0	0	24	0	0	0	68,4	48,7	0	0,44	0,3	0	-
04.06.2022	0,332	0	20,725	0	0	20,298	0	0	24	0	0	0	67,6	51,2	0	0,44	0,3	0	-
05.06.2022	0,329	0	20,342	0	0	19,921	0	0	24	0	0	0	67,8	51,3	0	0,44	0,3	0	-
06.06.2022	0,47	0	24,418	0	0	23,905	0	0	24	0	0	0	68,2	49,2	0	0,44	0,3	0	-
07.06.2022	0,442	0	23,193	0	0	22,703	0	0	24	0	0	0	68,4	49,5	0	0,45	0,3	0	-
08.06.2022	0,454	0	24,048	0	0	23,547	0	0	24	0	0	0	67,9	49,4	0	0,44	0,3	0	-
09.06.2022	0,47	0	23,735	0	0	23,235	0	0	24	0	0	0	68,4	49	0	0,45	0,3	0	-
10.06.2022	0,505	0	25,153	0	0	24,626	0	0	24	0	0	0	68,1	48,5	0	0,45	0,3	0	-
11.06.2022	0,334	0	19,915	0	0	19,497	0	0	24	0	0	0	68,2	51,2	0	0,45	0,3	0	-
12.06.2022	0,324	0	19,857	0	0	19,443	0	0	24	0	0	0	68	51,4	0	0,45	0,3	0	-
13.06.2022	0,325	0	20,247	0	0	19,828	0	0	24	0	0	0	67,7	51,4	0	0,45	0,3	0	-
14.06.2022	0,461	0	24,25	0	0	23,743	0	0	24	0	0	0	68,1	49,3	0	0,45	0,3	0	-
15.06.2022	0,452	0	23,318	0	0	22,823	0	0	24	0	0	0	68,6	49,4	0	0,44	0,3	0	-
16.06.2022	0,456	0	24,285	0	0	23,774	0	0	24	0	0	0	68,3	49,6	0	0,43	0,3	0	-
17.06.2022	0,451	0	24,103	0	0	23,596	0	0	24	0	0	0	68,3	49,7	0	0,44	0,29	0	-
18.06.2022	0,331	0	20,53	0	0	20,104	0	0	24	0	0	0	67,8	51,4	0	0,44	0,29	0	-
19.06.2022	0,327	0	20,332	0	0	19,911	0	0	24	0	0	0	67,8	51,4	0	0,44	0,29	0	-
20.06.2022	0,458	0	24,345	0	0	23,835	0	0	24	0	0	0	68,1	49,5	0	0,44	0,29	0	-
Итого:	13,353	0	724,726	0	0	709,604	0	0	743,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,353																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,9

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.05.2022	2401,447	151821,266	0	0	148220,141	0	0	31620,28	741,72	1417,82	2,28
20.06.2022	2414,797	152546	0	0	148929,75	0	0	32364,18	1485,62	1417,92	2,38

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2022 7:29:59