

#88367#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Куприна 17, Калининград
3341
8178
ВКТ-9
8564
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	0,436	0	24,955	0	0	24,437	0	0	24	0	0	0	67,8	50,6	0	0,46	0,3	0	-
22.05.2024	0,43	0	25,668	0	0	25,141	0	0	24	0	0	0	67,4	50,8	0	0,46	0,3	0	-
23.05.2024	0,402	0	23,783	0	0	23,292	0	0	24	0	0	0	67,6	50,9	0	0,45	0,3	0	-
24.05.2024	0,391	0	22,49	0	0	22,021	0	0	24	0	0	0	68	50,9	0	0,46	0,3	0	-
25.05.2024	0,269	0	17,947	0	0	17,581	0	0	24	0	0	0	67,2	52	0	0,46	0,3	0	-
26.05.2024	0,265	0	17,685	0	0	17,323	0	0	24	0	0	0	67,3	52	0	0,46	0,3	0	-
27.05.2024	0,425	0	24,22	0	0	23,714	0	0	24	0	0	0	68,1	50,8	0	0,46	0,3	0	-
28.05.2024	0,426	0	23,853	0	0	23,352	0	0	24	0	0	0	68,3	50,6	0	0,46	0,3	0	-
29.05.2024	0,411	0	25,468	0	0	24,934	0	0	23,42	0,58	786433	32768	68,2	51,9	0	0,46	0,3	0	-
30.05.2024	0,433	0	27,625	0	0	27,049	0	0	24	0	0	0	68	52,3	0	0,46	0,3	0	-
31.05.2024	0,381	0	31,585	0	0	30,911	0	0	23,43	0,57	1	32770	68,9	52,7	0	0,45	0,3	0	-
01.06.2024	0,185	0	78,708	0	0	76,97	0	0	23,83	0,17	1	32770	70,2	58,9	0	0,45	0,3	0	-
02.06.2024	0,299	0	20,227	0	0	19,815	0	0	24	0	0	0	67,2	52,1	0	0,45	0,29	0	-
03.06.2024	0,423	0	24,128	0	0	23,618	0	0	24	0	0	0	68,5	51,1	0	0,45	0,3	0	-
04.06.2024	0,418	0	23,783	0	0	23,277	0	0	24	0	0	0	68,7	51,2	0	0,45	0,3	0	-
05.06.2024	0,423	0	25,688	0	0	25,153	0	0	24	0	0	0	67,9	51,5	0	0,45	0,3	0	-
06.06.2024	0,432	0	25,558	0	0	25,022	0	0	24	0	0	0	68,2	51,4	0	0,45	0,3	0	-
07.06.2024	0,427	0	30,08	0	0	29,478	0	0	24	0	0	0	66,4	51,9	0	0,45	0,3	0	-
08.06.2024	0,306	0	20,78	0	0	20,353	0	0	24	0	0	0	67,4	52,4	0	0,45	0,3	0	-
09.06.2024	0,307	0	20,005	0	0	19,588	0	0	24	0	0	0	68	52,3	0	0,45	0,3	0	-
10.06.2024	0,428	0	25,755	0	0	25,217	0	0	24	0	0	0	68,1	51,6	0	0,45	0,3	0	-
11.06.2024	0,423	0	25,31	0	0	24,779	0	0	23,97	0,03	1	32768	68,2	51,5	0	0,45	0,3	0	-
12.06.2024	0,314	0	21,587	0	0	21,144	0	0	24	0	0	0	67,4	52,5	0	0,45	0,3	0	-
13.06.2024	0,438	0	26,908	0	0	26,348	0	0	24	0	0	0	67,9	51,6	0	0,45	0,3	0	-
14.06.2024	0,436	0	26,325	0	0	25,774	0	0	24	0	0	0	68,1	51,6	0	0,45	0,3	0	-
15.06.2024	0,314	0	21,017	0	0	20,583	0	0	24	0	0	0	67,6	52,4	0	0,45	0,3	0	-
16.06.2024	0,309	0	20,535	0	0	20,109	0	0	24	0	0	0	67,8	52,4	0	0,45	0,3	0	-
17.06.2024	0,418	0	26,203	0	0	25,659	0	0	24	0	0	0	67,8	51,8	0	0,45	0,3	0	-
18.06.2024	0,419	0	24,92	0	0	24,396	0	0	24	0	0	0	68,3	51,6	0	0,45	0,3	0	-
19.06.2024	0,411	0	24,508	0	0	23,99	0	0	24	0	0	0	68,5	51,7	0	0,45	0,3	0	-
20.06.2024	0,414	0	25,005	0	0	24,481	0	0	24	0	0	0	68,2	51,7	0	0,45	0,3	0	-
Итого:	11,813	0	802,309	0	0	785,509	0	0	742,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,813																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742,65

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.05.2024	3405,518	193021,641	0	0	188468,797	0	0	48375,65	744	2206,52	0
20.06.2024	3417,334	193823,938	0	0	189254,312	0	0	49118,3	1486,65	2207,87	1,35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2024 8:21:48