

#12243#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.06.2021 по 20.07.2021

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Куприна 17, Калининград
Номер абонента 3341
Порядковый номер 8178
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8564
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,38	0	63,768	0	0	62,411	0	0	24	0	0	2	68,8	62,7	0	0,47	0,29	0	-
22.06.2021	0,374	0	63,98	0	0	62,61	0	0	24	0	0	2	69	63,1	0	0,47	0,29	0	-
23.06.2021	0,372	0	63,93	0	0	62,56	0	0	24	0	0	2	69	63,1	0	0,47	0,29	0	-
24.06.2021	0,388	0	63,578	0	0	62,215	0	0	24	0	0	0	69,1	62,9	0	0,47	0,29	0	-
25.06.2021	0,378	0	63,59	0	0	62,246	0	0	24	0	0	2	68,5	62,5	0	0,47	0,29	0	-
26.06.2021	0,202	0	63,688	0	0	62,327	0	0	24	0	0	2	68,9	65,7	0	0,47	0,29	0	-
27.06.2021	0,208	0	63,363	0	0	62,009	0	0	24	0	0	2	69	65,6	0	0,46	0,29	0	-
28.06.2021	0,389	0	60,138	0	0	58,864	0	0	23,75	0,25	0	32774	68,6	62	0	0,47	0,31	0	-
29.06.2021	0,046	0	14,76	0	0	14,508	0	0	8,08	15,92	1	32774	60,8	43,8	0	0,27	0,24	0	-
30.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	25,2	28,1	0	0,15	0,16	0	-
01.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32774	23,4	24,4	0	0,31	0,16	0	-
02.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	23,6	23,7	0	0	0	0	-
03.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	23,5	23,2	0	0,01	0,01	0	-
04.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	23	22,8	0	0,01	0,02	0	-
05.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	22,7	22,5	0	0,02	0,02	0	-
06.07.2021	0	0	0,047	0	0	0,047	0	0	0,3	23,7	1	32774	22,1	22	0	0,05	0,06	0	-
07.07.2021	0	0	0,025	0	0	0,025	0	0	0,13	23,87	1	32770	22,1	21,8	0	0,22	0,23	0	-
08.07.2021	0,151	0	23,045	0	0	22,72	0	0	14,28	9,72	1	32774	52,8	32	0	0,33	0,28	0	-
09.07.2021	0,384	0	51,153	0	0	50,052	0	0	24	0	0	2	69,2	61,4	0	0,42	0,31	0	-
10.07.2021	0,189	0	49,855	0	0	48,786	0	0	24	0	0	2	69	65,2	0	0,43	0,32	0	-
11.07.2021	0,191	0	50,943	0	0	49,79	0	0	24	0	0	0	71,2	67,3	0	0,45	0,34	0	-
12.07.2021	0,436	0	51,198	0	0	50,05	0	0	24	0	0	0	70,8	62,1	0	0,46	0,34	0	-
13.07.2021	0,391	0	50,89	0	0	49,739	0	0	24	0	0	0	71,1	63,3	0	0,46	0,35	0	-
14.07.2021	0,37	0	48,713	0	0	47,616	0	0	24	0	0	2	70,9	62,9	0	0,45	0,34	0	-
15.07.2021	0,446	0	53,92	0	0	52,724	0	0	23,62	0,38	0	32774	70,3	61,8	0	0,46	0,32	0	-
16.07.2021	0,412	0	60,503	0	0	59,135	0	0	24	0	0	2	71,1	64,1	0	0,45	0,29	0	-
17.07.2021	0,219	0	60,345	0	0	58,975	0	0	24	0	0	0	71,3	67,6	0	0,45	0,3	0	-
18.07.2021	0,222	0	60,338	0	0	58,957	0	0	24	0	0	0	71,6	67,8	0	0,46	0,3	0	-
19.07.2021	0,412	0	59,685	0	0	58,343	0	0	24	0	0	0	70,9	63,8	0	0,46	0,31	0	-
20.07.2021	0,376	0	60,363	0	0	58,999	0	0	24	0	0	2	71,1	64,7	0	0,46	0,3	0	-
Итого:	6,936	0	1201,818	0	0	1175,708	0	0	502,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,936																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 502,16

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.06.2021	1875,211	125076,195	0	0	122107,211	0	0	24199,62	766,45	823,65	1,55
20.07.2021	1882,145	126278,016	0	0	123282,922	0	0	24701,78	1268,62	1041,48	219,38

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.07.2021 11:41:05