

#12238#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Куприна 17, Калининград
Номер абонента 3341
Порядковый номер 8178
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8564
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	0,389	0	20,803	0	0	20,368	0	0	24	0	0	0	68,1	49,6	0	0,47	0,29	0	-
22.06.2023	0,379	0	23,883	0	0	23,404	0	0	24	0	0	2	66,5	50,2	0	0,46	0,31	0	-
23.06.2023	0,377	0	21,16	0	0	20,722	0	0	24	0	0	0	67,7	50	0	0,47	0,35	0	-
24.06.2023	0,262	0	17,36	0	0	17,009	0	0	24	0	0	0	66,8	51,4	0	0,46	0,35	0	-
25.06.2023	0,261	0	17,365	0	0	17,014	0	0	24	0	0	0	66,8	51,5	0	0,46	0,35	0	-
26.06.2023	0,37	0	20,993	0	0	20,56	0	0	24	0	0	0	67,5	50,2	0	0,47	0,35	0	-
27.06.2023	0,361	0	21,173	0	0	20,74	0	0	23,17	0,83	786433	32774	67,3	50,1	0	0,48	0,36	0	-
28.06.2023	0,08	0	24,195	0	0	23,847	0	0	7,8	16,2	1	32774	55,7	39,4	0	0,18	0,15	0	-
29.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	21,9	22,6	0	0,01	0,01	0	-
30.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	21,3	21,2	0	0	0,01	0	-
01.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	20,8	20,7	0	0	0	0	-
02.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	20,5	20,4	0	0	0	0	-
03.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	19,9	19,8	0	0	0	0	-
04.07.2023	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	0,05	23,95	1	32774	19,6	19,8	0	0,05	0,06	0	-
05.07.2023	0,008	0	1,98	0	0	1,974	0	0	1,15	22,87	1	32774	27,4	21,4	0	0,26	0,26	0	-
06.07.2023	0,164	0	32,75	0	0	32,472	0	0	15,38	8,62	1	32774	40,8	33,6	0	0,41	0,37	0	-
07.07.2023	0,36	0	20,923	0	0	20,492	0	0	24	0	0	0	67,5	50,2	0	0,46	0,32	0	-
08.07.2023	0,264	0	16,972	0	0	16,626	0	0	24	0	0	0	67,2	51,4	0	0,45	0,29	0	-
09.07.2023	0,275	0	17,102	0	0	16,75	0	0	24	0	0	0	67,5	51,2	0	0,44	0,3	0	-
10.07.2023	0,354	0	21,385	0	0	20,949	0	0	24	0	0	0	67,1	50,5	0	0,44	0,3	0	-
11.07.2023	0,357	0	21,818	0	0	21,375	0	0	24	0	0	0	66,9	50,5	0	0,42	0,3	0	-
12.07.2023	0,334	0	19,017	0	0	18,62	0	0	24	0	0	0	68	50,4	0	0,45	0,32	0	-
13.07.2023	0,345	0	18,4	0	0	18,007	0	0	24	0	0	0	68,9	50,1	0	0,45	0,31	0	-
14.07.2023	0,335	0	17,437	0	0	17,06	0	0	24	0	0	0	69,4	50,1	0	0,46	0,31	0	-
15.07.2023	0,264	0	14,967	0	0	14,647	0	0	24	0	0	0	69	51	0	0,46	0,31	0	-
16.07.2023	0,26	0	14,675	0	0	14,359	0	0	24	0	0	0	69,2	51,1	0	0,46	0,31	0	-
17.07.2023	0,334	0	17,79	0	0	17,409	0	0	24	0	0	0	69	50,2	0	0,45	0,31	0	-
18.07.2023	0,344	0	17,192	0	0	16,816	0	0	24	0	0	0	69,9	49,9	0	0,45	0,31	0	-
19.07.2023	0,344	0	18,74	0	0	18,343	0	0	24	0	0	0	68,6	50,2	0	0,45	0,31	0	-
20.07.2023	0,341	0	21,688	0	0	21,251	0	0	24	0	0	0	66,7	50,8	0	0,46	0,31	0	-
Итого:	7,162	0	459,788	0	0	450,834	0	0	527,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,162																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 527,55

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.06.2023	2909,028	172746,531	0	0	168664,938	0	0	40539,33	767,67	2002,8	0,33
20.07.2023	2916,188	173206,312	0	0	169115,766	0	0	41066,88	1295,22	2195,27	192,8

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 13:57:15