

#142345#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР

Куприна 17, Калининград

3341

8178

ВКТ-9

8564

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,377	0	24,345	0	0	23,821	0	0	24	0	0	0	69,2	53,5	0	0,45	0,31	0	-
22.06.2025	0,374	0	24,488	0	0	23,961	0	0	23,95	0,05	1	32768	69,2	53,6	0	0,45	0,31	0	-
23.06.2025	0,465	0	29,815	0	0	29,166	0	0	24	0	0	0	69,7	53,6	0	0,45	0,31	0	-
24.06.2025	0,46	0	31,87	0	0	31,191	0	0	24	0	0	0	68,8	53,7	0	0,45	0,32	0	-
25.06.2025	0,107	0	24,543	0	0	24,173	0	0	8,08	15,92	1	32774	57	38,2	0	0,23	0,2	0	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	21,2	21	0	0,07	0,07	0	-
27.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	21,1	20	0	0,07	0,07	0	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	20,5	19,4	0	0,07	0,07	0	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	20,5	19,4	0	0,07	0,07	0	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	20,1	19	0	0,07	0,07	0	-
01.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	20,1	19	0	0,07	0,07	0	-
02.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	20,3	19,3	0	0,08	0,08	0	-
03.07.2025	0,185	0	25,383	0	0	25,1	0	0	13,43	10,58	1	32774	46,7	32,5	0	0,28	0,23	0	-
04.07.2025	0,402	0	25,473	0	0	24,921	0	0	24	0	0	0	69,4	53,4	0	0,47	0,34	0	-
05.07.2025	0,349	0	22,492	0	0	22,007	0	0	24	0	0	0	69,3	53,5	0	0,47	0,35	0	-
06.07.2025	0,345	0	22,495	0	0	22,012	0	0	24	0	0	0	69,2	53,5	0	0,46	0,34	0	-
07.07.2025	0,388	0	23,818	0	0	23,296	0	0	24	0	0	0	69,9	53,3	0	0,46	0,31	0	-
08.07.2025	0,382	0	23,713	0	0	23,196	0	0	24	0	0	0	69,7	53,3	0	0,45	0,28	0	-
09.07.2025	0,388	0	23,963	0	0	23,439	0	0	24	0	0	0	69,8	53,3	0	0,45	0,28	0	-
10.07.2025	0,422	0	25,368	0	0	24,808	0	0	24	0	0	0	70,2	53,2	0	0,45	0,28	0	-
11.07.2025	0,409	0	25,318	0	0	24,765	0	0	24	0	0	0	69,7	53,2	0	0,45	0,29	0	-
12.07.2025	0,359	0	22,482	0	0	21,994	0	0	24	0	0	0	69,6	53,3	0	0,45	0,28	0	-
13.07.2025	0,355	0	22,472	0	0	21,986	0	0	24	0	0	0	69,4	53,3	0	0,45	0,29	0	-
14.07.2025	0,409	0	24,93	0	0	24,382	0	0	24	0	0	0	70	53,3	0	0,45	0,29	0	-
15.07.2025	0,41	0	24,608	0	0	24,063	0	0	24	0	0	0	70,3	53,3	0	0,45	0,29	0	-
16.07.2025	0,407	0	24,188	0	0	23,65	0	0	24	0	0	0	70,5	53,3	0	0,45	0,29	0	-
17.07.2025	0,403	0	24,728	0	0	24,183	0	0	24	0	0	0	70,1	53,4	0	0,45	0,28	0	-
18.07.2025	0,396	0	25	0	0	24,455	0	0	24	0	0	0	69,7	53,6	0	0,44	0,28	0	-
19.07.2025	0,346	0	23,255	0	0	22,758	0	0	24	0	0	0	68,9	53,8	0	0,44	0,28	0	-
20.07.2025	0,339	0	21,185	0	0	20,721	0	0	24	0	0	0	69,9	53,5	0	0,45	0,28	0	-
Итого:	8,477	0	565,932	0	0	554,048	0	0	525,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,477																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

525,46

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.06.2025	3926,073	216131,75	0	0	211056,047	0	0	57372,03	768	2714,23	0
20.07.2025	3934,55	216697,672	0	0	211610,094	0	0	57897,5	1293,47	2908,78	194,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.07.2025 9:43:10