

# #12244#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Куприна 17, Калининград  
Номер абонента 3341  
Порядковый номер 8178  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 8564  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,349	0	59,33	0	0	57,98	0	0	24	0	0	2	71,4	65,3	0	0,45	0,3	0	-
22.07.2021	0,407	0	60,683	0	0	59,269	0	0	24	0	0	2	72,3	65,4	0	0,46	0,3	0	-
23.07.2021	0,364	0	61,273	0	0	59,866	0	0	23,75	0,25	0	32774	71,7	65,6	0	0,46	0,29	0	-
24.07.2021	0,222	0	62,063	0	0	60,656	0	0	24	0	0	2	71,2	67,6	0	0,46	0,29	0	-
25.07.2021	0,203	0	62,295	0	0	60,873	0	0	24	0	0	2	71,5	68,2	0	0,46	0,29	0	-
26.07.2021	0,436	0	62,628	0	0	61,18	0	0	24	0	0	2	72	64,8	0	0,46	0,29	0	-
27.07.2021	0,38	0	62,638	0	0	61,195	0	0	24	0	0	2	71,8	65,6	0	0,46	0,29	0	-
28.07.2021	0,449	0	62,335	0	0	60,911	0	0	24	0	0	2	71,5	64,2	0	0,46	0,29	0	-
29.07.2021	0,349	0	58,228	0	0	56,9	0	0	22,48	1,53	786433	32770	71,4	64	0	0,44	0,27	0	-
30.07.2021	0,499	0	62,133	0	0	60,699	0	0	24	0	0	2	71,9	63,7	0	0,46	0,29	0	-
31.07.2021	0,216	0	62,048	0	0	60,627	0	0	24	0	0	2	71,6	68,1	0	0,46	0,29	0	-
01.08.2021	0,27	0	61,755	0	0	60,344	0	0	24	0	0	0	71,5	67,1	0	0,46	0,29	0	-
02.08.2021	0,45	0	62,033	0	0	60,611	0	0	24	0	0	0	71,6	64,2	0	0,46	0,29	0	-
03.08.2021	0,509	0	62,623	0	0	61,179	0	0	24	0	0	0	71,9	63,6	0	0,46	0,29	0	-
04.08.2021	0,441	0	62,71	0	0	61,267	0	0	24	0	0	0	71,8	64,6	0	0,46	0,29	0	-
05.08.2021	0,467	0	63,108	0	0	61,679	0	0	24	0	0	2	71,2	63,6	0	0,47	0,29	0	-
06.08.2021	0,361	0	62,893	0	0	61,473	0	0	24	0	0	2	71,1	65,2	0	0,47	0,29	0	-
07.08.2021	0,268	0	63,173	0	0	61,728	0	0	24	0	0	0	71,6	67,2	0	0,47	0,29	0	-
08.08.2021	0,258	0	62,75	0	0	61,31	0	0	24	0	0	0	71,7	67,5	0	0,46	0,29	0	-
09.08.2021	0,428	0	62,508	0	0	61,085	0	0	24	0	0	2	71,4	64,4	0	0,46	0,29	0	-
10.08.2021	0,392	0	59,94	0	0	58,565	0	0	23,03	0,97	786433	32770	71,7	65,1	0	0,46	0,29	0	-
11.08.2021	0,425	0	62,513	0	0	61,081	0	0	24	0	0	0	71,6	64,7	0	0,46	0,29	0	-
12.08.2021	0,409	0	62,91	0	0	61,467	0	0	24	0	0	2	71,7	65	0	0,46	0,29	0	-
13.08.2021	0,372	0	63,378	0	0	61,938	0	0	24	0	0	2	71,3	65,4	0	0,46	0,29	0	-
14.08.2021	0,194	0	63,188	0	0	61,752	0	0	24	0	0	2	71,3	68,2	0	0,46	0,29	0	-
15.08.2021	0,195	0	63,158	0	0	61,701	0	0	24	0	0	2	71,9	68,8	0	0,46	0,29	0	-
16.08.2021	0,378	0	63,445	0	0	61,992	0	0	24	0	0	2	71,6	65,5	0	0,46	0,29	0	-
17.08.2021	0,37	0	63,268	0	0	61,835	0	0	24	0	0	2	71,2	65,2	0	0,46	0,29	0	-
18.08.2021	0,382	0	63,218	0	0	61,78	0	0	24	0	0	2	71,3	65,2	0	0,46	0,29	0	-
19.08.2021	0,376	0	63,155	0	0	61,708	0	0	24	0	0	2	71,6	65,6	0	0,46	0,29	0	-
20.08.2021	0,399	0	63,435	0	0	61,984	0	0	24	0	0	2	71,6	65,1	0	0,46	0,29	0	-
Итого:	11,218	0	1930,815	0	0	1886,635	0	0	741,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,218																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 741,26

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.07.2021	1882,145	126278,016	0	0	123282,922	0	0	24701,78	526,17	1041,48	217,83
20.08.2021	1893,363	128208,836	0	0	125169,555	0	0	25443,05	1267,43	1044,23	220,58

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.08.2021 11:09:58