

#28725#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР  
Куприна 17, Калининград  
3341  
8178  
ВКТ-9  
8564  
1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,334	0	18,9	0	0	18,504	0	0	24	0	0	0	68,2	50,4	0	0,47	0,32	0	-
22.07.2023	0,246	0	16,045	0	0	15,717	0	0	24	0	0	0	67,2	51,6	0	0,47	0,32	0	-
23.07.2023	0,25	0	16,122	0	0	15,792	0	0	24	0	0	0	67,4	51,6	0	0,47	0,32	0	-
24.07.2023	0,341	0	19,622	0	0	19,216	0	0	24	0	0	0	67,8	50,4	0	0,47	0,32	0	-
25.07.2023	0,346	0	19,762	0	0	19,352	0	0	24	0	0	0	67,9	50,3	0	0,47	0,32	0	-
26.07.2023	0,354	0	22,95	0	0	22,493	0	0	24	0	0	0	66,3	50,6	0	0,46	0,31	0	-
27.07.2023	0,356	0	20,112	0	0	19,696	0	0	23,95	0,05	1	32768	67,8	50,1	0	0,46	0,3	0	-
28.07.2023	0,335	0	19,352	0	0	18,952	0	0	24	0	0	0	67,7	50,3	0	0,46	0,3	0	-
29.07.2023	0,257	0	16,675	0	0	16,334	0	0	24	0	0	0	67,3	51,4	0	0,47	0,3	0	-
30.07.2023	0,253	0	15,97	0	0	15,642	0	0	24	0	0	0	67,4	51,3	0	0,47	0,3	0	-
31.07.2023	0,329	0	19,062	0	0	18,669	0	0	24	0	0	0	67,7	50,4	0	0,46	0,3	0	-
01.08.2023	0,328	0	18,152	0	0	17,771	0	0	24	0	0	0	68,3	50,2	0	0,46	0,3	0	-
02.08.2023	0,357	0	20,395	0	0	19,974	0	0	24	0	0	0	67,6	50,1	0	0,45	0,3	0	-
03.08.2023	0,342	0	20,788	0	0	20,366	0	0	24	0	0	0	67	50,4	0	0,45	0,3	0	-
04.08.2023	0,345	0	19,652	0	0	19,245	0	0	24	0	0	0	67,8	50,2	0	0,45	0,3	0	-
05.08.2023	0,272	0	17,027	0	0	16,677	0	0	24	0	0	0	67,4	51,2	0	0,45	0,3	0	-
06.08.2023	0,288	0	18,497	0	0	18,123	0	0	24	0	0	0	66,9	51,1	0	0,45	0,3	0	-
07.08.2023	0,354	0	22,027	0	0	21,583	0	0	24	0	0	0	66,7	50,5	0	0,44	0,3	0	-
08.08.2023	0,364	0	21,092	0	0	20,658	0	0	24	0	0	0	67,6	50,2	0	0,45	0,3	0	-
09.08.2023	0,362	0	20,33	0	0	19,906	0	0	24	0	0	0	68	50,1	0	0,45	0,3	0	-
10.08.2023	0,371	0	21,013	0	0	20,577	0	0	24	0	0	0	67,7	50,1	0	0,45	0,3	0	-
11.08.2023	0,405	0	22,903	0	0	22,432	0	0	23,97	0,03	1	32768	67,4	49,8	0	0,44	0,3	0	-
12.08.2023	0,269	0	18,007	0	0	17,645	0	0	24	0	0	0	66,7	51,5	0	0,44	0,3	0	-
13.08.2023	0,266	0	17,34	0	0	16,987	0	0	24	0	0	0	67,1	51,4	0	0,45	0,3	0	-
14.08.2023	0,376	0	21,358	0	0	20,914	0	0	24	0	0	0	67,9	50,1	0	0,45	0,3	0	-
15.08.2023	0,368	0	20,805	0	0	20,375	0	0	24	0	0	0	67,6	50	0	0,45	0,29	0	-
16.08.2023	0,36	0	19,02	0	0	18,616	0	0	24	0	0	0	68,7	49,7	0	0,45	0,3	0	-
17.08.2023	0,366	0	19,96	0	0	19,541	0	0	24	0	0	0	68,2	49,9	0	0,45	0,3	0	-
18.08.2023	0,37	0	20,23	0	0	19,806	0	0	24	0	0	0	68,2	49,9	0	0,45	0,3	0	-
19.08.2023	0,257	0	16,47	0	0	16,133	0	0	24	0	0	0	67,3	51,4	0	0,45	0,29	0	-
20.08.2023	0,252	0	15,652	0	0	15,328	0	0	24	0	0	0	67,8	51,4	0	0,45	0,29	0	-
Итого:	10,073	0	595,29	0	0	583,024	0	0	743,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,073																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,92

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.07.2023	2916,188	173206,312	0	0	169115,766	0	0	41066,88	551,55	2195,27	192,47
20.08.2023	2926,262	173801,609	0	0	169698,797	0	0	41810,8	1295,47	2195,35	192,55

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.08.2023 7:37:17