

#145203#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Куприна 17, Калининград
3341
8178
ВКТ-9
8564
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,387	0	23,88	0	0	23,355	0	0	24	0	0	0	70	53,5	0	0,45	0,28	0	-
22.07.2025	0,402	0	25,363	0	0	24,808	0	0	24	0	0	0	69,8	53,6	0	0,45	0,28	0	-
23.07.2025	0,409	0	26,463	0	0	25,889	0	0	24	0	0	0	69,5	53,7	0	0,44	0,28	0	-
24.07.2025	0,396	0	24,535	0	0	23,996	0	0	24	0	0	0	70	53,5	0	0,45	0,28	0	-
25.07.2025	0,404	0	24,75	0	0	24,204	0	0	24	0	0	0	70,2	53,5	0	0,45	0,29	0	-
26.07.2025	0,352	0	21,71	0	0	21,232	0	0	24	0	0	0	70,1	53,5	0	0,46	0,29	0	-
27.07.2025	0,401	0	24,515	0	0	23,974	0	0	24	0	0	0	70,2	53,5	0	0,46	0,29	0	-
28.07.2025	0,423	0	25,613	0	0	25,045	0	0	24	0	0	0	70,4	53,5	0	0,46	0,29	0	-
29.07.2025	0,41	0	25,278	0	0	24,721	0	0	24	0	0	0	70,1	53,6	0	0,45	0,3	0	-
30.07.2025	0,418	0	26,315	0	0	25,738	0	0	24	0	0	0	70	53,7	0	0,44	0,3	0	-
31.07.2025	0,401	0	24,538	0	0	23,993	0	0	22,83	1,17	786433	32768	70,4	53,5	0	0,44	0,3	0	-
01.08.2025	0,412	0	24,458	0	0	23,91	0	0	24	0	0	0	70,7	53,5	0	0,45	0,3	0	-
02.08.2025	0,356	0	21,81	0	0	21,327	0	0	24	0	0	0	70,3	53,6	0	0,45	0,3	0	-
03.08.2025	0,356	0	22,78	0	0	22,283	0	0	24	0	0	0	69,8	53,8	0	0,45	0,3	0	-
04.08.2025	0,4	0	22,95	0	0	22,43	0	0	24	0	0	0	71,2	53,4	0	0,45	0,3	0	-
05.08.2025	0,412	0	25,003	0	0	24,447	0	0	24	0	0	0	70,4	53,6	0	0,45	0,3	0	-
06.08.2025	0,418	0	25,095	0	0	24,536	0	0	24	0	0	0	70,6	53,6	0	0,45	0,31	0	-
07.08.2025	0,41	0	24,615	0	0	24,066	0	0	24	0	0	0	70,6	53,6	0	0,45	0,31	0	-
08.08.2025	0,409	0	25,21	0	0	24,654	0	0	24	0	0	0	70,1	53,6	0	0,45	0,31	0	-
09.08.2025	0,357	0	22,83	0	0	22,334	0	0	24	0	0	0	69,6	53,6	0	0,45	0,31	0	-
10.08.2025	0,546	0	33,043	0	0	32,307	0	0	24	0	0	0	70,5	53,6	0	0,45	0,31	0	-
11.08.2025	0,647	0	39,228	0	0	38,351	0	0	23,75	0,25	1	32770	70,6	52,8	0	0,45	0,31	0	-
12.08.2025	0,379	0	22,32	0	0	21,837	0	0	24	0	0	0	69,4	52,2	0	0,45	0,31	0	-
13.08.2025	0,37	0	21,4	0	0	20,934	0	0	24	0	0	0	69,7	52,1	0	0,45	0,31	0	-
14.08.2025	0,362	0	21,557	0	0	21,092	0	0	24	0	0	0	69,4	52,3	0	0,45	0,31	0	-
15.08.2025	0,361	0	21,35	0	0	20,887	0	0	24	0	0	0	69,5	52,3	0	0,45	0,31	0	-
16.08.2025	0,316	0	19,067	0	0	18,655	0	0	24	0	0	0	69,4	52,5	0	0,45	0,31	0	-
17.08.2025	0,315	0	19,632	0	0	19,212	0	0	24	0	0	0	69	52,6	0	0,45	0,31	0	-
18.08.2025	0,353	0	20,892	0	0	20,44	0	0	24	0	0	0	69,4	52,2	0	0,46	0,31	0	-
19.08.2025	0,362	0	22,207	0	0	21,733	0	0	24	0	0	0	68,9	52,4	0	0,44	0,3	0	-
20.08.2025	0,355	0	21,48	0	0	21,018	0	0	23,95	0,05	1	32768	69,2	52,3	0	0,43	0,3	0	-
Итого:	12,299	0	749,887	0	0	733,408	0	0	742,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,299																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч742,53

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.07.2025	3934,55	216697,672	0	0	211610,094	0	0	57897,5	549,47	2908,78	194,55
20.08.2025	3946,848	217447,562	0	0	212343,5	0	0	58640,03	1292	2910,25	196,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 13:20:50